



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
MARTES 02 DE ABRIL DE 2002

MARINALA, LAGUNA GAS 1 Y 2 : RESTRICCIONES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

QUIXAL: ENERGIA MAXIMA SEGUN PROGRAMA.

SAN JOSE, PANTALEÓN, UNION, MAGDALENA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

POT. MAX.	POT. DISP.	ENERGIA	HIDRO										CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA				LAS PALMAS					PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA PERATIVA	Asignación de la reserva operativa (MW)			
			CHX	AGU	JUR	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	20	128.9	114	124	80	18																					18	42.4	1512.8	1252.8
01:00	01:00	83.9	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	17.5	25.2	17.5	RF	RF	R	125.1	R	103.2	R	IN	IN	20.6	541.0	52.0	489.0	0.04	21.6	21.6	0.0	0.0
01:01	02:00	86.3	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	15.4	25.2	9.0	RF	RF	R	125.1	R	86.0	R	IN	IN	20.6	515.6	29.0	486.6	0.04	20.6	20.6	0.0	0.0
02:01	03:00	85.9	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	15.4	25.2	9.0	RF	RF	R	125.1	R	86.0	R	IN	IN	20.6	515.2	29.0	486.2	0.04	20.6	20.6	0.0	0.0
03:01	04:00	82.9	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	15.4	25.2	9.0	RF	RF	R	125.1	R	80.0	R	IN	IN	20.6	506.2	29.0	477.2	0.04	20.2	20.2	0.0	0.0
04:01	05:00	83.4	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	17.5	25.2	17.5	RF	RF	R	125.1	R	120.4	R	IN	IN	30.9	568.0	29.0	539.0	0.04	22.7	22.7	0.0	0.0
05:01	06:00	131.6	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	17.5	25.2	17.5	RF	RF	R	125.1	105.1	120.4	R	IN	IN	30.9	721.4	54.0	667.4	0.04	28.9	28.9	0.0	0.0
06:01	07:00	136.7	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	17.5	25.2	17.5	RF	RF	R	125.1	105.1	120.4	R	IN	IN	30.9	726.5	43.0	683.5	0.03	21.8	21.8	0.0	0.0
07:01	08:00	162.2	22.0	LL	LL	3.0	1.4	2.0	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	17.5	25.2	17.5	RF	RF	R	125.1	105.1	120.4	R	IN	IN	30.9	776.0	43.0	733.0	0.03	23.3	16.3	7.0	0.0
08:01	09:00	204.3	22.0	10.0	LL	3.0	1.4	2.0	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	17.5	25.2	17.5	RF	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	IN	IN	30.9	847.5	82.0	765.5	0.03	25.4	18.4	7.0	0.0
09:01	10:00	205.8	22.0	20.0	LL	3.0	1.4	2.0	4.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	17.5	25.2	17.5	RF	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	IN	IN	30.9	860.0	64.0	796.0	0.03	25.8	15.8	7.0	3.0
10:01	11:00	206.1	22.0	25.0	LL	3.0	1.4	2.0	5.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	17.5	25.2	17.5	RF	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	58.0	IN	IN	41.2	934.6	93.0	841.6	0.03	28.0	16.0	7.0	5.0
11:01	12:00	200.1	22.0	20.0	LL	3.0	1.4	2.0	5.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	17.5	25.2	17.5	RF	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	70.0	IN	IN	41.2	935.6	90.0	845.6	0.03	28.1	21.1	7.0	0.0
12:01	13:00	199.1	22.0	LL	LL	3.0	1.4	2.0	2.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	17.5	25.2	17.5	RF	4.9	19.4	125.1	105.1	120.4	35.0	IN	IN	41.2	881.5	97.0	784.5	0.03	26.4	19.4	7.0	0.0
13:01	14:00	202.4	22.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	2.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	17.5	25.2	17.5	RF	4.9	19.4	125.1	105.1	120.4	35.0	IN	IN	41.2	882.8	97.0	785.8	0.03	26.5	19.5	7.0	0.0
14:01	15:00	202.3	22.0	10.0	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	17.5	25.2	17.5	RF	4.9	19.4	125.1	105.1	120.4	50.0	IN	IN	41.2	908.7	97.0	811.7	0.03	27.3	20.3	7.0	0.0
15:01	16:00	202.6	22.0	10.0	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	17.5	25.2	17.5	RF	4.9	19.4	125.1	105.1	120.4	40.0	IN	IN	41.2	901.0	97.0	804.0	0.03	27.0	20.0	7.0	0.0
16:01	17:00	189.3	22.0	10.0	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	17.5	25.2	17.5	RF	4.9	19.4	125.1	105.1	120.4	R	IN	IN	30.9	837.4	57.0	780.4	0.03	25.1	18.1	7.0	0.0
17:01	18:00	196.6	LL	10.0	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	17.5	27.7	17.5	RF	4.9	19.4	125.1	105.1	120.4	R	IN	IN	30.9	825.2	19.0	806.2	0.03	24.8	24.8	0.0	0.0
18:01	18:15	146.1	LL	25.0	6.8	3.0	1.9	LL	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	17.5	27.7	19.4	RF	12.6	19.4	125.1	105.1	120.4	R	IN	IN	41.2	832.1	48.0	784.1	0.02	16.6	13.6	0.0	3.0
18:16	18:30	152.6	30.0	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	17.5	27.7	19.4	RF	12.6	19.4	125.1	105.1	120.4	R	IN	IN	41.2	909.5	48.0	861.5	0.02	18.2	15.2	0.0	3.0
18:31	18:45	195.5	55.0	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	9.7	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	17.5	27.7	19.4	RF	12.6	19.4	125.1	105.1	120.4	10.0	IN	IN	41.2	997.1	48.0	949.1	0.02	19.9	13.9	3.0	3.0
18:46	19:00	203.0	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	18.0	38.3	24.3	17.5	27.7	19.4	RF	12.6	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	IN	IN	41.2	1106.9	48.0	1058.9	0.02	22.1	16.1	3.0	3.0
19:01	19:15	201.6	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	7.5	16.5	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	18.0	38.3	24.3	17.5	27.7	19.4	RF	12.6	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	IN	IN	41.2	1103.3	41.0	1062.3	0.02	22.1	16.1	3.0	3.0
19:16	19:30	205.3	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	7.5	16.5	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	17.5	27.7	19.4	RF	12.6	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	IN	IN	41.2	1089.0	41.0	1048.0	0.02	21.8	15.8	3.0	3.0
19:31	19:45	206.4	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN																																	