AMM

www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO

MARTES 9 DE ABRIL DE 2002

QUIXAL Y JURÚN: ENERGIA MAXIMA SEGÚN PROGRAMA.

SAN JOSE, PANTALEÓN, UNION, MAGDALENA, MADRE TIERRA: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		HIDRO											CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA				LAS PALMAS																					GEN	DEM	DEM	%	TOTAL	Asignación de la reserva operativa (MW)		
		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	SNI	INT	SNI	RESERVA OPERATIVA	RESERVA OPERATIVA			
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	8	44	30	35	24	5	24	10	17	27	15.4	15.4	15.4	15.4	5	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	18	18	42.4	1512.8							
POT. DISP.		230	60	60	14	0	2	4	10	7.6	5	2.2	0	16	24	9	0	12	10	17	0	15.4	15.4	15.4	15.4	5	24	35	25	20	26	20	16.5	13	20	128.9	114	106.2	80	14.4	18	42.4	1252.8				MW			
POT. POR UNIDAD		55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	3.9		15.5	23.3			11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	23.3							12.6	19.4	125.1	5.53	17.2	38.8	3.5	3.5	10.3								
ENERGIA		3872	429	429	41	72	36	29	103	182	36	48	0	0	0	216	0	0	0	14	0	268	358	358	283	98	0	826	547	250	608	252	0	145	68	3002	1539	2626	96	336	22	814	18000	892	17108					
DE	A																																															CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	79.3	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	R	14.9	14.9	R	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	R	76.8	R	14.0	R	20.6	483.3	4.0	479.3	0.04	19.3	19.3	0.0	0.0
01:01	02:00	78.0	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	R	14.9	14.9	R	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	R	44.4	R	14.0	R	20.6	449.6	-6.0	455.6	0.04	18.0	18.0	0.0	0.0
02:01	03:00	77.9	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	R	14.9	14.9	R	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	R	43.3	R	14.0	R	20.6	448.4	-6.0	454.4	0.04	17.9	17.9	0.0	0.0
03:01	04:00	78.6	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	R	14.9	14.9	R	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	R	58.1	R	14.0	R	20.6	463.9	-6.0	469.9	0.04	18.6	18.6	0.0	0.0
04:01	05:00	81.0	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	R	14.9	14.9	R	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	R	116.0	R	14.0	R	20.6	524.2	-6.0	530.2	0.04	21.0	21.0	0.0	0.0
05:01	06:00	157.1	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	45.0	120.4	R	14.0	R	30.9	689.8	20.0	669.8	0.04	27.6	27.6	0.0	0.0
06:01	07:00	132.0	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	40.0	120.4	R	14.0	R	30.9	659.7	-14.0	673.7	0.03	19.8	19.8	0.0	0.0
07:01	08:00	151.4	LL	LL	LL	3.0	1.4	2.0	3.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	40.0	120.4	R	14.0	R	30.9	681.1	-15.0	696.1	0.03	20.4	20.4	0.0	0.0
08:01	09:00	203.7	22.0	LL	LL	3.0	1.4	2.0	3.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	80.0	120.4	R	14.0	R	30.9	790.5	44.0	746.5	0.03	23.7	16.7	7.0	0.0
09:01	10:00	204.7	22.0	10.0	LL	3.0	1.4	2.0	4.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	105.1	120.4	R	14.0	R	30.9	827.6	52.0	775.6	0.03	24.8	17.8	7.0	0.0
10:01	11:00	205.5	46.0	35.0	LL	3.0	1.4	2.0	5.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	105.1	120.4	R	14.0	R	41.2	888.7	75.0	813.7	0.03	26.7	14.7	7.0	5.0
11:01	12:00	202.5	46.0	45.0	LL	3.0	1.4	2.0	5.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	105.1	120.4	R	14.0	R	41.2	895.7	83.0	812.7	0.03	26.9	14.9	7.0	5.0
12:01	13:00	200.0	22.0	35.0	LL	3.0	1.4	2.0	2.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	105.1	120.4	R	14.0	R	41.2	861.1	75.0	786.1	0.03	25.8	13.8	7.0	5.0
13:01	14:00	207.7	22.0	25.0	LL	3.0	1.4	LL	2.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	105.1	120.4	R	14.0	R	41.2	858.8	75.0	783.8	0.03	25.8	13.8	7.0	5.0
14:01	15:00	208.1	22.0	36.0	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	19.4	125.1	105.1	120.4	R	14.0	R	41.2	890.6	91.0	799.6	0.03	26.7	14.7	7.0	5.0
15:01	16:00	208.0	37.0	35.0	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	105.1	120.4	R	14.0	R	41.2	883.1	90.0	793.1	0.03	26.5	14.5	7.0	5.0
16:01	17:00	204.0	22.0	25.0	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	105.1	120.4	R	14.0	R	41.2	854.1	75.0	779.1	0.03	25.6	13.6	7.0	5.0
17:01	18:00	192.4	22.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	105.1	120.4	R	14.0	R	41.2	817.5	54.0	763.5	0.03	24.5	24.5	0.0	0.0
18:01	18:15	190.9	15.0	LL	6.8	3.0	1.9	LL	9.7	7.6	4.9	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	10.4	25.2	19.4	RF	12.6	R	125.1	85.0	120.4	R	14.0	R	41.2	826.9	48.0	778.9	0.02	16.5	16.5	0.0	0.0
18:16	18:30	207.1	15.0	40.0	13.6	3.0	1.9	3.9	9.7	7.6	4.9	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	10.4	25.2	19.4	RF	12.6	R	125.1	95.0	120.4	R	14.0	R	41.2	903.8	48.0	855.8	0.02	18.1	15.1	0.0	3.0
18:31	18:45	207.0	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	9.7	7.6	4.9	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	36.1	24.3	10.4	25.2	19.4	RF	12.6	19.4	125.1	105.1	120.4	R	14.0	R	41.2	990.7	48.0	942.7	0.02	19.8	13.8	3.0	3.0
18:46	19:00	207.3	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	9.7	7.6	4.9	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	16.0	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	10.4	27.7	19.4	RF	12.6	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	14.0	10.5	41.2	1099.8	48.0	1051.8	0.02	22.0	16.0	3.0	3.0
19:01	19:15	207.6	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	9.7	7.6	4.9	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	13.0	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	10.4	27.7	19.4	RF	12.6	19.4	125.1	105.1	120.4	64.0	14.0	10.5	41.2	1083.5	41.0	1042.5	0.02	21.7	15.7	3.0	3.0
19:16	19:30	207.9	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	9.7	7.6	4.9	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	13.0	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	10.4	27.7	19.4	RF	12.6	19.4	125.1	105.1	120.4	49.6	14.0	10.5	41.2	1069.4	41.0	1028.4	0.02	21.4	15.4	3.0	3.0
19:31	19:45	207.9	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	9.7	7.6	4.9	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	13.0	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	10.4	27.7	19.4	RF	12.6	19.4	125.1	105.1	120.4	50.7	14.0	10.5	41.2	1070.5	41.0	1029.5	0.02	21.4	15.4	3.0	3.0
19:46	20:00	208.0	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	9.7	7.6	4.9	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	10.4	27.7	19.4	RF	12.6	19.4	125.1	105.1	120.4	58.5	14.0	10.5	41.2	1065.4	41.0	1024.4	0.02	21.3	15.3	3.0	3.0
20:01	20:15	208.4	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	9.7	7.6	4.9	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	10.4	25.2	17.5	RF	12.6	19.4	125.1	105.1	120.4	41.3	14.0	10.5	41.2	1044.2	41.0	1003.2	0.02	20.9	14.9	3.0	3.0
20:16	20:30	208.7	55.2	55.2	6.8	3.0	1.9	3.9	9.7	7.6	4.9	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	10.4	25.2	17.5	RF	12.6	19.4	125.1	105.1	120.4	31.4	14.0	10.5	41.2	1027.8	41.0	986.8	0.02	20.6	14.6	3.0	3.0
20:31	20:45	203.8	55.2	55.2	6.8	3.0	1.9	3.9	9.7	7.6	4.9	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	10.4	25.2	17.5	RF	12.6	19.4	125.1	105.1	120.4	10.0	14.0	10.5	41.2	1001.5	41.0	960.5	0.02	20.0	14.0	3.0	3.0
20:46	21:00	209.5	55.2	55.2	6.8	3.0	1.9	3.9	9.7	7.6	4.9	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	10.4	25.2	17.5	RF	12.6	19.4	125.1	105.1	120.4	R	14.0	2.1	41.2	988.8	41.0	947.8	0.02	19.8	13.8	3.0	3.0
21:01	22:00	207.4	LL	35.0	6.8	3.0	1.9	2.0	9.7	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	10.4	25.2	15.5	RF	8.7	R	125.1	40.0	120.4	R	14.0	R	41.2	808.7	34.0	774.7	0.02	16.2	13.2	0.0	3.0
22:01	23:00	92.5	LL	LL	LL	3.0	1.4	2.0	4.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	40.0	120.4	R	14.0	R	30.9	623.2	14.0	609.2	0.04	24.9	19.9	0.0	5.0
23:01	24:00	82.1	LL	LL	LL	3.0	1.4	2.0	3.0	7.6	1.0	2.0	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	R	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	R	120.4	R	14.0	R	30.9	556.9	29.0	527.9	0.04	22.3	22.3	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD	0.0	A	1.0	HORAS
LAGUNA GAS 4	0.0	A	24.0	HORAS
ENRON U11	0.0	A	24.0	HORAS
STA. MARIA 3	7.0	A	17.0	HORAS

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,3,4, 5B,	0.0	A	24.0	HORAS
AGUACAPA 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA UN. 1,3,4	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 8:19

MANUEL MEDINA

OPERACIÓN EN TIEMPO REAL