



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO  
MIÉRCOLES 17 DE ABRIL DE 2002

QUIXAL Y JURÚN: ENERGIA MAXIMA SEGÚN PROGRAMA.

SAN JOSE, PANTALEÓN, UNIÓN, MAGDALENA, MADRE TIERRA: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

POT. MAX. POT. DISP. POT. POR UNIDAD	CHX	AGU	JUR	LES	HIDRO								CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA							W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA PERATIVA	Asignación de la reserva operativa (MW)	CHX	AGU	JUR
					SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	M1	M2	M3	M4																														
3991	436	432	41	72	36	29	103	182	36	51	0	0	0	216	0	0	0	0	35	0	313	268	358	333	118	0	829	563	250	612	320	0	145	233	3002	1657	2460	206	252	95	633	18304	1161	17143										
00:01	01:00	80.5	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.1	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	R	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	16.5	86.0	R	10.5	R	10.3	511.4	34.0	477.4	0.04	20.5	20.5	0.0	0.0				
01:01	02:00	80.7	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.1	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	R	R	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	R	103.2	R	10.5	R	10.3	497.4	34.0	463.4	0.04	19.9	19.9	0.0	0.0				
02:01	03:00	79.8	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.1	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	R	R	14.9	13.8	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	R	103.2	R	10.5	R	10.3	495.4	34.0	461.4	0.04	19.8	19.8	0.0	0.0				
03:01	04:00	79.5	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.1	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	R	R	14.9	5.0	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	R	103.2	R	10.5	R	10.3	486.3	31.0	455.3	0.04	19.5	19.5	0.0	0.0				
04:01	05:00	89.4	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.1	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	R	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	35.0	103.2	R	10.5	R	10.3	556.0	19.0	537.0	0.04	22.2	22.2	0.0	0.0				
05:01	06:00	193.9	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.1	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	R	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	35.0	103.2	R	10.5	R	20.6	670.8	0.0	670.8	0.04	26.8	26.8	0.0	0.0				
06:01	07:00	187.1	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.1	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	35.0	103.2	R	10.5	R	20.6	678.9	-2.0	680.9	0.03	20.4	20.4	0.0	0.0				
07:01	08:00	193.4	22.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.1	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	35.0	103.2	R	10.5	R	20.6	709.2	7.0	702.2	0.03	21.3	14.3	7.0	0.0				
08:01	09:00	205.2	22.0	15.0	LL	3.0	1.4	2.0	3.0	7.6	1.0	2.1	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	R	125.1	92.0	103.2	R	10.5	R	20.6	793.0	39.0	754.0	0.03	23.8	16.8	7.0	0.0				
09:01	10:00	203.9	22.0	15.0	LL	3.0	1.4	2.0	4.0	7.6	1.0	2.1	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	10.4	25.2	9.0	RF	4.9	19.4	125.1	110.7	103.2	R	10.5	R	20.6	832.8	52.0	780.8	0.03	25.0	13.0	7.0	5.0				
10:01	11:00	206.6	22.0	30.0	LL	3.0	1.4	2.0	5.0	7.6	1.0	2.1	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	10.4	25.2	17.5	RF	4.9	19.4	125.1	110.7	103.2	R	10.5	10.5	30.6	880.5	75.0	805.5	0.03	26.4	14.4	7.0	5.0				
11:01	12:00	207.4	37.0	51.0	LL	3.0	1.4	2.0	5.0	7.6	1.0	2.1	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	10.4	25.2	17.5	RF	4.9	19.4	125.1	110.7	103.2	R	10.5	10.5	41.2	927.9	114.0	813.9	0.03	27.8	15.8	7.0	5.0				
12:01	13:00	203.0	22.0	25.0	LL	3.0	1.4	2.0	2.0	7.6	1.0	2.1	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	10.4	25.2	17.5	RF	4.9	19.4	125.1	110.7	103.2	R	10.5	10.5	41.2	879.5	92.0	787.5	0.03	26.4	14.4	7.0	5.0				
13:01	14:00	203.0	22.0	35.0	LL	3.0	1.4	LL	2.0	7.6	1.0	2.1	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	10.4	25.2	17.5	RF	4.9	19.4	125.1	110.7	103.2	R	10.5	10.5	41.2	887.5	82.0	805.5	0.03	26.6	14.6	7.0	5.0				
14:01	15:00	207.3	37.0	25.0	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.1	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	10.4	25.2	17.5	RF	4.9	19.4	125.1	110.7	103.2	37.1	10.5	10.5	41.2	934.9	121.0	813.9	0.03	28.0	16.0	7.0	5.0				
15:01	16:00	202.8	22.0	20.0	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.1	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	10.4	25.2	17.5	RF	4.9	19.4	125.1	110.7	103.2	38.8	10.5	10.5	41.2	912.1	110.0	802.1	0.03	27.4	20.4	7.0	0.0				
16:01	17:00	197.1	15.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	10.4	25.2	17.5	RF	4.9	19.4	125.1	110.7	103.2	33.9	10.5	10.5	41.2	874.6	70.0	804.6	0.03	26.2	26.2	0.0	0.0				
17:01	18:00	204.7	22.0	12.0	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	10.4	25.2	17.5	RF	4.9	19.4	125.1	110.7	103.2	R	10.5	R	30.9	846.5	57.0	789.5	0.03	25.4	18.4	7.0	0.0				
18:01	18:15	206.4	15.0	15.0	6.8	3.0	1.9	LL	9.7	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	10.4	27.6	19.4	RF	12.6	19.4	125.1	110.7	103.2	R	10.5	R	30.9	878.4	41.0	837.4	0.02	17.6	14.6	0.0	3.0				
18:16	18:30	202.2	15.0	30.0	13.6	3.0	1.9	3.9	9.7	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	10.4	27.6	19.4	RF	12.6	19.4	125.1	110.7	103.2	R	10.5	R	30.9	899.9	41.0	858.9	0.02	18.0	15.0	0.0	3.0				
18:31	18:45	204.7	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	9.7	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	10.4	27.6	19.4	RF	12.6	19.4	125.1	110.7	103.2	10.0	10.5	10.5	41.2	1015.1	41.0	974.1	0.02	20.3	14.3	3.0	3.0					
18:46	19:00	207.9	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	9.7	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	10.4	27.6	19.4	RF	12.6	19.4	125.1	110.7	103.2	63.9	10.5	10.5	41.2	1072.2	41.0	1031.2	0.02	21.4	15.4	3.0	3.0					
19:01	19:15	207.7	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	9.7	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	10.4	27.6	19.4	RF	12.6	19.4	125.1	110.7	103.2	70.1	10.5	10.5	41.2	1078.2	48.0	1030.2	0.02	21.6	15.6	3.0	3.0					
19:16	19:30	207.6	55.2	55.2																																																		