



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
LUNES 29 DE ABRIL DE 2002

QUIXAL Y JURÚN: ENERGIA MAXIMA SEGÚN PROGRAMA.

SAN JOSE, PANTALEÓN, UNION, MAGDALENA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

POT. MAX. POT. DISP. POT. POR UNIDAD ENERGIA	CHX	AGU	JUR	LES	HIDRO								CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA					W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
					M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	24	20	24	20																											20.0	35.0	12.5
00:01	01:00	77.7	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	2.0	R	R	RF	9.5	0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	34.0	24.3	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	R	27.8	R	18.4	R	10.3	442.2	28.0	414.2	0.04	17.7	17.7	0.0	0.0	
01:01	02:00	77.6	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	2.0	R	R	RF	9.5	0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	34.0	24.3	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	R	24.7	R	18.4	R	10.3	439.0	28.0	411.0	0.04	17.6	17.6	0.0	0.0	
02:01	03:00	77.0	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	2.0	R	R	RF	9.5	0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	34.0	24.3	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	R	11.3	R	18.4	R	10.3	425.0	28.0	397.0	0.04	17.0	17.0	0.0	0.0	
03:01	04:00	78.2	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	2.0	R	R	RF	9.5	0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	34.0	24.3	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	R	40.1	R	18.4	R	10.3	455.0	28.0	427.0	0.04	18.2	18.2	0.0	0.0	
04:01	05:00	84.2	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	2.0	R	R	RF	9.5	0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	34.0	24.3	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	R	86.0	R	18.4	R	20.6	517.2	28.0	489.2	0.04	20.7	20.7	0.0	0.0	
05:01	06:00	78.6	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	2.0	R	R	RF	9.5	0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	34.0	24.3	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	107.5	86.0	R	18.4	R	20.6	619.1	28.0	591.1	0.03	18.6	18.6	0.0	0.0	
06:01	07:00	82.0	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	2.0	R	R	RF	9.5	0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	34.0	24.3	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	110.7	86.0	R	18.4	R	30.9	642.4	28.0	614.4	0.03	19.3	19.3	0.0	0.0	
07:01	08:00	105.2	LL	LL	LL	2.8	1.4	2.0	1.5	6.7	1.8	2.1	R	R	RF	9.5	0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	34.0	24.3	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	110.7	86.0	R	18.4	11.1	30.9	692.6	28.0	664.6	0.03	20.8	20.8	0.0	0.0	
08:01	09:00	199.1	LL	LL	LL	2.8	1.4	2.0	4.0	6.7	1.8	2.1	R	R	RF	9.5	2.0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	34.0	24.3	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	110.7	86.0	14.1	18.4	11.1	30.9	805.1	68.0	737.1	0.03	24.2	24.2	0.0	0.0	
09:01	10:00	201.3	19.0	15.0	LL	2.8	1.4	2.0	4.0	6.7	1.8	2.1	R	R	RF	9.5	5.0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	34.0	24.3	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	110.7	86.0	38.8	18.4	11.1	30.9	869.0	98.0	771.0	0.03	26.1	21.7	0.0	4.4	
10:01	11:00	202.5	22.0	25.0	LL	2.8	1.4	2.0	4.0	6.7	1.8	2.1	R	R	RF	9.5	5.0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	34.0	24.3	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	110.7	86.0	38.8	18.4	11.1	30.9	883.2	98.0	785.2	0.03	26.5	14.5	7.0	5.0	
11:01	12:00	208.4	22.0	26.7	LL	2.8	1.4	2.0	4.0	6.7	1.8	2.1	R	R	RF	9.5	10.0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	34.0	24.3	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	110.7	86.0	38.8	18.4	11.1	30.9	895.8	98.0	797.8	0.03	26.9	14.9	7.0	5.0	
12:01	13:00	204.9	22.0	22.0	LL	2.8	1.4	2.0	4.0	6.7	1.8	2.1	R	R	RF	9.5	10.0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	34.0	24.3	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	110.7	86.0	R	18.4	11.1	30.9	848.8	98.0	750.8	0.03	25.5	16.5	7.0	2.0	
13:01	14:00	208.8	39.5	15.0	LL	2.8	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	2.1	R	R	RF	9.5	15.0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	34.0	24.3	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	110.7	86.0	R	18.4	11.1	30.9	863.7	98.0	765.7	0.03	25.9	14.5	7.0	4.4	
14:01	15:00	204.4	51.2	10.0	LL	2.8	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	2.1	R	R	RF	9.5	15.0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	34.0	24.3	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	110.7	86.0	R	18.4	11.1	30.9	866.0	98.0	768.0	0.03	26.0	19.0	7.0	0.0	
15:01	16:00	200.0	22.0	LL	LL	2.8	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	2.1	R	R	RF	9.5	20.0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	34.0	24.3	10.2	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	110.7	86.0	38.8	18.4	11.1	30.9	866.7	98.0	768.7	0.03	26.0	19.0	7.0	0.0	
16:01	17:00	195.2	LL	10.0	LL	2.8	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	2.1	R	R	RF	9.5	20.0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	34.0	24.3	10.2	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	110.7	86.0	38.8	18.4	11.1	30.9	849.9	98.0	751.9	0.03	25.5	25.5	0.0	0.0	
17:01	18:00	202.3	LL	25.0	LL	2.8	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	2.0	R	R	RF	9.5	0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	34.0	24.3	10.2	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	110.7	86.0	52.4	18.4	11.1	30.9	865.5	99.0	766.5	0.03	26.0	21.0	0.0	5.0	
18:01	18:15	130.9	LL	55.2	LL	2.8	1.9	LL	1.5	6.7	4.0	2.0	R	R	RF	9.5	0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	38.4	24.3	10.2	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	110.7	86.0	77.6	18.4	11.1	41.2	866.9	63.0	803.9	0.02	17.3	17.3	0.0	0.0	
18:16	18:30	165.6	55.2	55.2	LL	4.0	1.9	3.9	9.7	6.7	4.0	2.0	R	R	RF	9.5	0	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	38.4	24.3	10.2	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	110.7	86.0	77.6	18.4	11.1	41.2	970.1	63.0	907.1	0.02	19.4	13.4	3.0	3.0	
18:31	18:45	208.4	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	3.9	9.7	6.7	4.0	2.0	R	R	RF	9.5	0	RF	R	R	16.3	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	38.4	24.3	10.2	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	110.7	86.0	77.6	18.4	11.1	41.2	1042.8	63.0	979.8	0.02	20.9	14.9	3.0	3.0	
18:46	19:00	203.9	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	3.9	9.7	6.7	4.0	2.0	R	R	RF	9.5	0	RF	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	10.0	38.4	24.3	10.2	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	110.7	86.0	77.6	18.4	11.1	41.2	1084.4	63.0	1021.4	0.02	21.7	15.7	3.0	3.0	
19:01	19:15	207.3	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	3.9	9.7	6.7	4.0	2.0	R	R	RF	9.5	0	RF	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	22.1	38.4	24.3	10.2	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	110.7	86.0	77.6	18.4	11.1	41.2	1099.9	63.0	1036.9	0.02	22.0	16.0	3.0	3.0	
19:16	19:30	207.4	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	3.9	9.7	6.7	4.0	2.0	R	R	RF	9.5	0	RF	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	17.0	38.4	24.3	10.2	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	110.7	86.0	77.6	18.4	11.1	41.2	1094.9	63.0	1031.9	0.02	21.9	15.9	3.0	3.0	
19:31	19:45	204.5	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	3.9	9.7	6.7	4.0																																								