AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
VIERNES 09 DE AGOSTO 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERV. OPERAT.	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	10.5	3.8	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1543								
POT. DISP.		255	60	60	14	4	2	4	10	0	4	10.2	3.8	2.2	17	16	24	9.5	20.1	12	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	114	106.2	80	19	19	42.4	1321.6								
POT. POR UNIDAD		55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	9.903	3.7	3.9	17	15.5	23.3		20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							12.6	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3										
ENERGIA		4350	522	552	66	58	46	42	63	314	99	240	41	94	0	9	0	314	244	0	11	28	0	355	355	355	355	123	15	0	0	0	0	0	0	0	466	3002	2123	2460	468	442	202	690	18503	1025	17478						
DE	A																																																	CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	80.5	LL	LL	LL	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	30.0	103.2	R	18.4	R	20.6	513.2	15.0	498.2	0.04	20.5	20.5	0.0	0.0
01:01	02:00	79.8	LL	LL	LL	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	30.0	86.0	R	18.4	R	20.6	495.3	15.0	480.3	0.04	19.8	19.8	0.0	0.0
02:01	03:00	80.1	LL	LL	LL	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	20.3	103.2	R	18.4	R	20.6	503.1	15.0	488.1	0.04	20.1	20.1	0.0	0.0
03:01	04:00	80.1	LL	LL	LL	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	20.3	103.2	R	18.4	R	20.6	503.1	15.0	488.1	0.04	20.1	20.1	0.0	0.0
04:01	05:00	81.8	LL	LL	LL	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	60.8	103.2	R	18.4	R	20.6	545.3	15.0	530.3	0.04	21.8	21.8	0.0	0.0
05:01	06:00	126.4	LL	LL	4.0	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	R	20.6	638.2	12.0	626.2	0.03	19.1	19.1	0.0	0.0
06:01	07:00	165.1	20.0	LL	4.0	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	R	20.6	696.9	27.0	669.9	0.03	20.9	16.9	4.0	0.0
07:01	08:00	214.9	20.0	18.1	4.0	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	10.0	30.9	785.1	27.0	758.1	0.03	23.6	14.6	5.0	4.0
08:01	09:00	232.4	47.3	25.0	4.0	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	14.8	30.9	841.6	41.0	800.6	0.03	25.2	15.2	5.0	5.0
09:01	10:00	231.6	52.5	25.0	4.0	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	14.8	30.9	865.5	46.0	819.5	0.03	26.0	16.0	5.0	5.0
10:01	11:00	229.8	51.7	50.0	3.0	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	38.8	18.4	14.8	30.9	925.7	86.0	839.7	0.03	27.8	17.8	5.0	5.0
11:01	12:00	229.3	42.3	53.2	3.0	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	58.4	18.4	14.8	30.9	938.6	87.0	851.6	0.03	28.2	18.2	5.0	5.0
12:01	13:00	230.5	46.0	30.0	3.0	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	38.8	18.4	14.8	30.9	900.7	82.0	818.7	0.03	27.0	17.0	5.0	5.0
13:01	14:00	230.1	43.6	45.0	3.0	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	38.8	18.4	14.8	30.9	912.9	86.0	826.9	0.03	27.4	17.4	5.0	5.0
14:01	15:00	230.7	23.0	48.1	3.0	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	38.8	18.4	14.8	30.9	896.0	84.0	812.0	0.03	26.9	16.9	5.0	5.0
15:01	16:00	229.8	23.6	45.0	3.0	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	38.8	18.4	14.8	30.9	892.6	84.0	808.6	0.03	26.8	17.8	4.0	5.0
16:01	17:00	226.9	LL	33.8	3.0	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	38.8	18.4	14.8	30.9	854.9	72.0	782.9	0.03	25.6	20.6	0.0	5.0
17:01	18:00	229.3	LL	10.9	3.0	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	14.8	30.9	776.1	38.0	738.1	0.03	23.3	18.3	0.0	5.0
18:01	18:15	235.9	LL	10.0	4.0	2.0	1.9	3.5	1.0	13.1	12.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	14.8	41.2	804.1	43.0	761.1	0.02	16.1	8.1	5.0	3.0
18:16	18:30	174.8	55.2	50.9	4.0	2.0	1.9	3.5	1.0	13.1	12.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	14.8	41.2	839.1	43.0	796.1	0.02	16.8	10.8	3.0	3.0
18:31	18:45	234.5	55.2	55.2	4.0	2.0	1.9	3.5	9.7	13.1	12.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	24.5	18.4	14.8	41.2	955.8	43.0	912.8	0.02	19.1	13.1	3.0	3.0
18:46	19:00	233.1	55.2	55.2	4.0	2.0	1.9	3.5	9.7	13.1	12.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	16.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	77.6	18.4	14.8	41.2	1023.5	43.0	980.5	0.02	20.5	14.5	3.0	3.0
19:01	19:15	232.7	55.2	55.2	4.0	2.0	1.9	3.5	9.7	13.1	12.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	9.7	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	77.6	18.4	14.8	41.2	1043.0	35.0	1008.0	0.02	20.9	14.9	3.0	3.0
19:16	19:30	220.7	55.2	55.2	4.0	2.0	1.9	3.5	9.7	13.1	12.0	10.0	1.7	3.9	R	12.0	RF	13.1	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	12.7	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	77.6	18.4	14.8	41.2	1046.0	35.0	1011.0	0.02	20.9	14.9	3.0	3.0
19:31	19:45	220.6	55.2	55.2	4.0	2.0	1.9	3.5	9.7	13.1	12.0	10.0	1.7	3.9	R	12.0	RF	13.1	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	18.2	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	77.6	18.4	14.8	41.2	1051.4	35.0	1016.4	0.02	21.0	15.0	3.0	3.0
19:46	20:00	232.0	55.2	55.2	4.0	2.0	1.9	3.5	9.7	13.1	12.0	10.0	1.7	3.9	R	12.0	RF	13.1	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	21.0	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	77.6	18.4	14.8	41.2	1065.6	35.0	1030.6	0.02	21.3	15.3	3.0	3.0
20:01	20:15	233.0	55.2	55.2	4.0	2.0	1.9	3.5	9.7	13.1	12.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	19.5	RF	6.5	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	77.6	18.4	14.8	41.2	1030.4	26.0	1004.4	0.02	20.6	14.6	3.0	3.0
20:16	20:30	233.3	55.2	55.2	4.0	5.8	1.9	3.5	9.7	13.1	12.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	5.6	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	77.6	18.4	14.8	41.2	1017.1	26.0	991.1	0.02	20.3	14.3	3.0	3.0
20:31	20:45	233.2	55.2	55.2	4.0	5.8	1.9	3.5	9.7	13.1	12.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	6.7	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	77.6	18.4	14.8	41.2	1018.1	26.0	992.1	0.02	20.4	14.4	3.0	3.0
20:46	21:00	235.7	55.2	55.2	4.0	5.8	1.9	3.5	9.7	13.1	12.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	60.9	18.4	14.8	41.2	997.2	51.0	946.2	0.02	19.9	11.9	5.0	3.0
21:01	22:00	235.1	LL	15.0	3.5	5.8	1.9	1.5	9.7	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	R	41.2	814.0	38.0	776.0	0.02	16.3	12.3	0.0	4.0
22:01	23:00	143.4	LL	LL	3.0	5.8	1.9	1.5	9.7	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	9.9	RF	R	R	R	12.0	12.0	12.0	12.0	3.0	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	R	20.6	662.8	15.0	647.8	0.04	26.5	26.5	0.0	0.0
23:01	24:00	82.7	LL	LL	3.0	2.0	1.9	1.5	1.0	13.1	3.0	10.0	1.7	3.9	R	R	RF	13.1	9.9	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	70.1	103.2	R	18.4	R	20.6	568.4	15.0	553.4	0.04	22.7	22.7	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	0.0	A	1.0	HORAS	.
ENRON 19	0.0	A	24.0	HORAS	
LA UNION	7.0	A	24.0	HORAS	
SIDEGUA 7	0.0	A	24.0	HORAS	
POLIWATT 5	22.0	A	24.0	HORAS	

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4	0.0	A	24.0	HORAS
AGUACAPA 1	0.0	A	24.0	HORAS
ESPERANZA 6	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 08:00

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL