



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
DOMINGO 11 DE AGOSTO 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

REGULACIÓN PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

Main data table with columns for time slots (DE, A), power units (CHX, AGU, JUR, etc.), generation units (GEN SNI, DEM INT, etc.), and operational status (RESERVA, OPERATIVA, etc.).

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRÍA
MANTENIMIENTO PROGRAMADO:
ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 0.0 A 1.0 HORAS
ENRON 19 0.0 A 24.0 HORAS
LA UNION 7.0 A 24.0 HORAS
SIDEGUA 7 0.0 A 24.0 HORAS

INDISPONIBILIDAD FORZADA:
ESCUINTLA GAS 2.4 0.0 A 24.0 HORAS
AGUACAPA 1 0.0 A 24.0 HORAS

Hora: 08:43

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL