AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO

JUEVES 15 DE AGOSTO 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.
TAMPA: CON RESTRICCION DE ENERGIA POR BAJA EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE. NO EXCEDER PROGRAMA
REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERV. OPERAT	TOTAL RESERVA OPERATIVA	Asignación de la reserva operativa (MW)		
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	10.5	3.8	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1543								
POT. DISP.		255	60	60	14	4	2	4	10	0	4	10.2	3.8	2.2	17	16	24	9.5	20.1	12	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	114	106.2	80	19	15.2	42.4	1317.8					MW			
POT. POR UNIDAD		55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	9.903	3.7	3.9	17	15.5	23.3		20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							12.6	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3								
ENERGIA		3587	522	450	71	75	46	42	48	322	78	197	41	77	13	12	0	314	208	0	17	25	0	358	358	358	358	125	23	0	0	0	0	0	0	0	466	3002	2110	2460	184	442	222	818	17426	1004	16422						
DE	A																																																	CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	80.7	LL	LL	LL	2.0	1.9	1.5	LL	13.4	2.0	3.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	40.3	103.2	R	18.4	R	20.6	514.3	-14.0	528.3	0.04	20.6	20.6	0.0	0.0
01:01	02:00	80.5	LL	LL	LL	2.0	1.9	1.5	LL	13.4	2.0	3.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	53.9	86.0	R	18.4	R	20.6	510.5	-20.0	530.5	0.04	20.4	20.4	0.0	0.0
02:01	03:00	80.3	LL	LL	LL	2.0	1.9	1.5	LL	13.4	2.0	3.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	31.0	103.2	R	18.4	R	20.6	504.6	-14.0	518.6	0.04	20.2	20.2	0.0	0.0
03:01	04:00	81.2	LL	LL	LL	2.0	1.9	1.5	LL	13.4	2.0	3.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	52.1	103.2	R	18.4	R	20.6	526.6	-14.0	540.6	0.04	21.1	21.1	0.0	0.0
04:01	05:00	85.2	LL	LL	LL	2.0	1.9	1.5	LL	13.4	2.0	3.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	49.9	103.2	R	18.4	R	20.6	528.4	-14.0	542.4	0.04	21.1	21.1	0.0	0.0
05:01	06:00	77.4	LL	LL	4.0	2.0	1.9	1.5	LL	13.4	2.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	95.8	103.2	R	18.4	R	20.6	577.5	-4.0	581.5	0.03	17.3	17.3	0.0	0.0
06:01	07:00	77.7	15.0	LL	4.0	3.0	1.9	1.5	1.0	13.4	2.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	87.7	103.2	R	18.4	R	20.6	586.7	-2.0	588.7	0.03	17.6	17.6	0.0	0.0
07:01	08:00	86.0	20.0	LL	4.0	3.0	1.9	1.5	1.0	13.4	2.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	14.8	41.2	652.8	2.0	650.8	0.03	19.6	14.6	5.0	0.0
08:01	09:00	178.7	20.0	14.0	4.0	3.0	1.9	1.5	1.0	13.4	2.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	14.8	41.2	769.5	42.0	727.5	0.03	23.1	14.1	5.0	4.0
09:01	10:00	181.5	35.0	30.0	4.0	3.0	1.9	1.5	1.0	13.4	2.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	15.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	14.8	41.2	808.3	82.0	726.3	0.03	24.2	14.2	5.0	5.0
10:01	11:00	222.1	35.0	30.0	3.0	3.0	1.9	1.5	1.0	13.4	2.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	15.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	14.8	41.2	847.9	112.0	735.9	0.03	25.4	15.4	5.0	5.0
11:01	12:00	201.3	35.0	30.0	3.0	3.0	1.9	1.5	1.0	13.4	2.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	15.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	14.8	41.2	827.1	105.0	722.1	0.03	24.8	14.8	5.0	5.0
12:01	13:00	205.6	20.0	30.0	3.0	3.0	1.9	1.5	1.0	13.4	2.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	15.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	14.8	41.2	816.4	105.0	711.4	0.03	24.5	14.5	5.0	5.0
13:01	14:00	220.4	35.0	25.0	3.0	3.0	1.9	1.5	1.0	13.4	2.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	14.8	41.2	836.2	109.0	727.2	0.03	25.1	15.1	5.0	5.0
14:01	15:00	205.4	35.0	25.0	3.0	3.0	1.9	1.5	1.0	13.4	2.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	14.8	41.2	821.2	110.0	711.2	0.03	24.6	14.6	5.0	5.0
15:01	16:00	198.3	20.0	25.0	3.0	3.0	1.9	1.5	1.0	13.4	2.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	14.8	41.2	799.1	110.0	689.1	0.03	24.0	14.0	5.0	5.0
16:01	17:00	189.8	20.0	25.0	3.0	3.0	1.9	1.5	1.0	13.4	2.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	14.8	41.2	790.6	110.0	680.6	0.03	23.7	13.7	5.0	5.0
17:01	18:00	196.3	20.0	25.0	3.0	3.0	1.9	1.5	1.0	13.4	2.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	14.8	41.2	797.1	75.0	722.1	0.03	23.9	13.9	5.0	5.0
18:01	18:15	200.4	20.0	55.2	4.0	3.0	1.9	3.5	1.0	13.4	12.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	14.8	41.2	853.9	35.0	818.9	0.02	17.1	11.1	3.0	3.0
18:16	18:30	188.3	55.2	55.2	4.0	3.0	1.9	3.5	1.0	13.4	12.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	38.8	18.4	14.8	41.2	915.8	35.0	880.8	0.02	18.3	12.3	3.0	3.0
18:31	18:45	224.2	55.2	55.2	6.0	5.5	1.9	3.5	9.7	13.4	12.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	38.8	18.4	14.8	41.2	991.1	35.0	956.1	0.02	19.8	13.8	3.0	3.0
18:46	19:00	213.3	55.2	55.2	6.0	5.5	1.9	3.5	9.7	13.4	12.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	77.6	18.4	14.8	41.2	1019.0	35.0	984.0	0.02	20.4	14.4	3.0	3.0
19:01	19:15	221.6	55.2	55.2	6.0	5.5	1.9	3.5	9.7	13.4	12.0	10.0	1.7	3.2	17.0	15.5	RF	13.1	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	77.6	18.4	14.8	41.2	1083.1	35.0	1048.1	0.02	21.7	15.7	3.0	3.0
19:16	19:30	217.3	55.2	55.2	6.0	5.5	1.9	3.5	9.7	13.4	12.0	10.0	1.7	3.2	17.0	15.5	RF	13.1	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	77.6	18.4	14.8	41.2	1078.8	35.0	1043.8	0.02	21.6	15.6	3.0	3.0
19:31	19:45	216.3	55.2	55.2	6.0	5.5	1.9	3.5	9.7	13.4	12.0	10.0	1.7	3.2	17.0	15.5	RF	13.1	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	77.6	18.4	14.8	41.2	1077.8	35.0	1042.8	0.02	21.6	15.6	3.0	3.0
19:46	20:00	223.3	55.2	55.2	6.0	5.5	1.9	3.5	9.7	13.4	12.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	77.6	18.4	14.8	41.2	1052.3	35.0	1017.3	0.02	21.0	15.0	3.0	3.0
20:01	20:15	227.5	55.2	55.2	6.0	5.5	1.9	3.5	9.7	13.4	12.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	19.5	RF	9.7	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	77.6	18.4	14.8	41.2	1016.7	35.0	981.7	0.02	20.3	14.3	3.0	3.0
20:16	20:30	218.1	55.2	55.2	6.0	5.5	1.9	3.5	9.7	13.4	12.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	77.6	18.4	14.8	41.2	997.6	35.0	962.6	0.02	20.0	14.0	3.0	3.0
20:31	20:45	196.9	55.2	55.2	6.0	5.5	1.9	3.5	9.7	13.4	12.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	77.6	18.4	14.8	41.2	976.4	35.0	941.4	0.02	19.5	13.5	3.0	3.0
20:46	21:00	219.2	55.2	55.2	6.0	5.5	1.9	3.5	9.7	13.4	12.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	38.8	18.4	14.8	41.2	959.9	35.0	924.9	0.02	19.2	13.2	3.0	3.0
21:01	22:00	132.5	55.2	25.0	4.0	5.5	1.9	1.5	9.7	13.4	2.0	10.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	14.8	41.2	790.2	22.0	768.2	0.02	15.8	15.8	0.0	0.0
22:01	23:00	84.6	LL	LL	3.0	4.0	1.9	1.5	1.0	13.4	2.0	6.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	5.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	18.4	R	35.4	611.8	2.0	609.8	0.04	24.5	24.5	0.0	0.0
23:01	24:00	80.2	LL	LL	3.0	2.0	1.9	1.5	1.0	13.4	2.0	6.0	1.7	3.2	R	R	RF	13.1	5.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	17.8	103.2	R	18.4	R	20.6	503.3	-5.0	508.3	0.04	20.1	20.1	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA — SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	1.0	A	2.3	HORAS	.
ENRON 19	0.0	A	24.0	HORAS	
LA UNION	0.0	A	24.0	HORAS	
		A		HORAS	
POLIWATT 7	0.0	A	24.0	HORAS	

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4	0.0	A	24.0	HORAS
AGUACAPA 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA U8	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 08:50

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL