



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
LUNES 19 DE AGOSTO 2002

REDESPACHO #1

QUIXAL: ENERGIA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

TAMPA: CON RESTRICCIÓN DE ENERGIA POR BAJA EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE. NO EXCEDER PROGRAMA

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

Main data table with columns for time slots (DE, A), power (POT. MAX., POT. DISP., POT. POR UNIDAD, ENERGIA), various generation units (CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, MTZ, SIS, PVE, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS), transmission lines (PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL, TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN), and reserves (RESERVA OPERATIVA, RESERVA OPERATIVA, RESERVA OPERATIVA). Includes sub-tables for CHX, AGU, JUR.

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO: ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 1.0 A 2.3 HORAS; ENRON 19 0.0 A 24.0 HORAS; LA UNION 0.0 A 24.0 HORAS; RIO BOBOS 0.0 A 24.0 HORAS

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

INDISPONIBILIDAD FORZADA: ESCUINTLA GAS 2.4 0.0 A 24.0 HORAS; SIDEGUA U8 0.0 A 24.0 HORAS; CHIXOY U5 0.0 A 16.0 HORAS

Hora: 12:28

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA OPERACION EN TIEMPO REAL