



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE REDESPACHO

MARTES 20 DE AGOSTO 2002

Redespacho No. 1 Nueva asignación de energía de Tampa

Disponibilidad de 7 unidades de la Esperanza

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

TAMPA: CON RESTRICCIÓN DE ENERGÍA POR BAJA EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE. NO EXCEDER PROGRAMA

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

Table with columns for POT. MAX., POT. DISP., POT. POR UNIDAD ENERGIA, DE, A, CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, MTZ, SIS, PVE, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS, PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL, TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN, DEM, DEM, %, TOTAL, Asignación de la reserva operativa (MW), CHX, AGU, JUR. Includes data rows for various time slots and units.

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA. MANTENIMIENTO PROGRAMADO: ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 1.0 A 2.3 HORAS, ENRON 19 0.0 A 24.0 HORAS, LA UNION 0.0 A 24.0 HORAS, RIO BOBOS 0.0 A 24.0 HORAS, LAS PALMAS 22.0 A 23.3 HORAS.

SOMBREADO: GENERACION FORZADA. INDISPONIBILIDAD FORZADA: ESCUINTLA GAS 2.4 0.0 A 24.0 HORAS, SIDEQUA U8 0.0 A 24.0 HORAS.

Hora: 07:32 CENTRO DE DESPACHO DE CARGA OPERACIÓN EN TIEMPO REAL