



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
VIERNES 23 DE AGOSTO 2002

QUIXAL: ENERGIA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

TAMPA: CON RESTRICCIÓN DE ENERGIA POR BAJA EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE. NO EXCEDER PROGRAMA

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

Main data table with columns for time intervals (DE, A), power generation (CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, MTZ, SIS, PVE, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS), reserves (PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL), and market clearing (TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN, DEM INT, DEM SNI, % RESERVA OPERATIVA, TOTAL RESERVA OPERATIVA, Asignación de la reserva operativa (MW)).

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA
MANTENIMIENTO PROGRAMADO:
ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 1.0 A 2.3 HORAS
ENRON 19 0.0 A 24.0 HORAS
LA UNION 0.0 A 24.0 HORAS
ENRON 6 0.0 A 24.0 HORAS
RIO BOBOS (MTTO ANUAL) 0.0 A 24.0 HORAS
LAS PALMAS (LAV. DE TURBOS) 22.0 A 23.3 HORAS

INDISPONIBILIDAD FORZADA:
ESCUINTLA GAS 2.4 0.0 A 24.0 HORAS
SIDEQUA U7 0.0 A 24.0 HORAS

Hora: 08:20

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA
OPERACION EN TIEMPO REAL