AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE REDESPACHO #1
MARTES 27 DE AGOSTO 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERAT	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	10.5	3.8	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1543							
POT. DISP.		255	60	60	14	4	2	4	10	0	4	10.2	3.8	2.2	17	16	24	9.5	20.1	12	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	114	106.2	80	19	15.2	42.4	1317.8							
POT. POR UNIDAD		55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	9.903	3.7	3.9	17	15.5	23.3		20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							12.6	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3								
ENERGIA		3430	456	468	72	75	46	0	50	322	78	197	79	72	0	0	0	415	205	0	0	0	0	355	355	355	355	123	0	0	422	0	0	0	432	0	375	3002	1767	2702	331	442	222	659	17860	1381	16479					
DE	A																																																		CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	78.7	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	13.4	2.0	3.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	R	125.1	R	86.3	R	18.4	R	10.3	465.6	9.0	456.6	0.04	18.6	18.6	0.0	0.0
01:01	02:00	77.9	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	13.4	2.0	3.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	R	125.1	R	66.7	R	18.4	R	10.3	445.2	4.0	441.2	0.04	17.8	17.8	0.0	0.0
02:01	03:00	77.8	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	13.4	2.0	3.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	R	125.1	R	63.6	R	18.4	R	10.3	442.0	4.0	438.0	0.04	17.7	17.7	0.0	0.0
03:01	04:00	78.4	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	13.4	2.0	3.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	R	125.1	R	77.7	R	18.4	R	10.3	456.7	4.0	452.7	0.04	18.3	18.3	0.0	0.0
04:01	05:00	81.0	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	13.4	2.0	3.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	10.0	125.1	R	120.4	R	18.4	R	20.6	522.3	4.0	518.3	0.04	20.9	20.9	0.0	0.0
05:01	06:00	78.7	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	13.4	2.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	84.9	120.4	R	18.4	R	20.6	621.3	17.0	604.3	0.03	18.6	18.6	0.0	0.0
06:01	07:00	104.0	LL	LL	LL	3.0	1.9	LL	0.5	13.4	2.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	R	30.9	672.5	17.0	655.5	0.03	20.2	20.2	0.0	0.0
07:01	08:00	128.8	LL	LL	2.0	3.0	1.9	LL	0.5	13.4	2.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	7.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	14.8	30.9	721.1	28.0	693.1	0.03	21.6	21.6	0.0	0.0
08:01	09:00	174.4	15.0	15.0	2.0	3.0	1.9	LL	0.5	13.4	2.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	7.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	14.8	30.9	796.7	70.0	726.7	0.03	23.9	19.9	0.0	4.0
09:01	10:00	186.3	20.0	25.0	2.0	3.0	1.9	LL	0.5	13.4	2.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	14.8	30.9	836.1	99.0	737.1	0.03	25.1	15.1	5.0	5.0
10:01	11:00	193.0	35.0	35.0	2.0	3.0	1.9	LL	0.5	13.4	2.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	14.8	30.9	867.8	105.0	762.8	0.03	26.0	17.0	5.0	4.0
11:01	12:00	210.6	35.0	35.0	2.0	3.0	1.9	LL	0.5	13.4	2.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	14.8	30.9	885.4	105.0	780.4	0.03	26.6	17.6	5.0	4.0
12:01	13:00	214.0	35.0	30.0	2.0	3.0	1.9	LL	0.5	13.4	2.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	7.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	14.8	30.9	871.3	105.0	766.3	0.03	26.1	16.1	5.0	5.0
13:01	14:00	217.7	35.0	30.0	2.0	3.0	1.9	LL	0.5	13.4	2.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	7.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	14.8	30.9	875.0	105.0	770.0	0.03	26.3	16.3	5.0	5.0
14:01	15:00	227.5	24.0	35.0	2.0	3.0	1.9	LL	0.5	13.4	2.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	14.8	30.9	881.8	105.0	776.8	0.03	26.5	17.5	5.0	4.0
15:01	16:00	191.0	15.0	30.0	2.0	3.0	1.9	LL	0.5	13.4	2.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	38.8	18.4	14.8	30.9	870.1	105.0	765.1	0.03	26.1	21.1	0.0	5.0
16:01	17:00	186.1	15.0	15.0	LL	3.0	1.9	LL	0.5	13.4	2.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	38.8	18.4	14.8	30.9	848.2	105.0	743.2	0.03	25.4	21.4	0.0	4.0
17:01	18:00	171.2	15.0	15.0	LL	3.0	1.9	LL	0.5	13.4	2.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	38.8	18.4	14.8	30.9	833.3	80.0	753.3	0.03	25.0	21.0	0.0	4.0
18:01	18:15	110.0	22.0	30.0	13.6	3.0	1.9	LL	9.7	13.4	12.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	38.8	18.4	14.8	41.2	846.7	65.0	781.7	0.02	16.9	13.9	0.0	3.0
18:16	18:30	142.1	30.0	45.0	13.6	3.0	1.9	LL	9.7	13.4	12.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	45.0	18.4	14.8	41.2	908.0	65.0	843.0	0.02	18.2	12.2	3.0	3.0
18:31	18:45	161.1	69.8	55.2	13.6	5.5	1.9	LL	9.7	13.4	12.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	77.6	18.4	14.8	41.2	1012.1	65.0	947.1	0.02	20.2	14.2	3.0	3.0
18:46	19:00	199.7	69.8	55.2	13.6	5.5	1.9	LL	9.7	13.4	12.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	77.6	18.4	14.8	41.2	1050.7	65.0	985.7	0.02	21.0	15.0	3.0	3.0
19:01	19:15	209.5	69.8	55.2	13.6	5.5	1.9	LL	9.7	13.4	12.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	77.6	18.4	14.8	41.2	1060.5	65.0	995.5	0.02	21.2	15.2	3.0	3.0
19:16	19:30	214.2	69.8	55.2	13.6	5.5	1.9	LL	9.7	13.4	12.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	77.6	18.4	14.8	41.2	1065.2	65.0	1000.2	0.02	21.3	15.3	3.0	3.0
19:31	19:45	214.1	69.8	55.2	13.6	5.5	1.9	LL	9.7	13.4	12.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	77.6	18.4	14.8	41.2	1065.1	65.0	1000.1	0.02	21.3	15.3	3.0	3.0
19:46	20:00	192.6	69.8	55.2	13.6	5.5	1.9	LL	9.7	13.4	12.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	77.6	18.4	14.8	41.2	1043.6	65.0	978.6	0.02	20.9	14.9	3.0	3.0
20:01	20:15	170.9	69.8	55.2	13.6	5.5	1.9	LL	9.7	13.4	12.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	77.6	18.4	14.8	41.2	1021.9	63.0	958.9	0.02	20.4	14.4	3.0	3.0
20:16	20:30	141.2	69.8	55.2	13.6	5.5	1.9	LL	9.7	13.4	12.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	77.6	18.4	14.8	41.2	992.2	63.0	929.2	0.02	19.8	13.8	3.0	3.0
20:31	20:45	123.7	69.8	55.2	13.6	5.5	1.9	LL	9.7	13.4	12.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	77.6	18.4	14.8	41.2	974.7	63.0	911.7	0.02	19.5	13.5	3.0	3.0
20:46	21:00	126.6	69.8	55.2	13.6	5.5	1.9	LL	9.7	13.4	12.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	77.6	18.4	14.8	41.2	977.6	63.0	914.6	0.02	19.6	13.6	3.0	3.0
21:01	22:00	84.7	24.0	46.0	13.6	5.5	1.9	LL	9.7	13.4	2.0	10.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	14.8	41.2	793.1	58.0	735.1	0.02	15.9	15.9	0.0	0.0
22:01	23:00	84.9	LL	LL	LL	4.0	1.9	LL	1.0	13.4	2.0	6.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	12.0	12.0	12.0	12.0	3.0	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	90.3	120.4	R	18.4	R	20.6	617.6	33.0	584.6	0.04	24.7	24.7	0.0	0.0
23:01	24:00	81.5	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	1.0	13.4	2.0	6.0	3.3	3.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	17.6	RF	RF	RF	18.0	RF	16.1	125.1	R	120.4	R	18.4	R	20.6	532.4	26.0	506.4	0.04	21.3	21.3	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	1.0	A	2.3	HORAS
ENRON 19	0.0	A	24.0	HORAS
LA UNION	0.0	A	24.0	HORAS
ENRON 6	0.0	A	24.0	HORAS
LAS PALMAS (LAV. TURBOS.)	22.0	A	23.3	HORAS

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4	0.0	A	24.0	HORAS
EL SALTO	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA U7	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 07:58

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL