AMM
www.amm.org.gt

# ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

**PROGRAMA DE ESPACHO**
VIERNES 30 DE AGOSTO 2002

**QUIXAL:** ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

**TAMPA: ENERGIA 300 MWH**

**REGULACION PRIMARIA:** LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

**Intercambio**

| | | CHX | AGU | JUR | LES | SMA | POR | M | RBO | SEC | PAS | MTZ | SIS | PVE | G3 | G5 | EVAP | ORZ | LVA | LVAP | TG1 | TG2 | TG4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | GAS | PNT | CON | MAG | LUN | MTI | SAA | TUL | TDL | SJO | ENR | ESP | TAM | SID1 | SID2 | GEN | GEN SNI | DEM INT | DEM SNI | % RESERVA OPERATIVA | TOTAL RESERVA OPERATIVA MW | Asignación de la reserva operativa (MW) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POT. MAX. | | 275 | 80 | 60 | 14 | 6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 12 | 10.5 | 3.8 | 8 | 44 | 30 | 35 | 24 | 20 | 24 | 10 | 17 | 27 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 5.3 | 24 | 39.0 | 25.0 | 15.4 | 30.0 | 20.0 | 35.0 | 12.5 | 20 | 128.9 | 114 | 124 | 80 | 19 | 18 | 42.4 | 1543 | | | | | | | |
| POT. DISP. | | 255 | 60 | 60 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | 10.2 | 3.8 | 2.2 | 17 | 16 | 24 | 9.5 | 20.1 | 12 | 10 | 17 | 27 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 5.3 | 24 | 27.5 | 24 | 0 | 23.1 | 16.5 | 23.7 | 5 | 20 | 128.9 | 114 | 106.2 | 80 | 19 | 15.2 | 42.4 | 1317.8 | | | | | | | |
| POT. POR UNIDAD | | 55.8 | 29.1 | 19.4 | 6.8 | 1.9 | 1.9 | | 9.7 | 14.6 | 5.8 | 9.903 | 3.7 | 3.9 | 17 | 15.5 | 23.3 | | 20.1 | 11.7 | 9.7 | 16.5 | 26.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | 23.3 | | | | | | | 12.6 | 4.85 | 125.1 | 5.53 | 17.2 | 38.8 | 3.7 | 3.7 | 10.3 | | | | | | | | |
| ENERGIA | | 3420 | 473 | 254 | 82 | 18 | 46 | 0 | 50 | 372 | 201 | 197 | 79 | 96 | 0 | 0 | 0 | 415 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 328 | 355 | 355 | 123 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 365 | 3002 | 1720 | 2669 | 60 | 442 | 171 | 659 | 17351 | 890 | 16461 | | | | | |
| DE | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHX | AGU | JUR |
| 00:01 | 01:00 | 88.6 | LL | LL | LL | 2.0 | 1.9 | LL | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | LL | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | R | 125.1 | R | 86.0 | R | 18.4 | R | 10.3 | 484.3 | 9.0 | 475.3 | 0.04 | 19.4 | 19.4 | 0.0 | 0.0 |
| 01:01 | 02:00 | 90.3 | LL | LL | LL | 2.0 | 1.9 | LL | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | LL | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | R | 125.1 | R | 52.0 | R | 18.4 | R | 10.3 | 452.0 | 9.0 | 443.0 | 0.04 | 18.1 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
| 02:01 | 03:00 | 93.6 | LL | LL | LL | 2.0 | 1.9 | LL | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | LL | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | R | 125.1 | R | 52.0 | R | 18.4 | R | 10.3 | 455.3 | 9.0 | 446.3 | 0.04 | 18.2 | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| 03:01 | 04:00 | 81.2 | LL | LL | LL | 2.0 | 1.9 | LL | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | LL | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | R | 125.1 | R | 71.0 | R | 18.4 | R | 10.3 | 461.9 | 9.0 | 452.9 | 0.04 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
| 04:01 | 05:00 | 80.9 | LL | LL | LL | 2.0 | 1.9 | LL | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | LL | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | R | 125.1 | R | 120.4 | R | 18.4 | R | 20.5 | 521.2 | 11.0 | 510.2 | 0.04 | 20.8 | 20.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05:01 | 06:00 | 78.4 | LL | LL | LL | 2.0 | 1.9 | LL | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | LL | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 64.8 | 120.4 | R | 18.4 | R | 20.6 | 610.0 | 17.0 | 593.0 | 0.03 | 18.3 | 18.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06:01 | 07:00 | 96.5 | LL | LL | LL | IN | 1.9 | LL | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | LL | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 84.7 | 120.4 | R | 18.4 | R | 30.9 | 656.3 | 17.0 | 639.3 | 0.03 | 19.7 | 19.7 | 0.0 | 0.0 |
| 07:01 | 08:00 | 87.1 | 24.0 | LL | LL | IN | 1.9 | LL | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | LL | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | R | 18.4 | R | 30.9 | 685.7 | 12.0 | 673.7 | 0.03 | 20.6 | 15.6 | 5.0 | 0.0 |
| 08:01 | 09:00 | 171.0 | 24.0 | 15.0 | 3.0 | IN | 1.9 | LL | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | R | 18.4 | R | 30.9 | 807.1 | 62.0 | 745.1 | 0.03 | 24.2 | 15.2 | 5.0 | 4.0 |
| 09:01 | 10:00 | 147.9 | 24.0 | 15.0 | 4.0 | IN | 1.9 | LL | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | R | 18.4 | R | 30.9 | 785.0 | 26.0 | 759.0 | 0.03 | 23.6 | 14.6 | 5.0 | 4.0 |
| 10:01 | 11:00 | 193.8 | 24.0 | 15.0 | 4.0 | IN | 1.9 | LL | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | R | 18.4 | R | 30.9 | 830.9 | 44.0 | 786.9 | 0.03 | 24.9 | 15.9 | 5.0 | 4.0 |
| 11:01 | 12:00 | 191.3 | 24.0 | 15.0 | 4.0 | IN | 1.9 | LL | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | R | 18.4 | R | 30.9 | 828.4 | 28.0 | 800.4 | 0.03 | 24.9 | 15.9 | 5.0 | 4.0 |
| 12:01 | 13:00 | 143.9 | 24.0 | 12.0 | 4.0 | IN | 1.9 | LL | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | R | 18.4 | 5.0 | 30.9 | 783.0 | 28.0 | 755.0 | 0.03 | 23.5 | 18.5 | 5.0 | 0.0 |
| 13:01 | 14:00 | 180.8 | 24.0 | 12.0 | 3.0 | IN | 1.9 | LL | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | LL | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | R | 18.4 | 18.4 | 30.9 | 812.8 | 44.0 | 768.8 | 0.03 | 24.4 | 19.4 | 5.0 | 0.0 |
| 14:01 | 15:00 | 209.4 | 24.0 | 12.0 | 3.0 | IN | 1.9 | LL | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | LL | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | R | 18.4 | 18.4 | 30.9 | 841.4 | 91.0 | 750.4 | 0.03 | 25.2 | 20.2 | 5.0 | 0.0 |
| 15:01 | 16:00 | 210.7 | 15.0 | 10.0 | 3.0 | IN | 1.9 | LL | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | LL | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | R | 18.4 | 18.4 | 30.9 | 831.7 | 91.0 | 740.7 | 0.03 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16:01 | 17:00 | 190.2 | 24.0 | LL | LL | IN | 1.9 | LL | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | LL | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | R | 18.4 | 18.4 | 30.9 | 807.2 | 69.0 | 738.2 | 0.03 | 24.2 | 19.2 | 5.0 | 0.0 |
| 17:01 | 18:00 | 144.0 | 24.0 | LL | LL | IN | 1.9 | LL | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | LL | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | R | 18.4 | 18.4 | 30.9 | 761.0 | 40.0 | 721.0 | 0.03 | 22.8 | 17.8 | 5.0 | 0.0 |
| 18:01 | 18:15 | 148.3 | 69.8 | 10.5 | 13.6 | IN | 1.9 | LL | 9.7 | 15.5 | 12.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | R | 18.4 | 18.4 | 41.2 | 878.2 | 70.0 | 808.2 | 0.02 | 17.6 | 14.6 | 3.0 | 0.0 |
| 18:16 | 18:30 | 210.5 | 69.8 | 10.5 | 13.6 | IN | 1.9 | LL | 9.7 | 15.5 | 12.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | R | 18.4 | 18.4 | 41.2 | 940.4 | 70.0 | 870.4 | 0.02 | 18.8 | 15.8 | 3.0 | 0.0 |
| 18:31 | 18:45 | 227.0 | 69.8 | 35.0 | 13.6 | IN | 1.9 | LL | 9.7 | 15.5 | 12.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | 38.8 | 18.4 | 18.4 | 41.2 | 1020.2 | 70.0 | 950.2 | 0.02 | 20.4 | 14.4 | 3.0 | 3.0 |
| 18:46 | 19:00 | 224.6 | 69.8 | 55.2 | 13.6 | IN | 1.9 | LL | 9.7 | 15.5 | 12.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | 38.8 | 18.4 | 18.4 | 41.2 | 1038.0 | 70.0 | 968.0 | 0.02 | 20.8 | 14.8 | 3.0 | 3.0 |
| 19:01 | 19:15 | 231.6 | 69.8 | 55.2 | 13.6 | IN | 1.9 | LL | 9.7 | 15.5 | 12.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | 38.8 | 18.4 | 18.4 | 41.2 | 1045.0 | 58.0 | 987.0 | 0.02 | 20.9 | 14.9 | 3.0 | 3.0 |
| 19:16 | 19:30 | 230.7 | 69.8 | 55.2 | 13.6 | IN | 1.9 | LL | 9.7 | 15.5 | 12.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | 38.8 | 18.4 | 18.4 | 41.2 | 1044.1 | 58.0 | 986.1 | 0.02 | 20.9 | 14.9 | 3.0 | 3.0 |
| 19:31 | 19:45 | 232.4 | 69.8 | 55.2 | 13.6 | IN | 1.9 | LL | 9.7 | 15.5 | 12.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | 49.4 | 18.4 | 18.4 | 41.2 | 1056.4 | 58.0 | 998.4 | 0.02 | 21.1 | 15.1 | 3.0 | 3.0 |
| 19:46 | 20:00 | 232.9 | 69.8 | 55.2 | 13.6 | IN | 1.9 | LL | 9.7 | 15.5 | 12.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | 24.2 | 18.4 | 18.4 | 41.2 | 1031.7 | 58.0 | 973.7 | 0.02 | 20.6 | 14.6 | 3.0 | 3.0 |
| 20:01 | 20:15 | 233.1 | 69.8 | 55.2 | 13.6 | IN | 1.9 | LL | 9.7 | 15.5 | 12.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | 10.7 | 18.4 | 18.4 | 41.2 | 1018.4 | 58.0 | 960.4 | 0.02 | 20.4 | 14.4 | 3.0 | 3.0 |
| 20:16 | 20:30 | 215.9 | 69.8 | 55.2 | 13.6 | IN | 1.9 | LL | 9.7 | 15.5 | 12.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | R | 18.4 | 18.4 | 41.2 | 990.5 | 58.0 | 932.5 | 0.02 | 19.8 | 13.8 | 3.0 | 3.0 |
| 20:31 | 20:45 | 205.6 | 60.0 | 55.2 | 13.6 | IN | 1.9 | LL | 9.7 | 15.5 | 12.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | R | 18.4 | 18.4 | 41.2 | 970.4 | 58.0 | 912.4 | 0.02 | 19.4 | 13.4 | 3.0 | 3.0 |
| 20:46 | 21:00 | 223.8 | 35.0 | 50.0 | 13.6 | IN | 1.9 | LL | 9.7 | 15.5 | 12.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | R | 18.4 | 18.4 | 41.2 | 958.4 | 58.0 | 900.4 | 0.02 | 19.2 | 13.2 | 3.0 | 3.0 |
| 21:01 | 22:00 | 120.7 | 20.0 | 11.0 | 13.6 | IN | 1.9 | LL | 9.7 | 15.5 | 7.0 | 10.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 99.5 | 120.4 | R | 18.4 | 18.4 | 41.2 | 796.3 | 54.0 | 742.3 | 0.02 | 15.9 | 15.9 | 0.0 | 0.0 |
| 22:01 | 23:00 | 84.4 | LL | LL | LL | 4.0 | 1.9 | LL | 1.0 | 15.5 | 7.0 | 6.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 7.4 | RF | R | R | R | 12.0 | M | 12.0 | 12.0 | 3.0 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 19.4 | 125.1 | 78.2 | 120.4 | R | 18.4 | R | 20.6 | 608.5 | 17.0 | 591.5 | 0.04 | 24.3 | 24.3 | 0.0 | 0.0 |
| 23:01 | 24:00 | 81.4 | LL | LL | LL | 2.0 | 1.9 | LL | 1.0 | 15.5 | 7.0 | 6.0 | 3.3 | 4.0 | R | R | RF | 17.3 | 7.4 | RF | R | R | R | 14.9 | M | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | RF | 17.6 | RF | RF | RF | 18.0 | RF | 16.2 | 125.1 | R | 120.4 | R | 18.4 | R | 20.6 | 533.0 | 17.0 | 516.0 | 0.04 | 21.3 | 21.3 | 0.0 | 0.0 |

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

**MANTENIMIENTO PROGRAMADO:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) | 1.0 | A | 2.3 | HORAS |
| ENRON 19 | 0.0 | A | 24.0 | HORAS |
| LA UNION | 0.0 | A | 24.0 | HORAS |
| ENRON 6 | 0.0 | A | 24.0 | HORAS |
| LA PALMAS U3 | 22.0 | A | 24.0 | HORAS |
| LAS PALMAS (LAV. TURBOS) | 22.0 | A | 23.3 | HORAS |

**INDISPONIBILIDAD FORZADA:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESCUINTLA GAS 2,4 | 0.0 | A | 24.0 | HORAS |
| EL SALTO | 0.0 | A | 24.0 | HORAS |
| SIDEGUA U7 | 0.0 | A | 24.0 | HORAS |
| SANTA MARIA DE JESUS | 7.0 | A | 22.0 | HORAS |

Hora: 17:01

**CENTRO DE DESPACHO DE CARGA**
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL