



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO  
MARTES 03 DE DICIEMBRE 2002

MAGDALENA, CONCEPCIÓN, PANTALEÓN, LA UNIÓN, MADRE TIERRA, SANTA ANA: EN PERIODO DE ZAFRA

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

REGULACIÓN PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

POT. MAX. POT. DISP. POT. POR UNIDAD ENERGÍA	CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
																																																	CHX	AGU	JUR
00:01 01:00	87.2	LL	LL	M	5.8	M	LL	2.0	11.2	2.0	LL	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	4.9	R	125.1	R	103.2	R	17.5	R	10.3	572.7	95.0	477.7	0.04	22.9	22.9	0.0	0.0
01:01 02:00	102.2	LL	LL	M	5.8	M	LL	2.0	11.2	2.0	LL	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	4.9	R	125.1	R	86.0	R	17.5	R	10.3	570.5	95.0	475.5	0.04	22.8	22.8	0.0	0.0
02:01 03:00	83.1	LL	LL	M	5.8	M	LL	2.0	11.2	2.0	LL	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	4.9	R	125.1	R	103.2	R	12.0	R	10.3	563.1	87.0	476.1	0.04	22.5	22.5	0.0	0.0
03:01 04:00	83.9	LL	LL	M	5.8	M	LL	2.0	11.2	2.0	LL	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	4.9	R	125.1	R	103.2	R	17.5	R	10.3	569.4	87.0	482.4	0.04	22.8	22.8	0.0	0.0
04:01 05:00	85.1	LL	LL	M	5.8	M	LL	2.0	11.2	2.0	3.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.0	13.6	26.0	10.0	28.2	9.7	R	125.1	45.0	103.2	R	17.5	R	10.3	623.4	87.0	536.4	0.04	24.9	24.9	0.0	0.0
05:01 06:00	94.5	LL	LL	M	5.8	M	LL	2.0	11.2	2.0	3.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.3	13.6	26.0	10.0	28.2	9.7	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	703.5	80.0	623.5	0.03	21.1	21.1	0.0	0.0
06:01 07:00	87.3	15.0	LL	M	3.5	M	LL	2.0	11.2	2.0	3.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	2.0	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.0	10.0	28.2	9.7	19.4	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	736.4	65.0	671.4	0.03	22.1	22.1	0.0	0.0
07:01 08:00	162.9	18.0	LL	M	3.5	M	LL	2.0	11.2	2.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	2.0	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.0	10.0	28.2	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	817.5	65.0	752.5	0.03	24.5	21.5	3.0	0.0
08:01 09:00	203.6	25.0	LL	M	3.5	M	2.0	2.0	11.2	2.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	2.0	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.0	10.0	28.2	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	R	M	M	20.6	849.7	65.0	784.7	0.03	25.5	20.5	5.0	0.0
09:01 10:00	209.5	25.0	12.0	M	3.5	M	2.0	2.0	11.2	2.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	8.0	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.0	17.5	28.2	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	R	M	M	20.6	881.1	65.0	816.1	0.03	26.4	19.4	5.0	2.0
10:01 11:00	210.3	25.0	15.0	M	3.5	M	2.0	2.0	11.2	2.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.0	17.5	28.2	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	R	M	M	20.6	896.4	65.0	831.4	0.03	26.9	16.9	5.0	5.0
11:01 12:00	200.0	35.0	15.0	M	3.5	M	2.0	4.0	11.2	2.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.0	17.5	28.2	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	R	M	M	20.6	898.1	65.0	833.1	0.03	26.9	16.9	5.0	5.0
12:01 13:00	194.1	35.0	15.0	M	3.5	M	2.0	4.0	11.2	2.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	2.0	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.0	10.0	28.2	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	R	M	M	20.6	867.2	65.0	802.2	0.03	26.0	16.0	5.0	5.0
13:01 14:00	192.9	25.0	15.0	M	3.5	M	2.0	4.0	11.2	2.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	2.0	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.0	10.0	28.2	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	R	M	M	20.6	856.0	65.0	791.0	0.03	25.7	15.7	5.0	5.0
14:01 15:00	198.2	25.0	12.0	M	3.5	M	2.0	3.0	11.2	2.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	2.0	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.0	10.0	28.2	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	874.8	65.0	809.8	0.03	26.2	19.2	5.0	2.0
15:01 16:00	226.1	LL	LL	M	3.5	M	2.0	3.0	11.2	2.0	3.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	2.0	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.0	10.0	28.2	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	864.7	65.0	799.7	0.03	25.9	25.9	0.0	0.0
16:01 17:00	224.5	LL	LL	M	3.5	M	2.0	3.0	11.2	2.0	3.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	2.0	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.0	10.0	28.2	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	863.1	65.0	798.1	0.03	25.9	25.9	0.0	0.0
17:01 18:00	239.9	69.8	55.2	M	3.5	M	2.0	9.7	11.2	2.0	10.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	17.5	28.2	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	26.7	17.5	14.8	41.2	1104.5	65.0	1039.5	0.03	33.1	27.1	3.0	3.0
18:01 18:15	247.8	69.8	55.2	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	10.0	10.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	17.5	30.1	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	60.0	17.5	14.8	41.2	1157.9	79.0	1078.9	0.02	23.2	17.2	3.0	3.0
18:16 18:30	247.7	69.8	55.2	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	10.0	10.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	17.5	30.1	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	52.0	17.5	14.8	41.2	1149.8	79.0	1070.8	0.02	23.0	17.0	3.0	3.0
18:31 18:45	248.7	69.8	55.2	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	10.0	10.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	17.5	30.1	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	52.0	17.5	14.8	41.2	1150.8	79.0	1071.8	0.02	23.0	17.0	3.0	3.0
18:46 19:00	249.7	69.8	55.2	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	10.0	10.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	17.5	30.1	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	45.0	17.5	14.8	41.2	1144.8	79.0	1065.8	0.02	22.9	16.9	3.0	3.0
19:01 19:15	249.1	69.8	55.2	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	10.0	10.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	17.5	30.1	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	25.0	17.5	14.8	41.2	1124.2	79.0	1045.2	0.02	22.5	16.5	3.0	3.0
19:16 19:30	249.1	69.8	55.2	M	5.8	M	2.0	9.7	11.2	10.0	10.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	13.6	26.2	17.5	30.1	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	20.0	17.5	14.8	41.2	1119.2	7						