



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
VIERNES 06 DE DICIEMBRE 2002

TAMPA EN PRUEBA DE POTENCIA MÁXIMA
MAGDALENA, CONCEPCIÓN, PANTALEÓN, LA UNIÓN, MADRE TIERRA, SANTA ANA: EN PERIODO DE ZAFRA
QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.
REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

POT. MAX. POT. DISP. POT. POR UNIDAD ENERGIA	CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN	DEM	DEM	%	TOTAL	Asignación de la reserva operativa (MW)				
																																												SNI	INT	SNI	RESERVA OPERATIVA	RESERVA OPERATIVA	MW	CHX	AGU	JUR	
275 263 55.8 3651	80 75 29.1 522	60 14 19.4 311	14 5 6.8 0	6 2 1.9 98	2 2 1.9 11	2 4 1.9 28	2 4 1.9 114	10 15 9.7 264	15 12 5.8 110	12 10.5 9.90 95	3.8 3.3 3.7 51	8 17 3.9 60	44 30 17 0	35 24 15.5 0	24 20 23.3 0	468	159	0	0	0	0	0	0	358	358	328	120	0	696	517	302	577	267	681	220	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1543	1696	17363	0.04	22.6	22.6	0.0	0.0	0.0	
00:01	01:00	86.7	LL	LL	M	3.5	M	LL	2.0	11.0	2.0	LL	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	21.0	12.6	26.0	10.0	28.2	4.9	R	125.1	R	103.2	R	17.5	R	10.3	565.7	80.0	485.7	0.04	22.6	22.6	0.0	0.0	0.0
01:01	02:00	92.3	LL	LL	M	3.5	M	LL	2.0	11.0	2.0	LL	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	21.0	12.6	26.0	10.0	28.2	4.9	R	125.1	R	86.0	R	17.5	R	10.3	554.1	80.0	474.1	0.04	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0
02:01	03:00	93.8	LL	LL	M	3.5	M	LL	2.0	11.0	2.0	LL	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	21.0	12.6	26.0	10.0	28.2	4.9	R	125.1	R	86.0	R	17.5	R	10.3	538.1	80.0	458.1	0.04	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0
03:01	04:00	82.8	LL	LL	M	3.5	M	LL	2.0	11.0	2.0	LL	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	21.0	12.6	26.0	10.0	28.2	4.9	R	125.1	15.0	103.2	R	17.5	R	10.3	576.8	80.0	496.8	0.04	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0
04:01	05:00	84.1	LL	LL	M	3.5	M	LL	2.0	11.0	2.0	3.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	21.0	12.6	26.0	10.0	28.2	9.7	R	125.1	50.0	103.2	R	17.5	R	10.3	620.9	80.0	540.9	0.04	24.8	24.8	0.0	0.0	0.0
05:01	06:00	85.9	LL	LL	M	3.5	M	LL	2.0	11.0	2.0	3.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	21.0	12.6	26.0	10.0	28.2	9.7	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	688.1	70.0	618.1	0.03	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0
06:01	07:00	109.5	20.0	LL	M	3.5	M	LL	2.0	11.0	2.0	3.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	21.0	12.6	26.0	10.0	28.2	9.7	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	731.7	65.0	666.7	0.03	22.0	17.0	5.0	0.0	0.0
07:01	08:00	154.6	20.0	LL	M	3.5	M	2.0	2.0	11.0	6.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	21.0	12.6	26.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	785.3	65.0	720.3	0.03	23.6	18.6	5.0	0.0	0.0
08:01	09:00	204.2	20.0	LL	M	3.5	M	2.0	2.0	11.0	6.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	21.0	12.6	20.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	828.9	70.0	758.9	0.03	24.9	19.9	5.0	0.0	0.0
09:01	10:00	226.2	20.0	12.0	M	3.5	M	2.0	4.0	11.0	6.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	21.0	12.6	20.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	864.9	65.0	799.9	0.03	25.9	18.9	5.0	2.0	2.0
10:01	11:00	196.8	20.0	22.0	M	3.5	M	2.0	9.7	11.0	6.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	15.0	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	21.0	12.6	20.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	866.2	65.0	801.2	0.03	26.0	19.0	5.0	2.0	2.0
11:01	12:00	177.0	35.0	22.0	M	3.5	M	2.0	9.7	11.0	6.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	21.0	12.6	20.0	10.0	28.2	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	885.3	65.0	820.3	0.03	26.6	19.6	5.0	2.0	2.0
12:01	13:00	133.4	35.0	22.0	M	3.5	M	2.0	4.0	11.0	6.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	21.0	12.6	20.0	10.0	28.2	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	836.0	65.0	771.0	0.03	25.1	18.1	5.0	2.0	2.0
13:01	14:00	174.7	25.0	12.0	M	3.5	M	2.0	4.0	11.0	6.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	15.0	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	21.0	12.6	20.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	833.4	65.0	768.4	0.03	25.0	19.0	4.0	2.0	2.0
14:01	15:00	214.7	25.0	LL	M	3.5	M	LL	4.0	11.0	6.0	4.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	21.0	12.6	20.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	844.4	65.0	779.4	0.03	25.3	21.3	4.0	0.0	0.0
15:01	16:00	228.7	20.0	LL	M	3.5	M	LL	4.0	11.0	2.0	3.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	21.0	12.6	20.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	848.4	65.0	783.4	0.03	25.5	20.5	5.0	0.0	0.0
16:01	17:00	229.6	20.0	LL	M	3.5	M	LL	4.0	11.0	2.0	3.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	LL	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	21.0	12.6	26.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	20.6	855.3	65.0	790.3	0.03	25.7	20.7	5.0	0.0	0.0
17:01	18:00	238.2	69.8	55.2	M	3.5	M	2.0	9.7	11.0	2.0	10.0	2.0	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	21.0	12.6	26.0	10.0	28.2	11.2	R	125.1	105.1	103.2	80.0	17.5	R	20.6	1083.1	65.0	1018.1	0.03	32.5	26.5	3.0	3.0	3.0
18:01	18:15	206.7	69.8	55.2	M	5.8	1.9	2.0	9.7	11.0	12.0	10.0	2.8	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	30.1	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	80.0	17.5	R	20.6	1104.9	82.0	1022.9	0.02	22.1	16.1	3.0	3.0	3.0
18:16	18:30	207.0	69.8	55.2	M	5.8	1.9	2.0	9.7	11.0	12.0	10.0	2.8	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	30.1	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	80.0	17.5	R	20.6	1105.2	82.0	1023.2	0.02	22.1	16.1	3.0	3.0	3.0
18:31	18:45	216.0	69.8	55.2	M	5.8	1.9	2.0	9.7	11.0	12.0	10.0	2.8	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	30.1	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	80.0	17.5	R	20.6	1114.2	82.0	1032.2	0.02	22.3	16.3	3.0	3.0	3.0
18:46	19:00	224.4	69.8	55.2	M	5.8	1.9	2.0	9.7	11.0	12.0	10.0	2.8	2.5	R	R	M	19.5	19.5	RF	R	R	R	M	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	30.1	11.2	19.4	125.1	105.1	103.2	80.0	17.5	R	20.6	1122.6	82.0	1040.6	0.02	22.5	16.5	3.0	3.	