AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE REDESPACHO No. 2
SABADO 21 DE DICIEMBRE 2002
Por indisponibilidad de Enron barcaza I, Palmas 2 y La Unión

MAGDALENA, CONCEPCIÓN, PANTALEON, LA UNIÓN, MADRE TIERRA, SANTA ANA: EN PERIODO DE ZAFRA
QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META. EL PRONOSTICO DE DEMANDA INCLUYE EL CONSUMO DE HORNOS.
REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL1	TUL2	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERV. OPERAT.	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	6	10	15	12	10.5	3.8	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	4.0	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1551							
POT. DISP.		263	75	60	14	5	2	2	10	15	12	10.2	3.8	3.3	17	15	24	21	20.1	12	10	17	27	15.3	0	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24.3	0	23.1	16.5	23.7	11.5	4.0	20	0	108.3	103.2	72	19	15.2	42.4	1224.1							
POT. POR UNIDAD		55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9	2	9.7	14.6	5.8	9.90	3.7	3.9	17	15	23.3	3.5	20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							11.5	3.9	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3								
ENERGIA		2701	484	60	0	98	46	28	116	242	104	123	58	60	0	0	0	468	177	0	0	0	0	358	313	358	358	120	0	816	554	302	627	339	554	220	0	326	3002	1435	2460	240	217	179	700	18241	1662	16579					
DE	A																																																	CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	83.7	LL	LL	M	3.5	1.9	LL	2.0	10.1	2.0	4.0	2.4	2.5	R	R	IN	19.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	21.0	12.6	26.0	10.0	28.2	4.9	RF	R	125.1	18.4	103.2	R	R	R	10.3	591.9	80.0	511.9	0	23.7	23.7	0.0	0.0
01:01	02:00	83.1	LL	LL	M	3.5	1.9	LL	2.0	10.1	2.0	4.0	2.4	2.5	R	R	IN	19.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	21.0	12.6	26.0	10.0	28.2	4.9	RF	R	125.1	20.9	86.0	R	R	R	10.3	576.6	80.0	496.6	0	23.1	23.1	0.0	0.0
02:01	03:00	83.5	LL	LL	M	3.5	1.9	LL	2.0	10.1	2.0	4.0	2.4	2.5	R	R	IN	19.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	21.0	12.6	26.0	10.0	28.2	4.9	RF	R	125.1	15.0	103.2	R	R	R	10.3	588.3	80.0	508.3	0	23.5	23.5	0.0	0.0
03:01	04:00	83.2	LL	LL	M	3.5	1.9	LL	2.0	10.1	2.0	4.0	2.4	2.5	R	R	IN	19.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	21.0	12.6	26.0	10.0	28.2	4.9	RF	R	125.1	6.3	103.2	R	R	R	10.3	579.3	80.0	499.3	0	23.2	23.2	0.0	0.0
04:01	05:00	85.4	LL	LL	M	3.5	1.9	LL	2.0	10.1	2.0	4.0	2.4	2.5	R	R	IN	19.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	21.0	12.6	26.0	10.0	28.2	9.7	RF	R	125.1	R	103.2	R	R	R	10.3	580.0	80.0	500.0	0	23.2	23.2	0.0	0.0
05:01	06:00	79.4	LL	LL	M	3.5	1.9	LL	2.0	10.1	2.0	4.0	2.4	2.5	R	R	IN	19.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	21.0	12.6	26.0	10.0	28.2	9.7	RF	15.2	125.1	48.5	103.2	R	R	R	20.6	648.0	80.0	568.0	0	19.4	19.4	0.0	0.0
06:01	07:00	81.2	LL	M	M	3.5	1.9	LL	2.0	10.1	2.0	4.0	2.4	2.5	R	R	IN	19.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	21.0	12.6	26.0	10.0	28.2	9.7	RF	19.4	125.1	48.5	103.2	R	R	R	20.6	654.0	65.0	589.0	0	19.6	19.6	0.0	0.0
07:01	08:00	83.2	25.0	M	M	3.5	1.9	2.0	2.0	10.1	2.0	4.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	14.6	11.2	RF	19.4	125.1	48.5	103.2	31.5	14.8	14.8	41.2	763.6	65.0	698.6	0	22.9	18.9	4.0	0.0
08:01	09:00	134.0	35.0	M	M	3.5	1.9	2.0	4.0	10.1	2.0	4.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	14.6	11.2	RF	19.4	125.1	48.5	103.2	31.5	14.8	14.8	41.2	826.4	65.0	761.4	0	24.8	19.8	5.0	0.0
09:01	10:00	135.2	40.0	M	M	3.5	1.9	2.0	4.0	10.1	2.0	4.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	7.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	14.6	11.2	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	14.8	R	30.9	837.6	65.0	772.6	0	25.1	20.1	5.0	0.0
10:01	11:00	118.0	40.0	M	M	3.5	1.9	2.0	9.7	10.1	2.0	4.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	7.0	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	14.6	11.2	RF	19.4	125.1	55.3	103.2	38.8	14.8	14.8	41.2	825.3	65.0	760.3	0	24.8	19.8	5.0	0.0
11:01	12:00	107.6	40.0	M	M	3.5	1.9	2.0	9.7	10.1	2.0	4.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	7.0	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	14.6	11.2	RF	19.4	125.1	55.3	103.2	38.8	14.8	14.8	41.2	814.9	65.0	749.9	0	24.4	19.4	5.0	0.0
12:01	13:00	82.0	25.0	M	M	3.5	1.9	2.0	4.0	10.1	2.0	4.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	14.6	11.2	RF	19.4	125.1	55.3	103.2	38.8	14.8	14.8	41.2	763.6	65.0	698.6	0	22.9	18.9	4.0	0.0
13:01	14:00	82.7	LL	M	M	3.5	1.9	2.0	4.0	10.1	6.0	4.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	14.6	11.2	RF	19.4	125.1	55.3	103.2	30.0	14.8	14.8	41.2	749.4	65.0	684.4	0	22.5	22.5	0.0	0.0
14:01	15:00	82.6	LL	M	M	3.5	1.9	LL	4.0	10.1	6.0	5.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	14.6	11.2	RF	19.4	125.1	55.3	103.2	R	14.8	14.8	41.2	718.3	65.0	653.3	0	21.5	21.5	0.0	0.0
15:01	16:00	83.0	LL	M	M	3.5	1.9	LL	4.0	10.1	6.0	5.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	14.6	11.2	RF	19.4	125.1	55.3	103.2	R	14.8	14.8	41.2	718.7	65.0	653.7	0	21.6	21.6	0.0	0.0
16:01	17:00	82.5	LL	M	M	3.5	1.9	LL	4.0	10.1	6.0	5.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	28.2	11.2	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	9.3	R	30.9	751.0	65.0	686.0	0	22.5	22.5	0.0	0.0
17:01	18:00	228.3	69.8	M	M	3.5	1.9	2.0	9.7	10.1	12.0	10.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	28.2	11.2	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	14.8	R	30.9	1008.3	65.0	943.3	0	30.2	27.2	3.0	0.0
18:01	18:15	244.1	69.8	15.0	M	5.8	1.9	2.0	9.7	10.1	12.0	10.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	28.2	11.2	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	10.0	14.8	15.2	41.2	1076.9	68.0	1008.9	0	21.5	18.5	3.0	0.0
18:16	18:30	247.8	69.8	15.0	M	5.8	1.9	2.0	9.7	10.1	12.0	10.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	28.2	11.2	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	15.0	14.8	15.2	41.2	1085.6	68.0	1017.6	0	21.7	18.7	3.0	0.0
18:31	18:45	246.9	69.8	15.0	M	5.8	1.9	2.0	9.7	10.1	12.0	10.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	28.2	11.2	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	35.0	14.8	15.2	41.2	1104.7	68.0	1036.7	0	22.1	19.1	3.0	0.0
18:46	19:00	248.0	69.8	15.0	M	5.8	1.9	2.0	9.7	10.1	12.0	10.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	28.2	11.2	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	30.6	14.8	15.2	41.2	1101.4	68.0	1033.4	0	22.0	19.0	3.0	0.0
19:01	19:15	244.9	69.8	15.0	M	5.8	1.9	2.0	9.7	10.1	12.0	10.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	28.2	11.2	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	30.0	14.8	15.2	41.2	1097.7	68.0	1029.7	0	22.0	19.0	3.0	0.0
19:16	19:30	241.1	69.8	15.0	M	5.8	1.9	2.0	9.7	10.1	12.0	10.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	28.2	11.2	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	14.8	15.2	41.2	1063.9	68.0	995.9	0	21.3	18.3	3.0	0.0
19:31	19:45	233.6	69.8	15.0	M	5.8	1.9	2.0	9.7	10.1	12.0	10.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	28.2	11.2	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	14.8	15.2	41.2	1056.4	68.0	988.4	0	21.1	18.1	3.0	0.0
19:46	20:00	228.2	69.8	15.0	M	5.8	1.9	2.0	9.7	10.1	12.0	10.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	28.2	11.2	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	14.8	15.2	41.2	1051.0	68.0	983.0	0	21.0	18.0	3.0	0.0
20:01	20:15	202.9	69.8	15.0	M	5.8	1.9	2.0	9.7	10.1	12.0	10.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	28.2	11.2	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	14.8	15.2	41.2	1025.7	68.0	957.7	0	20.5	17.5	3.0	0.0
20:16	20:30	184.8	69.8	15.0	M	5.8	1.9	2.0	9.7	10.1	12.0	10.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	28.2	11.2	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	14.8	15.2	41.2	1007.6	68.0	939.6	0	20.2	17.2	3.0	0.0
20:31	20:45	147.1	69.8	15.0	M	5.8	1.9	2.0	9.7	10.1	12.0	10.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	28.2	11.2	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	14.8	15.2	41.2	969.9	68.0	901.9	0	19.4	16.4	3.0	0.0
20:46	21:00	150.3	69.8	15.0	M	5.8	1.9	2.0	9.7	10.1	12.0	10.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	28.2	11.2	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	14.8	15.2	41.2	973.1	68.0	905.1	0	19.5	16.5	3.0	0.0
21:01	22:00	76.1	LL	15.0	M	5.8	1.9	2.0	9.7	10.1	2.0	4.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	24.3	12.6	26.2	17.5	28.2	4.9	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	14.8	15.2	41.2	806.8	68.0	738.8	0	16.1	16.1	0.0	0.0
22:01	23:00	87.1	LL	M	M	5.8	1.9	2.0	2.0	10.1	2.0	4.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	11.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	21.0	12.6	26.0	5.0	28.2	4.9	RF	R	125.1	89.0	103.2	R	R	R	10.3	674.2	65.0	609.2	0	27.0	27.0	0.0	0.0
23:01	24:00	84.5	LL	M	M	5.8	1.9	2.0	2.0	10.1	2.0	4.0	2.4	2.5	M	R	IN	19.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	34.0	21.0	12.6	26.0	1.0	28.2	4.9	RF	R	125.1	24.0	103.2	R	R	R	10.3	611.1	65.0	546.1	0	24.4	24.4	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	1.0	A	2.0	HORAS		A		HORAS
LAS PALMAS (LAV. TURBOS)	22.0	A	23.3	HORAS		A		HORAS
ESPERANZA 3	0.0	A	24.0	HORAS		A		HORAS
ESCLAVOS 1, 2	0.0	A	24.0	HORAS		A		HORAS
ESCUINTLA GAS 3	0.0	A	24.0	HORAS		A		HORAS
ENRON 10	0.0	A	24.0	HORAS		A		HORAS
JURUN MARINALA 1, 2, 3	6.0	A	24.0	HORAS		A		HORAS

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4	0.0	A	24.0	HORAS
EL SALTO 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA U8 U7 U2	0.0	A	24.0	HORAS
LAGUNA VAPOR 4	0.0	A	24.0	HORAS
ESCUINTLA VAPOR 2	0.0	A	24.0	HORAS
BARCAZA I DE ENRON	0.0	A	16.0	HORAS
PALMAS 2	7.0	A	14.0	HORAS