



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
LUNES 14 DE ENERO DE 2002

GENOR: SOPORTE DE VOLTAJE EN DE PUERTO BARRIOS

LAGUNA VAPOR: RESTRICCIÓN ARRANQUE PARADA

MARINALA, ESCUINTLA GAS: RESTRICCIÓN SISTEMA PRINCIPAL TRANSMISIÓN

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA.

LA UNION, PANTALEÓN, MAGDALENA, MADRE TIERRA, SANTA ANA: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES EN ZAFRA

REGULACIÓN PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

POT. MAX. POT. DISP. ENERGÍA	HIDRO										CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA				LAS PALMAS					OTROS							GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)													
	CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI						SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	CHX	AGU	JUR	
275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	8	44	30	40	24	5	24	10	17	27	15.4	15.4	15.4	15.4	5	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	15	127	114	124	80	18	18	42.4	1510.9	16.0	380.5	0.04	15.9	15.9	0.0	0.0		
3437	471	326	78	82	46	24	153	254	141	58	221	0	0	17	0	12	10	17	27	15.4	15.4	15.4	15.4	5	24	39.5	25	5.5	30	18	35	0	15	0	114	88.5	80	14.4	14.4	42.4	1173.5	8.0	535.1	0.04	21.7	21.7	0.0	0.0		
DE	A																															CHX	AGU	JUR																
00:01	01:00	75.9	LL	LL	LL	3.0	1.9	LL	5.0	10.6	2.4	2.4	R	IN	IN	16.2	IN	8.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	23.0	10.0	27.0	9.0	24.0	IN	R	M	R	69.6	R	R	R	10.0	396.5	16.0	380.5	0.04	15.9	15.9	0.0	0.0
01:01	02:00	75.7	LL	LL	LL	3.0	1.9	LL	5.0	10.6	2.4	2.4	R	IN	IN	16.2	IN	8.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	23.0	10.0	27.0	9.0	24.0	IN	R	M	R	66.3	R	R	R	10.0	393.0	13.0	380.0	0.04	15.7	15.7	0.0	0.0
02:01	03:00	75.9	LL	LL	LL	3.0	1.9	LL	5.0	10.6	2.4	2.4	R	IN	IN	16.2	IN	8.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	23.0	10.0	27.0	9.0	24.0	IN	R	M	R	70.4	R	R	R	10.0	397.3	12.0	385.3	0.04	15.9	15.9	0.0	0.0
03:01	04:00	76.1	LL	LL	LL	3.0	1.9	LL	5.0	10.6	2.4	2.4	R	IN	IN	16.2	IN	8.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	23.0	10.0	27.0	9.0	24.0	IN	R	M	R	74.3	R	R	R	10.0	401.4	13.0	388.4	0.04	16.1	16.1	0.0	0.0
04:01	05:00	78.8	LL	LL	LL	3.0	1.9	LL	5.0	10.6	2.4	2.4	R	IN	IN	16.2	IN	8.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	10.0	27.0	9.0	24.0	IN	R	M	53.5	85.9	R	R	R	10.3	470.8	14.0	456.8	0.04	18.8	18.8	0.0	0.0
05:01	06:00	81.7	LL	LL	LL	3.0	1.9	LL	5.0	10.6	4.5	2.4	R	IN	IN	16.2	IN	8.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	10.0	27.0	17.5	24.0	IN	R	M	105.1	85.9	R	7.2	R	10.3	543.1	8.0	535.1	0.04	21.7	21.7	0.0	0.0
06:01	07:00	80.2	LL	LL	LL	3.0	1.9	LL	5.0	10.6	5.5	2.4	R	IN	IN	16.2	IN	8.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.0	28.0	17.5	24.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	R	14.0	R	30.9	596.2	3.0	593.2	0.03	17.9	17.9	0.0	0.0
07:01	08:00	142.0	22.0	LL	6.8	3.0	1.9	2.0	5.0	10.6	5.5	2.4	R	IN	IN	16.2	IN	8.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.0	28.0	17.5	24.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	R	14.0	R	30.9	688.8	33.0	655.8	0.03	20.7	13.7	7.0	0.0
08:01	09:00	176.5	22.0	15.0	6.8	3.0	1.9	2.0	5.0	10.6	6.5	2.4	R	IN	IN	16.2	IN	8.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	20.0	15.0	28.0	17.5	24.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	R	14.0	R	30.9	735.0	22.0	713.0	0.03	22.1	10.7	7.0	4.4
09:01	10:00	202.1	22.0	25.0	6.8	3.0	1.9	2.0	5.0	10.6	6.5	2.4	R	IN	IN	16.2	IN	8.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	20.0	15.0	28.0	17.5	24.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	30.9	784.6	51.0	733.6	0.03	23.5	12.1	7.0	4.4
10:01	11:00	173.0	22.0	25.0	6.8	3.0	1.9	2.0	9.0	10.6	6.5	2.4	20.0	IN	IN	16.2	IN	8.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	20.0	15.0	28.0	17.5	24.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	30.9	779.5	50.0	729.5	0.03	23.4	12.0	7.0	4.4
11:01	12:00	176.1	22.0	25.0	6.8	3.0	1.9	2.0	9.0	10.6	6.5	2.4	20.0	IN	IN	16.2	IN	8.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	20.0	15.0	28.0	17.5	24.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	30.9	782.6	50.0	732.6	0.03	23.5	14.1	5.0	4.4
12:01	13:00	181.2	22.0	15.0	6.8	3.0	1.9	2.0	5.0	10.6	6.5	2.4	20.0	IN	IN	16.2	IN	8.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.0	28.0	17.5	24.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	30.9	777.0	50.0	727.0	0.03	23.3	11.9	7.0	4.4
13:01	14:00	193.7	22.0	LL	6.8	3.0	1.9	LL	5.0	10.6	5.5	2.4	20.0	IN	IN	16.2	IN	8.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.0	28.0	17.5	24.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	30.9	765.7	50.0	715.7	0.03	23.0	16.0	7.0	0.0
14:01	15:00	182.8	22.0	LL	6.8	3.0	1.9	LL	5.0	10.6	5.5	2.4	20.0	IN	IN	16.2	IN	8.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.0	28.0	17.5	24.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	30.9	754.8	50.0	704.8	0.03	22.6	15.6	7.0	0.0
15:01	16:00	200.2	22.0	LL	6.8	3.0	1.9	LL	5.0	10.6	5.5	2.4	20.0	IN	IN	16.2	IN	8.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.0	28.0	17.5	24.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	30.9	772.2	50.0	722.2	0.03	23.2	16.2	7.0	0.0
16:01	17:00	195.1	22.0	LL	6.8	3.0	1.9	LL	5.0	10.6	5.5	2.4	20.0	IN	IN	16.2	IN	8.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.0	28.0	17.5	24.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	R	14.0	R	30.9	753.1	50.0	703.1	0.03	22.6	15.6	7.0	0.0
17:01	18:00	185.8	37.0	15.0	6.8	3.0	1.9	LL	7.0	10.6	5.5	2.4	20.0	IN	IN	16.2	IN	8.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.0	28.0	17.5	24.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	R	14.0	R	30.9	775.8	16.0	759.8	0.03	23.3	11.9	7.0	4.4
18:01	18:15	199.6	55.2	55.2	13.6	5.5	1.9	LL	9.7	10.6	11.9	2.4	21.4	IN	IN	16.2	IN	8.0	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	24.3	15.0	29.1	17.5	34.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	44.4	14.0	14.0	41.2	997.6	50.0	947.6	0.02	20.0	14.0	3.0	3.0
18:16	18:30	198.7	55.2	55.2	13.6	5.5	1.9	3.9	9.7	10.6	11.9	2.4	21.4	IN	IN	16.2	IN	8.0	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	24.3	15.0	29.1	17.5	34.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	75.2	14.0	14.0	41.2	1045.0	50.0	995.0	0.02	20.9	14.9	3.0	3.0
18:31	18:45	200.2	55.2	55.2	13.6	5.5	1.9	3.9	9.7	10.6	11.9	2.4	21.4	IN	IN	16.2	IN	8.0	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	24.3	15.0	29.1	17.5	34.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	77.7	14.0	14.0	41.2	1049.0	50.0	999.0	0.02	21.0	15.0	3.0	3.0
18:46	19:00	198.7	55.2	55.2	13.6	5.5	1.9	3.9	9.7	10.6	11.9	2.4	21.4	IN	IN	16.2	IN	8.0	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	24.3	15.0	29.1	17.5	34.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	75.6	14.0	14.0	41.2	1045.4	50.0	995.4	0.02	20.9	14.9	3.0	3.0
19:01	19:15	198.8	55.2	55.2	13.6	5.5	1.9	3.9	9.7	10.6	11.9	2.4	20.0	IN	IN	16.2	IN	8.0	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	24.3	15.0	29.1	17.5	34.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	73.9	14.0	14.0	41.2	1042.4	50.0	992.4	0.02	20.8	14.8	3.0	3.0
19:16	19:30	199.0	55.2	55.2	13.6	5.5	1.9	3.9	9.7	10.6	11.9	2.4	20.0	IN	IN	16.2	IN	8.0	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	24.3	15.0	29.1	17.5	34.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	61.9	14.0	14.0	41.2	1030.6	50.0	980.6	0.02	20.6	14.6	3.0	3.0
19:31	19:45	199.4	55.2	55.2	13.6	5.5	1.9	3.9	9.7	10.6	11.9	2.4	20.0	IN	IN	16.2	IN	8.0	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	24.3	15.0	29.1	17.5	34.0	IN	14.6	M	110.7	85.9	41.6	14.0	14.0	41.2	1010.7	5						