



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
MIÉRCOLES 16 DE ENERO DE 2002

LAGUNA VAPOR: RESTRICCIÓN ARRANQUE PARADA

MARINALA, ESCUINTLA GAS: RESTRICCIÓN SISTEMA PRINCIPAL TRANSMISIÓN

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA.

LA UNIÓN, PANTALEÓN, MAGDALENA, MADRE TIERRA, SANTA ANA: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES EN ZAFRA

REDESPACHO 1: REDUCCIÓN DE OFERTA TEXTILES DEL LAGO

Intercambio

REGULACIÓN PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

POT. MÁX. POT. DISP. ENERGÍA	HIDRO											CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA				LAS PALMAS							TDL SJO ENR ESP TAM SID1 SID2 GEN							GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA	Asignación de la reserva operativa (MW)											
	CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	15	127	114	124	80	18	18	42.4	1510.9	1211.8	17996	1050	16946	RESERVA OPERATIVA	RESERVA OPERATIVA	MW	CHX	AGU
00:01	01:00	81.1	LL	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	2.4	2.4	R	R	IN	16.2	IN	19.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	12.1	28.0	9.0	24.0	8.0	R	M	102.0	68.7	R	R	R	10.3	527.0	55.0	472.0	0.04	21.1	21.1	0.0	0.0	
01:01	02:00	80.8	LL	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	2.4	2.4	R	R	IN	16.2	IN	19.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	12.1	28.0	9.0	24.0	8.0	R	M	95.3	68.7	R	R	R	10.3	520.0	50.0	470.0	0.04	20.8	20.8	0.0	0.0	
02:01	03:00	79.5	LL	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	2.4	2.4	R	R	IN	16.2	IN	19.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	12.1	28.0	9.0	24.0	8.0	R	M	64.6	68.7	R	R	R	10.3	488.0	39.0	449.0	0.04	19.5	19.5	0.0	0.0	
03:01	04:00	79.0	LL	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	2.4	2.4	R	R	IN	16.2	IN	19.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	12.1	28.0	9.0	24.0	8.0	R	M	34.9	85.9	R	R	R	10.3	475.0	36.0	439.0	0.04	19.0	19.0	0.0	0.0	
04:01	05:00	80.4	LL	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	2.4	2.4	R	R	IN	16.2	IN	19.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	12.1	28.0	9.0	24.0	8.0	R	M	67.5	85.9	R	R	R	10.3	509.0	8.0	501.0	0.04	20.4	20.4	0.0	0.0	
05:01	06:00	157.0	LL	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	4.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	19.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	12.1	28.0	17.5	24.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	41.2	708.0	42.0	666.0	0.04	28.3	28.3	0.0	0.0	
06:01	07:00	175.0	LL	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	5.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	19.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	12.1	28.0	17.5	24.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	41.2	727.0	40.0	687.0	0.03	21.8	21.8	0.0	0.0	
07:01	08:00	195.2	22.0	LL	LL	6.8	3.5	1.9	2.0	5.0	10.6	5.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	19.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	12.1	28.0	17.5	24.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	41.2	778.0	55.0	723.0	0.03	23.3	16.3	7.0	0.0
08:01	09:00	167.0	15.0	15.0	6.8	3.5	1.9	2.0	5.0	10.6	6.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	19.0	R	R	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	12.1	28.0	17.5	24.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	41.2	785.0	25.0	760.0	0.03	23.6	19.2	0.0	4.4	
09:01	10:00	189.0	35.0	15.0	6.8	3.5	1.9	2.0	5.0	10.6	6.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	19.0	R	R	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	12.1	28.0	17.5	24.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	41.2	827.0	53.0	774.0	0.03	24.8	15.4	5.0	4.4	
10:01	11:00	196.5	35.0	25.0	6.8	3.5	1.9	2.0	9.0	10.6	6.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	19.0	R	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	12.1	28.0	17.5	24.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	41.2	865.0	53.0	812.0	0.03	26.0	16.6	5.0	4.4	
11:01	12:00	191.0	20.0	25.0	6.8	3.5	1.9	2.0	9.0	10.6	6.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	19.0	R	R	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	12.1	28.0	17.5	24.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	41.2	828.0	53.0	775.0	0.03	24.8	15.4	5.0	4.4	
12:01	13:00	188.0	20.0	15.0	6.8	3.5	1.9	2.0	5.0	10.6	5.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	19.0	R	R	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	12.1	28.0	17.5	24.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	41.2	810.0	53.0	757.0	0.03	24.3	14.9	5.0	4.4	
13:01	14:00	173.3	22.0	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	5.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	19.0	R	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	12.1	28.0	17.5	24.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	41.2	790.0	53.0	737.0	0.03	23.7	16.7	7.0	0.0	
14:01	15:00	190.6	22.0	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	5.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	19.0	R	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	12.1	28.0	17.5	24.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	41.2	817.0	57.0	760.0	0.03	24.5	17.5	7.0	0.0	
15:01	16:00	188.6	22.0	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	5.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	19.0	R	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	12.1	28.0	17.5	24.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	41.2	815.0	55.0	760.0	0.03	24.5	17.5	7.0	0.0	
16:01	17:00	171.6	22.0	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	5.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	19.0	R	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	12.1	28.0	17.5	24.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	R	14.0	14.0	41.2	798.0	53.0	745.0	0.03	23.9	16.9	7.0	0.0	
17:01	18:00	193.0	37.0	15.0	LL	3.5	1.9	LL	7.0	10.6	5.5	2.4	16.0	R	IN	16.2	IN	19.0	R	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	12.1	28.0	17.5	24.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	33.6	14.0	14.0	41.2	901.0	20.0	881.0	0.03	27.0	15.6	7.0	4.4	
18:01	18:15	196.2	37.0	55.2	LL	3.5	1.9	LL	9.7	10.6	11.9	2.4	16.0	R	IN	16.2	IN	19.0	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	10.0	38.4	24.3	12.1	29.1	17.5	34.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	77.6	14.0	14.0	41.2	1023.0	56.0	967.0	0.02	20.5	14.5	3.0	3.0	
18:16	18:30	197.2	55.2	55.2	13.6	3.5	1.9	3.9	9.7	10.6	11.9	2.4	20.0	R	IN	16.2	IN	19.0	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	23.3	38.4	24.3	12.1	29.1	17.5	34.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	77.6	14.0	14.0	41.2	1082.0	56.0	1026.0	0.02	21.6	15.6	3.0	3.0	
18:31	18:45	192.2	55.2	55.2	13.6	3.5	1.9	3.9	9.7	10.6	11.9	2.4	16.0	12.0	IN	16.2	IN	19.0	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	23.3	38.4	24.3	12.1	29.1	17.5	34.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	77.6	14.0	14.0	41.2	1085.0	56.0	1029.0	0.02	21.7	15.7	3.0	3.0	
18:46	19:00	197.8	55.2	55.2	13.6	3.5	1.9	3.9	9.7	10.6	11.9	2.4	16.0	12.4	IN	16.2	IN	19.0	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	23.3	38.4	24.3	12.1	29.1	17.5	34.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	77.6	14.0	14.0	41.2	1091.0	56.0	1035.0	0.02	21.8	15.8	3.0	3.0	
19:01	19:15	198.2	55.2	55.2	13.6	3.5	1.9	3.9	9.7	10.6	11.9	2.4	20.0	R	IN	16.2	IN	19.0	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	15.3	38.4	24.3	12.1	29.1	17.5	34.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	77.6	14.0	14.0	41.2	1070.0	50.0	1020.0	0.02	21.4	15.4	3.0	3.0	
19:16	19:30	197.5	55.2	55.2	13.6	3.5	1.9	3.9	9.7	10.6	11.9	2.4	20.0	R	IN	16.2	IN	19.0	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	15.0	38.4	24.3	12.1	29.1	17.5	34.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	77.6	14.0	14.0	41.2	1069.0	50.0	1019.0	0.02	21.4	15.4	3.0	3.0	
19:31	19:45	193.5	55.2	55.2	13.6	3.5	1.9	3.9	9.7	10.6	11.9	2.4	20.0	R	IN	16.2	IN	19.0	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	10.0	38.4	24.3	12.1	29.1	17.5	34.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	77.6	14.0	14.0	41.2	1060.0	50.0	1010.0	0.02	21.2	15.2	3.0	3.0	
19:46	20:00	198.9	55.2	55.2	13.6	3.5	1.9	3.9	9.7	10.6	11.9	2.4	20.0	R	IN	16.2	IN	19.0	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	24.3	12.1	29.1	17.5	34.0	8.0	9.7	M	110.7	85.9	57.2	14.0	14.0	41.2	1035.0	50.0	985.0	0.02	20.7	14.7	3.0	3.0	
20:01	20:15	199.1	55.2	55.2	6.8	3.5	1.9	3.9	9.7	10.6																																									