

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA



www.amm.org.gt

PROGRAMA DE DESPACHO
MIÉRCOLES 23 DE ENERO DE 2002

LAGUNA GAS: RESTRICCIÓN SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISIÓN

LAGUNA Y ESCUINTLA VAPOR: RESTRICCIÓN ARRANQUE PARADA

ESCUINTLA GAS: RESTRICCIÓN SISTEMA PRINCIPAL TRANSMISIÓN

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA.

GENOR EN ISLA

LA UNIÓN, PANTALEÓN, MAGDALENA, MADRE TIERRA, SANTA ANA: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES EN ZAFRA

Intercambio

REGULACIÓN PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

POT. MAX. POT. DISP. ENERGÍA	CHX	AGU	JUR	HIDRO										CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA				LAS PALMAS					PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
				SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	W1	W2																					W3	W4	W5
01:00	84.2	LL	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	2.4	2.4	R	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	30.0	23.0	20.4	27.2	9.0	23.3	9.7	R	M	50.0	85.9	R	R	R	10.3	520.5	40.0	480.5	0.04	20.8	20.8	0.0	0.0	
01:01	02:00	81.8	LL	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	2.4	2.4	R	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	30.0	23.0	20.4	27.2	9.0	23.3	9.7	R	M	40.0	85.9	R	R	R	10.3	508.1	35.0	473.1	0.04	20.3	20.3	0.0	0.0
02:01	03:00	79.6	LL	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	2.4	2.4	R	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	30.0	23.0	20.4	27.2	9.0	23.3	9.7	R	M	10.0	85.9	R	R	R	10.3	475.9	30.0	445.9	0.04	19.0	19.0	0.0	0.0
03:01	04:00	80.1	LL	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	2.4	2.4	R	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	30.0	23.0	20.4	27.2	9.0	23.3	9.7	R	M	20.0	103.1	R	R	R	10.3	503.6	25.0	478.6	0.04	20.1	20.1	0.0	0.0
04:01	05:00	82.8	LL	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	2.4	2.4	R	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	30.0	23.0	20.4	27.2	9.0	23.3	9.7	R	M	30.0	103.1	R	R	R	10.3	516.3	25.0	491.3	0.04	20.7	20.7	0.0	0.0
05:01	06:00	125.6	LL	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	4.5	2.4	R	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	20.4	27.2	17.5	23.3	9.7	14.6	M	110.7	103.1	R	14.0	14.0	41.2	729.2	34.0	695.2	0.04	29.2	29.2	0.0	0.0
06:01	07:00	131.1	LL	10.0	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	5.5	2.4	R	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	20.4	27.2	17.5	23.3	9.7	14.6	M	110.7	103.1	R	14.0	14.0	41.2	745.7	34.0	711.7	0.03	22.4	22.4	0.0	0.0
07:01	08:00	149.6	22.0	15.0	6.8	3.5	1.9	2.0	5.0	10.6	5.5	2.4	R	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	20.4	27.2	17.5	23.3	9.7	14.6	M	110.7	103.1	R	14.0	14.0	10.3	785.6	35.0	750.6	0.03	23.6	12.2	7.0	4.4
08:01	09:00	195.1	22.0	15.0	6.8	3.5	1.9	2.0	5.0	10.6	6.5	2.4	R	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	20.4	27.2	17.5	23.3	9.7	14.6	M	110.7	103.1	R	14.0	14.0	11.0	832.8	57.0	775.8	0.03	25.0	13.6	7.0	4.4
09:01	10:00	199.8	22.0	15.0	6.8	3.5	1.9	2.0	5.0	10.6	6.5	2.4	R	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	20.4	27.2	17.5	23.3	9.7	14.6	M	110.7	103.1	R	14.0	14.0	12.0	838.5	50.0	788.5	0.03	25.2	13.8	7.0	4.4
10:01	11:00	198.0	22.0	25.0	6.8	3.5	1.9	2.0	9.0	10.6	6.5	2.4	R	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	20.4	27.2	17.5	23.3	9.7	14.6	M	110.7	103.1	15.0	14.0	14.0	12.0	865.7	50.0	815.7	0.03	26.0	14.0	7.0	5.0
11:01	12:00	196.7	22.0	25.0	6.8	3.5	1.9	2.0	9.0	10.6	6.5	2.4	R	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	20.4	27.2	17.5	23.3	9.7	14.6	M	110.7	103.1	10.0	14.0	14.0	13.0	860.4	50.0	810.4	0.03	25.8	13.8	7.0	5.0
12:01	13:00	179.2	22.0	10.0	6.8	3.5	1.9	2.0	5.0	10.6	5.5	2.4	R	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	14.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	20.4	27.2	17.5	23.3	9.7	14.6	M	110.7	103.1	10.0	14.0	14.0	12.5	819.9	50.0	769.9	0.03	24.6	17.6	7.0	0.0
13:01	14:00	193.8	22.0	10.0	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	5.5	2.4	R	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	20.4	27.2	17.5	23.3	9.7	14.6	M	110.7	103.1	25.0	14.0	14.0	12.0	842.7	60.0	782.7	0.03	25.3	18.3	7.0	0.0
14:01	15:00	195.1	22.0	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	5.5	2.4	R	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	20.4	27.2	17.5	23.3	9.7	14.6	M	110.7	103.1	30.0	14.0	14.0	12.0	839.0	60.0	779.0	0.03	25.2	18.2	7.0	0.0
15:01	16:00	195.3	22.0	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	5.5	2.4	R	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	20.4	27.2	17.5	23.3	9.7	14.6	M	110.7	103.1	16.0	14.0	14.0	11.0	824.2	60.0	764.2	0.03	24.7	17.7	7.0	0.0
16:01	17:00	195.7	22.0	LL	LL	3.5	1.9	LL	5.0	10.6	5.5	2.4	R	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	14.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	20.4	27.2	17.5	23.3	9.7	14.6	M	110.7	103.1	R	14.0	7.0	30.9	819.0	60.0	759.0	0.03	24.6	17.6	7.0	0.0
17:01	18:00	193.4	22.0	LL	LL	3.5	1.9	LL	7.0	10.6	5.5	2.4	R	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	14.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	20.4	27.2	17.5	23.3	9.7	14.6	M	110.7	103.1	50.0	14.0	14.0	41.2	886.0	43.0	843.0	0.03	26.6	19.6	7.0	0.0
18:01	18:15	190.0	55.2	55.2	LL	3.5	1.9	LL	9.7	10.6	11.9	2.4	17.0	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	14.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	20.4	29.1	17.5	34.0	9.7	14.6	M	110.7	103.1	50.0	14.0	14.0	41.2	#####	58.0	956.0	0.02	20.3	14.3	3.0	3.0
18:16	18:30	197.4	55.2	55.2	13.6	3.5	1.9	2.0	9.7	10.6	11.9	2.4	20.0	R	22.0	16.2	IN	19.0	R	14.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	20.4	29.1	17.5	34.0	9.7	14.6	M	110.7	103.1	77.6	14.0	14.0	41.2	#####	58.0	1009.6	0.02	21.4	15.4	3.0	3.0
18:31	18:45	196.0	55.2	55.2	13.6	3.5	1.9	2.0	9.7	10.6	11.9	2.4	20.0	R	34.0	16.2	IN	24.0	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	20.4	29.1	17.5	34.0	9.7	14.6	M	110.7	103.1	77.6	14.0	14.0	41.2	#####	58.0	1063.6	0.02	22.4	16.4	3.0	3.0
18:46	19:00	194.6	55.2	55.2	13.6	3.5	1.9	2.0	9.7	10.6	11.9	2.4	20.0	R	34.0	16.2	IN	24.0	7.5	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	20.4	29.1	17.5	34.0	9.7	14.6	M	110.7	103.1	77.6	14.0	14.0	41.2	#####	58.0	1060.0	0.02	22.4	16.4	3.0	3.0
19:01	19:15	193.2	55.2	55.2	13.6	3.5	1.9	2.0	9.7	10.6	11.9	2.4	20.0	R	34.0	16.2	IN	24.0	7.5	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	20.4	29.1	17.5	34.0	9.7	14.6	M	110.7	103.1	77.6	14.0	14.0	41.2	#####	58.0	1058.6	0.02	22.3	16.3	3.0	3.0
19:16	19:30	196.7	55.2	55.2	13.6	3.5	1.9																																											