



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
MIÉRCOLES 30 DE ENERO DE 2002

LAGUNA VAPOR: RESTRICCIÓN ARRANQUE PARADA

ESCUINTLA GAS: RESTRICCIÓN SISTEMA PRINCIPAL TRANSMISIÓN

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA.

LA UNIÓN, PANTALEÓN, MAGDALENA, MADRE TIERRA, SANTA ANA: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES EN ZAFRA

REGULACIÓN PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

Main data table with columns for time intervals (DE, A), power (POT. MAX, POT. DISP., ENERGÍA), generation sources (HIDRO, CT ESCUINTLA, GEO, LAGUNA, LAS PALMAS, etc.), and reserves (RESERVA OPERATIVA, RESERVA PERMANENTE, etc.).

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA
MANTENIMIENTO PROGRAMADO:
ESPERANZA UNA UNIDAD 0.0 A 3.0 HORAS
SAN JOSE 0.0 A 24.0 HORAS
CHIXOY 1 0.0 A 24.0 HORAS

SOMBREADO: GENERACION FORZADA
INDISPONIBILIDAD FORZADA:
ESCUINTLA GAS 2,4, 5B, 0.0 A 24.0 HORAS
AGUACAPA 1 0.0 A 24.0 HORAS
SIDEQUA UN. 1 0.0 A 24.0 HORAS
POLIWATT 1 0.0 A 24.0 HORAS
ESCUINTLA VAP 2 0.0 A 24.0 HORAS

Hora: 8:13
MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL