



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
SABADO 2 DE FEBRERO DE 2002

LAGUNA VAPOR: RESTRICCION ARRANQUE PARADA

ESCUINTLA GAS: RESTRICCION SISTEMA PRINCIPAL TRANSMISION

QUIXAL: ENERGIA MAXIMA SEGUN PROGRAMA.

L UNION, PANTALEÓN, MAGDALENA, M TIERRA, SANTA ANA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES EN ZAFRA

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

POT. MAX.	CHX	AGU	JUR	HIDRO												CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA				LAS PALMAS					PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA PERATIVA	Asignación de la reserva operativa (MW)		
				M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5																					15	127	114
01:00	80.8	LL	LL	LL	3.3	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	13.6	27.2	9.0	23.3	9.7	R	0.0	94.3	85.9	R	R	R	10.3	519.8	43.0	476.8	0.04	20.8	20.8	0.0	0.0			
01:01	02:00	80.6	LL	LL	LL	3.3	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	13.6	27.2	9.0	23.3	9.7	R	0.0	89.6	85.9	R	R	R	10.3	514.9	34.0	480.9	0.04	20.6	20.6	0.0	0.0		
02:01	03:00	79.4	LL	LL	LL	3.3	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	13.6	27.2	9.0	23.3	9.7	R	0.0	60.8	85.9	R	R	R	10.3	484.9	26.0	458.9	0.04	19.4	19.4	0.0	0.0		
03:01	04:00	78.9	LL	LL	LL	3.3	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	13.6	27.2	9.0	23.3	9.7	R	0.0	31.9	103.1	R	R	R	10.3	472.7	0.0	472.7	0.04	18.9	18.9	0.0	0.0		
04:01	05:00	80.4	LL	LL	LL	3.3	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	13.6	27.2	9.0	23.3	9.7	R	0.0	42.9	103.1	R	R	R	10.3	485.2	0.0	485.2	0.04	19.4	19.4	0.0	0.0		
05:01	06:00	114.8	LL	LL	LL	3.3	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	13.6	27.2	9.0	23.3	9.7	R	0.0	75.0	103.1	R	R	R	10.3	551.7	0.0	551.7	0.04	22.1	22.1	0.0	0.0		
06:01	07:00	148.4	LL	LL	LL	3.3	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.4	R	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	13.6	27.2	9.0	23.3	9.7	R	0.0	75.0	103.1	R	R	R	10.3	585.3	0.0	585.3	0.03	17.6	17.6	0.0	0.0		
07:01	08:00	194.0	15.0	10.0	LL	3.3	1.6	2.0	4.0	9.7	1.5	2.5	R	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	13.6	27.2	9.0	23.3	9.7	R	0.0	70.6	103.1	R	R	R	10.3	653.5	0.0	653.5	0.03	19.6	19.6	0.0	0.0		
08:01	09:00	199.8	22.0	10.0	LL	3.3	1.6	2.0	4.0	9.7	1.5	2.5	R	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	13.6	27.2	9.0	23.3	9.7	R	0.0	97.0	103.1	R	R	R	10.3	692.7	0.0	692.7	0.03	20.8	13.8	7.0	0.0		
09:01	10:00	199.4	22.0	10.0	LL	3.3	1.6	2.0	6.5	9.7	1.5	2.5	20.0	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	13.6	27.2	9.0	23.3	9.7	R	6.0	84.1	103.1	R	R	R	10.3	707.9	4.0	703.9	0.03	21.2	14.2	7.0	0.0		
10:01	11:00	202.4	35.0	25.0	6.8	3.3	1.6	2.0	6.5	9.7	2.4	2.5	20.0	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	13.6	27.2	9.0	23.3	9.7	R	30.0	20.7	103.1	R	R	R	10.3	707.2	0.0	707.2	0.03	21.2	11.2	5.0	5.0		
11:01	12:00	205.2	22.0	25.0	6.8	3.3	1.6	2.0	6.5	9.7	2.4	2.6	20.0	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	13.6	27.2	9.0	23.3	9.7	R	55.0	R	103.1	R	R	R	10.3	701.5	0.0	701.5	0.03	21.0	9.0	7.0	5.0		
12:01	13:00	172.5	22.0	LL	LL	3.3	1.6	2.0	6.5	9.7	2.4	2.6	20.0	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	13.6	27.2	9.0	23.3	9.7	R	75.0	R	103.1	R	R	R	10.3	657.0	0.0	657.0	0.03	19.7	12.7	7.0	0.0		
13:01	14:00	149.7	22.0	LL	LL	3.3	1.6	LL	6.5	9.7	2.4	2.6	20.0	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	13.6	27.2	9.0	23.3	9.7	R	85.0	R	103.1	R	R	R	10.3	642.2	0.0	642.2	0.03	19.3	13.3	7.0	0.0		
14:01	15:00	165.1	22.0	LL	LL	3.3	1.6	LL	6.5	9.7	2.4	2.6	20.0	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	13.6	27.2	9.0	23.3	9.7	R	95.0	R	103.1	R	R	R	10.3	667.6	24.0	643.6	0.03	20.0	13.0	7.0	0.0		
15:01	16:00	132.8	22.0	LL	LL	3.3	1.6	LL	6.5	9.7	2.4	2.6	20.0	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	13.6	27.2	9.0	23.3	9.7	R	95.0	R	103.1	R	R	R	10.3	635.3	24.0	611.3	0.03	19.1	12.1	7.0	0.0		
16:01	17:00	132.3	22.0	LL	LL	3.3	1.6	LL	6.5	9.7	2.4	2.6	20.0	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	13.6	27.2	9.0	23.3	9.7	R	105.0	R	103.1	R	R	R	10.3	644.8	23.0	621.8	0.03	19.3	12.3	7.0	0.0		
17:01	18:00	196.2	22.0	LL	LL	3.3	1.9	LL	6.5	9.7	11.9	2.6	20.0	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	13.6	27.2	9.0	23.3	9.7	R	115.0	R	103.1	R	R	R	10.3	728.5	0.0	728.5	0.03	21.9	14.9	7.0	0.0		
18:01	18:15	201.7	22.0	46.6	6.8	3.3	1.9	LL	6.5	9.7	11.9	2.4	20.0	R	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	22.3	20.4	27.2	9.0	23.3	9.7	R	119.4	87.0	103.1	R	R	R	20.6	895.6	46.0	849.6	0.02	17.9	11.9	3.0	3.0		
18:16	18:30	199.8	55.2	55.2	13.6	3.3	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.4	20.0	15.5	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	24.3	20.4	27.2	9.0	23.3	9.7	R	119.4	110.7	103.1	R	3.7	R	20.6	992.4	46.0	946.4	0.02	19.8	13.8	3.0	3.0		
18:31	18:45	199.6	55.2	55.2	13.6	3.3	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.4	20.0	15.5	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	24.3	20.4	27.2	9.0	23.3	9.7	R	119.4	110.7	103.1	R	13.9	R	20.6	1002.4	46.0	956.4	0.02	20.0	14.0	3.0	3.0		
18:46	19:00	199.5	55.2	55.2	13.6	3.3	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.4	20.0	15.5	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	24.3	20.4	27.2	13.2	23.3	9.7	R	119.4	110.7	103.1	R	14.0	R	20.6	1006.6	46.0	960.6	0.02	20.1	14.1	3.0	3.0		
19:01	19:15	195.9	55.2	55.2	13.6	3.3	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.4	20.0	15.5	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	24.3	20.4	27.2	17.5	23.3	9.7	5.9	119.4	110.7	103.1	R	14.0	R	30.9	1023.5	59.0	964.5	0.02	20.5	14.5	3.0	3.0		
19:16	19:30	199.3	55.2	55.2	13.6	3.3	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.4	20.0	15.5	IN	16.2	IN	11.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	24.3	20.4	27.2	17.5	23.3	9.7	R	119.4	110.7	103.1	R	14.0	R	22.4	1012.5	59.0	953.5	0.02	20.3	14.3	3.0	3.0		
19:31	19:45																																																			