AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
MIERCOLES 6 DE FEBRERO DE 2002

ESCUINTLA GAS: RESTRICCION SISTEMA PRINCIPAL TRANSMISION
QUIXAL: ENERGIA MAXIMA SEGÚN PROGRAMA.
L UNION, PANTALEÓN, MAGDALENA, M TIERRA, SANTA ANA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES EN ZAFRA .
REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		HIDRO										CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA				LAS PALMAS							PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS																							
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	8	44	30	35	24	5	24	10	17	27	15.4	15.4	15.4	15.4	5	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	15	127.47	114	124	80	18	18	42.4	1506.37					
POT. DISP.		240	60	60	14	6	2	2.3	10	10.6	12	2.4	22	16	0	16.2	0	22	10	17	27	15.4	15.4	15.4	15.4	5	24	39.5	25	5	30	18	35	10	15	127.4	114	106.2	80	14.4	18	42.4	1320					
ENERGIA		3681	463	270	56	77	41	20	146	233	94	56	275	19	0	389	0	0	0	227	0	358	358	358	358	116	0	789	619	428	659	259	602	227	12	2886	1610	2244	0	24	1	303	18254	1191	17063					
DE	A																																													CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	80.0	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	R	IN	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	24.3	13.6	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	40.5	R	R	R	10.3	485.3	34.0	451.3	0.04	19.4	19.4	0.0	0.0
01:01	02:00	80.0	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	R	IN	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	24.3	13.6	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	42.0	R	R	R	10.3	486.8	33.0	453.8	0.04	19.5	19.5	0.0	0.0
02:01	03:00	80.0	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	R	IN	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	24.3	13.6	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	52.7	R	R	R	10.3	497.5	33.0	464.5	0.04	19.9	19.9	0.0	0.0
03:01	04:00	80.1	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	R	IN	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	24.3	13.6	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	58.7	R	R	R	10.3	503.6	34.0	469.6	0.04	20.1	20.1	0.0	0.0
04:01	05:00	87.6	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	R	IN	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	26.2	13.6	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	103.1	R	R	R	10.3	557.4	3.0	554.4	0.04	22.3	22.3	0.0	0.0
05:01	06:00	180.9	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	R	IN	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	26.2	13.6	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	95.0	103.1	R	R	R	10.3	745.7	43.0	702.7	0.04	29.8	29.8	0.0	0.0
06:01	07:00	180.0	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	R	IN	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	26.2	13.6	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	95.0	103.1	R	R	R	10.3	751.5	43.0	708.5	0.03	22.5	22.5	0.0	0.0
07:01	08:00	132.8	22.0	LL	LL	3.2	1.6	2.0	4.0	9.7	1.5	2.3	20.0	R	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	13.6	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	95.0	103.1	R	R	R	10.3	769.7	49.0	720.7	0.03	23.1	16.1	7.0	0.0
08:01	09:00	159.3	22.0	10.0	LL	3.2	1.6	2.0	4.0	9.7	1.5	2.3	20.0	R	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	13.6	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	95.0	103.1	R	R	R	10.3	806.2	60.0	746.2	0.03	24.2	17.2	7.0	0.0
09:01	10:00	143.3	22.0	15.0	LL	3.2	1.6	2.0	6.5	9.7	1.5	2.3	20.0	R	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	100.0	103.1	R	R	R	10.3	809.5	60.0	749.5	0.03	24.3	12.3	7.0	5.0
10:01	11:00	163.5	22.0	15.0	6.8	3.2	1.6	2.0	6.5	9.7	2.4	2.3	20.0	R	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	100.0	103.1	R	R	R	10.3	837.4	60.0	777.4	0.03	25.1	13.1	7.0	5.0
11:01	12:00	174.1	22.0	15.0	6.8	3.2	1.6	2.0	6.5	9.7	2.4	2.4	20.0	R	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	100.0	103.1	R	R	R	10.3	848.1	60.0	788.1	0.03	25.4	13.4	7.0	5.0
12:01	13:00	154.0	22.0	10.0	LL	3.2	1.6	2.0	6.5	9.7	2.4	2.4	20.0	R	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	100.0	103.1	R	R	R	10.3	816.2	60.0	756.2	0.03	24.5	17.5	7.0	0.0
13:01	14:00	149.5	22.0	10.0	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.7	2.4	2.4	20.0	R	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	100.0	103.1	R	R	R	10.3	809.7	60.0	749.7	0.03	24.3	17.3	7.0	0.0
14:01	15:00	162.6	22.0	LL	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.7	2.4	2.4	20.0	R	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	100.0	103.1	R	R	R	10.3	812.8	60.0	752.8	0.03	24.4	17.4	7.0	0.0
15:01	16:00	172.9	22.0	LL	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.7	2.4	2.4	20.0	R	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	100.0	103.1	R	R	R	10.3	823.1	60.0	763.1	0.03	24.7	17.7	7.0	0.0
16:01	17:00	165.0	22.0	LL	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.7	2.4	2.4	20.0	R	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	100.0	103.1	R	R	R	10.3	815.2	60.0	755.2	0.03	24.5	17.5	7.0	0.0
17:01	18:00	210.6	22.0	LL	LL	3.2	1.9	LL	6.5	9.7	11.9	2.4	20.0	R	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	110.0	103.1	R	R	R	10.3	880.6	60.0	820.6	0.03	26.4	19.4	7.0	0.0
18:01	18:15	203.1	55.2	55.2	6.8	3.2	1.9	LL	6.5	9.7	11.9	2.3	20.0	R	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	R	120.0	110.0	103.1	R	R	R	20.6	1003.9	57.0	946.9	0.02	20.1	14.1	3.0	3.0
18:16	18:30	217.7	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.3	20.0	R	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	5.2	123.3	110.7	103.1	R	14.0	R	30.9	1064.0	57.0	1007.0	0.02	21.3	15.3	3.0	3.0
18:31	18:45	217.2	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.3	20.0	15.0	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	14.2	123.3	110.7	103.1	R	14.0	R	30.9	1087.5	57.0	1030.5	0.02	21.8	15.8	3.0	3.0
18:46	19:00	217.0	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.3	20.0	15.0	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	14.6	123.3	110.7	103.1	R	14.0	2.0	41.2	1100.0	57.0	1043.0	0.02	22.0	16.0	3.0	3.0
19:01	19:15	217.3	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.3	20.0	15.0	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	13.6	123.3	110.7	103.1	R	14.0	R	30.9	1087.0	57.0	1030.0	0.02	21.7	15.7	3.0	3.0
19:16	19:30	217.6	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.3	20.0	15.0	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	R	123.3	110.7	103.1	R	14.0	R	26.0	1068.8	57.0	1011.8	0.02	21.4	15.4	3.0	3.0
19:31	19:45	217.0	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.3	20.0	15.0	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	R	123.3	110.7	103.1	R	14.0	R	20.6	1062.8	57.0	1005.8	0.02	21.3	15.3	3.0	3.0
19:46	20:00	218.0	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.3	20.0	R	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	R	123.3	110.7	103.1	R	14.0	R	20.6	1048.8	57.0	991.8	0.02	21.0	15.0	3.0	3.0
20:01	20:15	218.4	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.3	20.0	R	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	R	120.0	108.8	103.1	R	R	R	20.6	1030.0	64.0	966.0	0.02	20.6	14.6	3.0	3.0
20:16	20:30	218.5	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.3	20.0	R	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	R	120.0	95.5	103.1	R	R	R	20.6	1016.8	64.0	952.8	0.02	20.3	14.3	3.0	3.0
20:31	20:45	218.5	55.2	55.2	6.8	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.3	20.0	R	IN	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	R	120.0	95.5	103.1	R	R	R	20.6	1010.0	64.0	946.0	0.02	20.2	14.2	3.0	3.0
20:46	21:00	218.5	55.2	55.2	6.8	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.3	R	R	IN	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	R	120.0	95.5	103.1	R	R	R	20.6	973.5	64.0	909.5	0.02	19.5	13.5	3.0	3.0
21:01	22:00	203.9	55.2	29.5	6.8	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.3	R	R	IN	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	27.2	17.5	34.0	11.7	R	120.0	R	103.1	R	R	R	20.6	835.8	60.0	775.8	0.02	16.7	10.7	3.0	3.0
22:01	23:00	191.6	LL	LL	LL	3.2	1.9	LL	9.7	9.7	1.5	2.3	R	R	IN	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	3.0	R	29.1	26.2	20.4	27.2	17.5	23.3	5.0	R	120.0	R	103.1	R	R	R	10.3	680.8	50.0	630.8	0.04	27.2	27.2	0.0	0.0
23:01	24:00	80.0	LL	LL	LL	3.2	1.9	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	R	IN	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	24.3	20.4	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	91.0	R	R	R	10.3	542.9	31.0	511.9	0.04	21.7	21.7	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD	0.0	A	3.0	HORAS	.	0.0	A	0.0	HORAS
QUIXAL 5	0.0	A	24.0	HORAS					
		A							

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4, 5B, VAPOR 2	0.0	A	24.0	HORAS
AGUACAPA 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA UN. 1	0.0	A	24.0	HORAS
POLIWATT 1	0.0	A	24.0	HORAS
LAGUNA VAPOR 4	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 7:59

MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL