



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO  
VIERNES 8 DE FEBRERO DE 2002

TEXTILES DEL LAGO, ESCUINTLA GAS Y LAGUNA GAS: RESTRICCION SISTEMA PRINCIPAL TRANSMISION

QUIXAL: ENERGIA MAXIMA SEGUN PROGRAMA.

SAN JOSE, L UNION, PANTALEÓN, MAGDALENA, M TIERRA, SANTA ANA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

POT. MAX.	CHX	AGU	JUR	HIDRO										CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA				LAS PALMAS					PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
				M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	25.0	15.4	30.0	20.0																					35.0	12.5	15
01:00	80.8	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	24.3	20.4	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	66.4	R	R	R	10.3	518.8	50.0	468.8	0.04	20.8	20.8	0.0	0.0	
01:01	02:00	80.2	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	24.3	20.4	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	54.3	R	R	R	10.3	506.1	48.0	458.1	0.04	20.2	20.2	0.0	0.0
02:01	03:00	79.7	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	24.3	20.4	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	41.4	R	R	R	10.3	492.7	38.0	454.7	0.04	19.7	19.7	0.0	0.0
03:01	04:00	79.7	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	24.3	20.4	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	41.9	R	R	R	10.3	493.2	34.0	459.2	0.04	19.7	19.7	0.0	0.0
04:01	05:00	80.8	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	24.3	20.4	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	67.2	R	R	R	10.3	519.6	24.0	495.6	0.04	20.8	20.8	0.0	0.0
05:01	06:00	137.1	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	100.0	103.1	R	R	R	10.3	713.7	28.0	685.7	0.04	28.5	28.5	0.0	0.0
06:01	07:00	129.9	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	100.0	103.1	R	R	R	10.3	713.2	28.0	685.2	0.03	21.4	21.4	0.0	0.0
07:01	08:00	146.7	LL	LL	LL	3.2	1.6	2.0	4.0	9.7	1.5	2.3	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	R	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	70.0	103.1	R	R	R	10.3	728.5	18.0	710.5	0.03	21.9	21.9	0.0	0.0
08:01	09:00	183.4	22.0	10.0	LL	3.2	1.6	2.0	4.0	9.7	1.5	2.3	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	R	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	70.0	103.1	R	R	R	10.3	797.2	58.0	739.2	0.03	23.9	16.9	7.0	0.0
09:01	10:00	188.8	22.0	15.0	LL	3.2	1.6	2.0	6.5	9.7	1.5	2.3	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	R	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	70.0	103.1	R	R	R	10.3	810.1	60.0	750.1	0.03	24.3	12.3	7.0	5.0
10:01	11:00	190.8	35.0	15.0	6.8	3.2	1.6	2.0	6.5	9.7	2.4	2.3	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	R	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	70.0	103.1	R	R	R	10.3	832.8	60.0	772.8	0.03	25.0	15.0	5.0	5.0
11:01	12:00	192.6	35.0	15.0	6.8	3.2	1.6	2.0	6.5	9.7	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	R	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	70.0	103.1	R	R	R	10.3	834.7	60.0	774.7	0.03	25.0	15.0	5.0	5.0
12:01	13:00	171.7	22.0	10.9	LL	3.2	1.6	2.0	6.5	9.7	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	65.0	103.1	R	R	R	10.3	799.8	60.0	739.8	0.03	24.0	12.0	7.0	5.0
13:01	14:00	176.0	22.0	10.0	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.7	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	65.0	103.1	R	R	R	10.3	801.2	60.0	741.2	0.03	24.0	17.0	7.0	0.0
14:01	15:00	196.0	22.0	LL	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.7	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	65.0	103.1	R	R	R	10.3	811.2	60.0	751.2	0.03	24.3	17.3	7.0	0.0
15:01	16:00	193.0	22.0	LL	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.7	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	65.0	103.1	R	R	R	10.3	808.2	60.0	748.2	0.03	24.2	17.2	7.0	0.0
16:01	17:00	186.6	22.0	LL	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.7	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	65.0	103.1	R	R	R	10.3	801.8	60.0	741.8	0.03	24.1	17.1	7.0	0.0
17:01	18:00	202.9	22.0	LL	LL	3.2	1.9	LL	6.5	9.7	11.9	2.3	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	29.1	9.0	23.3	11.7	R	120.0	70.0	103.1	R	R	R	10.3	834.7	42.0	792.7	0.03	25.0	18.0	7.0	0.0
18:01	18:15	207.0	52.3	55.2	6.8	3.2	1.9	LL	6.5	9.7	11.9	2.3	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	R	120.0	70.0	103.1	R	R	R	20.6	966.2	64.0	902.2	0.02	19.3	16.3	3.0	0.0
18:16	18:30	208.1	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.3	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	14.6	123.3	110.7	103.1	R	14.0	R	28.0	1062.2	64.0	998.2	0.02	21.2	15.2	3.0	3.0
18:31	18:45	205.9	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.3	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	14.6	123.3	110.7	103.1	R	14.0	3.5	41.2	1076.7	64.0	1012.7	0.02	21.5	15.5	3.0	3.0
18:46	19:00	207.6	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.3	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	14.6	123.3	110.7	103.1	R	14.0	9.8	41.2	1084.7	64.0	1020.7	0.02	21.7	15.7	3.0	3.0
19:01	19:15	207.6	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.3	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	14.6	123.3	110.7	103.1	R	14.0	9.7	41.2	1084.6	64.0	1020.6	0.02	21.7	15.7	3.0	3.0
19:16	19:30	207.8	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	11.9	2.3	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	14.6	123.3	110.7	103.1	R	14.0	R	38.7	1072.6	64.0	1008.6	0.02	21.5	15.5	3.0	3.0
19:31																																																		