



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
LUNES 11 DE FEBRERO DE 2002

TEXTILES DEL LAGO, ESCUINTLA GAS Y LAGUNA GAS: RESTRICCION SISTEMA PRINCIPAL TRANSMISION

QUIXAL: ENERGIA MAXIMA SEGUN PROGRAMA.

SAN JOSE, L UNION, PANTALEÓN, MAGDALENA, M TIERRA, SANTA ANA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

POT. MAX. POT. DISP. ENERGIA	CHX	AGU	JUR	HIDRO												CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA				LAS PALMAS					PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)																																																																										
				SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	W1	W2	W3	W4																					W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38	W39	W40	W41	W42	W43	W44	W45	W46	W47	W48	W49	W50	W51	W52	W53	W54	W55	W56	W57	W58	W59	W60	W61	W62	W63	W64	W65	W66	W67	W68	W69	W70	W71	W72	W73	W74	W75	W76	W77	W78	W79
00:01	01:00	82.1	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	23.3	13.6	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	R	R	R	R	10.0	430.7	50.0	380.7	0.04	17.2	17.2	0.0	0.0																																																																								
01:01	02:00	79.0	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	23.3	13.6	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	R	R	R	R	10.0	427.6	50.0	377.6	0.04	17.1	17.1	0.0	0.0																																																																								
02:01	03:00	86.4	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	23.3	13.6	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	R	R	R	R	10.0	420.1	50.0	370.1	0.04	16.8	16.8	0.0	0.0																																																																								
03:01	04:00	80.0	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	23.3	13.6	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	R	R	R	R	10.0	428.6	50.0	378.6	0.04	17.1	17.1	0.0	0.0																																																																								
04:01	05:00	80.3	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	23.3	13.6	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	64.1	R	R	R	10.0	507.9	50.0	457.9	0.04	20.3	20.3	0.0	0.0																																																																								
05:01	06:00	103.4	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	24.3	13.6	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	80.0	85.9	R	14.0	R	10.3	648.1	30.0	618.1	0.04	25.9	25.9	0.0	0.0																																																																								
06:01	07:00	140.6	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.7	1.5	2.3	R	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	29.1	24.3	13.6	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	80.0	85.9	R	14.0	R	10.3	692.0	30.0	662.0	0.03	20.8	20.8	0.0	0.0																																																																								
07:01	08:00	106.7	LL	10.0	LL	3.2	1.6	2.0	4.0	9.7	1.5	2.3	R	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	13.6	27.2	9.0	23.3	11.7	14.6	120.0	80.0	85.9	R	14.0	R	10.3	689.6	30.0	659.6	0.03	20.7	13.7	7.0	0.0																																																																								
08:01	09:00	117.6	22.0	15.0	LL	3.2	1.6	2.0	4.0	9.7	1.5	2.3	20.0	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	13.6	27.2	9.0	23.3	11.7	14.6	120.0	80.0	85.9	R	14.0	R	10.3	749.4	59.0	690.4	0.03	22.5	11.5	7.0	4.0																																																																								
09:01	10:00	147.2	35.0	15.0	LL	3.2	1.6	2.0	6.5	9.7	1.5	2.3	20.0	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	13.6	27.2	9.0	23.3	11.7	14.6	120.0	80.0	85.9	R	14.0	R	10.3	794.5	59.0	735.5	0.03	23.8	14.8	5.0	4.0																																																																								
10:01	11:00	145.9	35.0	25.0	6.0	3.2	1.6	2.0	6.5	9.7	2.4	2.3	20.0	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	13.6	27.2	9.0	23.3	11.7	14.6	120.0	85.0	85.9	R	14.0	R	10.3	815.1	59.0	756.1	0.03	24.5	15.5	5.0	4.0																																																																								
11:01	12:00	143.7	35.0	25.0	6.0	3.2	1.6	2.0	6.5	9.7	2.4	2.4	20.0	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	13.6	27.2	9.0	23.3	11.7	14.6	120.0	85.0	85.9	R	14.0	R	10.3	813.0	59.0	754.0	0.03	24.4	15.4	5.0	4.0																																																																								
12:01	13:00	143.8	35.0	15.0	LL	3.2	1.6	2.0	6.5	9.7	2.4	2.4	20.0	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	13.6	27.2	9.0	23.3	11.7	14.6	120.0	80.0	85.9	R	14.0	R	10.3	792.1	59.0	733.1	0.03	23.8	14.8	5.0	4.0																																																																								
13:01	14:00	159.1	22.0	15.0	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.7	2.4	2.4	20.0	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	13.6	27.2	9.0	23.3	11.7	14.6	120.0	80.0	85.9	R	14.0	R	10.3	792.4	59.0	733.4	0.03	23.8	14.8	7.0	4.0																																																																								
14:01	15:00	180.7	22.0	15.0	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.7	2.4	2.4	20.0	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	14.6	120.0	80.0	85.9	R	14.0	R	10.3	820.8	59.0	761.8	0.03	24.6	13.6	7.0	4.0																																																																								
15:01	16:00	184.5	22.0	LL	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.7	2.4	2.4	20.0	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	14.6	120.0	80.0	85.9	R	14.0	R	10.3	809.6	59.0	750.6	0.03	24.3	17.3	7.0	0.0																																																																								
16:01	17:00	135.3	22.0	LL	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.7	2.4	2.4	20.0	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	27.2	9.0	23.3	11.7	14.6	120.0	80.0	85.9	R	14.0	R	10.3	760.4	59.0	701.4	0.03	22.8	15.8	7.0	0.0																																																																								
17:01	18:00	203.1	22.0	LL	LL	3.2	1.9	LL	6.5	9.7	1.9	2.3	20.0	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	20.4	29.1	9.0	23.3	11.7	14.6	120.0	30.0	85.9	R	14.0	R	10.3	809.8	60.0	749.8	0.03	24.3	17.3	7.0	0.0																																																																								
18:01	18:15	210.2	23.0	55.2	6.8	3.2	1.9	LL	6.5	9.7	1.9	2.3	21.3	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	36.2	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	14.6	120.0	30.0	85.9	R	14.0	R	20.6	912.9	61.0	851.9	0.02	18.3	12.3	3.0	3.0																																																																								
18:16	18:30	209.3	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	1.9	2.3	21.3	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	14.6	120.0	65.1	85.9	R	14.0	R	20.6	999.7	61.0	938.7	0.02	20.0	14.0	3.0	3.0																																																																								
18:31	18:45	208.0	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	1.9	2.3	21.3	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	14.6	123.3	110.7	85.9	R	14.0	R	36.4	#####	61.0	1002.1	0.02	21.3	15.3	3.0	3.0																																																																								
18:46	19:00	207.9	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	2.0	9.7	9.7	1.9	2.3	21.3	IN	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	26.2	20.4	29.1	17.5	34.0	11.7	14.6	123.3	110.7	85.9	R																																																																																			