ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

AMM

www.amm.org.gt

PROGRAMA DE DESPACHO

JUEVES 14 DE FEBRERO DE 2002

MARINALA, ESCUINTLA GAS Y LAGUNA GAS: RESTRICCION SISTEMA PRINCIPAL TRANSMISION

QUIXAL: ENERGIA MAXIMA SEGÚN PROGRAMA.

SAN JOSE, L UNION, PANTALEÓN, MAGDALENA, M TIERRA, SANTA ANA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES .

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		HIDRO											CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA				LAS PALMAS																					GEN	DEM	DEM	%	TOTAL	Asignación de la reserva operativa (MW)		
		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	SNI	INT	SNI	RESERVA OPERATIVA	RESERVA OPERATIVA MW			
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	8	44	30	35	24	5	24	10	17	27	15.4	15.4	15.4	15.4	5	24	39.0	25.0	16.0	30.0	20.0	35.0	12.5	15	127.4	114	124	80	18	18	42.4	1506.9							
POT. DISP.		230	60	60	14	6	2	2.3	10	10.6	12	2.4	22	16	24	16.2	0	12	10	17	27	15.4	15.4	15.4	15.4	5	24	39.5	27	16	29	18	35	12	15	127.4	114	88.5	80	14.4	18	42.4	1320.3							
ENERGIA		3610	468	338	54	77	41	29	146	226	94	57	300	19	0	389	0	0	0	140	74	358	358	358	358	118	0	829	609	372	656	259	602	227	14	2886	1380	2306	0	285	0	303	18336	1101	17235					
DE	A																																															CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	81.8	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.4	1.5	2.4	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	M	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	85.9	R	4.8	R	10.3	543.9	50.0	493.9	0.04	21.8	21.8	0.0	0.0
01:01	02:00	80.5	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.4	1.5	2.4	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	M	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	23.3	15.5	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	62.0	R	R	R	10.0	512.6	27.0	485.6	0.04	20.5	20.5	0.0	0.0
02:01	03:00	80.1	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.4	1.5	2.4	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	M	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	23.3	15.5	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	53.5	R	R	R	10.0	503.7	24.0	479.7	0.04	20.1	20.1	0.0	0.0
03:01	04:00	79.7	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.4	1.5	2.4	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	M	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	23.3	15.5	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	42.3	R	R	R	10.0	492.1	24.0	468.1	0.04	19.7	19.7	0.0	0.0
04:01	05:00	83.9	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.4	1.5	2.4	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	M	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	25.5	103.1	R	14.0	R	10.3	597.9	23.0	574.9	0.04	23.9	23.9	0.0	0.0
05:01	06:00	176.0	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.4	1.5	2.4	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	M	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	27.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	90.0	103.1	R	14.0	R	10.3	754.5	50.0	704.5	0.04	30.2	30.2	0.0	0.0
06:01	07:00	175.9	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.4	1.5	2.4	16.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	M	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	90.0	103.1	R	14.0	R	10.3	777.1	44.0	733.1	0.03	23.3	23.3	0.0	0.0
07:01	08:00	97.9	15.0	10.0	LL	3.2	1.6	2.0	4.0	9.4	1.5	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	M	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	90.0	103.1	R	14.0	R	10.3	730.1	4.0	726.1	0.03	21.9	21.9	0.0	0.0
08:01	09:00	142.5	22.0	10.0	LL	3.2	1.6	2.0	4.0	9.4	1.5	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	12.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	15.5	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	90.0	103.1	R	14.0	R	10.3	795.6	44.0	751.6	0.03	23.9	16.9	7.0	0.0
09:01	10:00	163.6	22.0	15.0	LL	3.2	1.6	2.0	6.5	9.4	1.5	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	15.5	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	90.0	103.1	R	14.0	R	10.3	828.7	60.0	768.7	0.03	24.9	13.5	7.0	4.4
10:01	11:00	168.8	22.0	25.0	6.8	3.2	1.6	2.0	6.5	9.4	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	15.5	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	90.0	103.1	R	14.0	R	10.3	851.6	60.0	791.6	0.03	25.5	13.5	7.0	5.0
11:01	12:00	180.3	22.0	25.0	6.8	3.2	1.6	2.0	6.5	9.4	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	15.5	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	90.0	103.1	R	14.0	R	10.3	863.1	60.0	803.1	0.03	25.9	13.9	7.0	5.0
12:01	13:00	158.7	22.0	15.0	LL	3.2	1.6	2.0	6.5	9.4	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	M	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	15.5	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	85.0	103.1	R	14.0	R	10.3	803.2	60.0	743.2	0.03	24.1	12.7	7.0	4.4
13:01	14:00	180.0	22.0	10.0	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.4	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	M	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	15.5	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	80.0	103.1	R	14.0	R	10.3	812.5	60.0	752.5	0.03	24.4	17.4	7.0	0.0
14:01	15:00	203.4	22.0	10.0	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.4	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	M	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	15.5	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	80.0	103.1	R	14.0	R	10.3	835.9	60.0	775.9	0.03	25.1	18.1	7.0	0.0
15:01	16:00	194.2	37.0	LL	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.4	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	M	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	15.5	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	80.0	103.1	R	14.0	R	10.3	831.7	60.0	771.7	0.03	25.0	18.0	7.0	0.0
16:01	17:00	184.2	37.0	LL	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.4	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	15.5	27.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	60.0	103.1	R	14.0	R	10.3	818.2	60.0	758.2	0.03	24.5	17.5	7.0	0.0
17:01	18:00	185.8	37.0	10.0	LL	3.2	1.9	LL	6.5	9.4	11.9	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	15.5	29.1	9.0	23.3	11.7	R	120.0	30.0	103.1	R	14.0	R	10.3	811.5	20.0	791.5	0.03	24.3	17.3	7.0	0.0
18:01	18:15	210.1	55.2	55.2	6.8	3.2	1.9	LL	6.5	9.4	11.9	2.4	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	20.0	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	26.2	15.5	29.1	17.5	34.0	11.7	R	120.0	30.0	103.1	R	14.0	R	20.6	961.2	61.0	900.2	0.02	19.2	13.2	3.0	3.0
18:16	18:30	207.9	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	9.7	9.4	11.9	2.4	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	20.0	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	26.2	15.5	29.1	17.5	34.0	11.7	2.3	123.3	110.7	103.1	R	14.0	R	30.9	1069.5	61.0	1008.5	0.02	21.4	15.4	3.0	3.0
18:31	18:45	207.3	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	9.7	9.4	11.9	2.4	21.3	15.5	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	26.2	15.5	29.1	17.5	34.0	11.7	11.7	123.3	110.7	103.1	R	14.0	R	30.9	1100.0	61.0	1039.0	0.02	22.0	16.0	3.0	3.0
18:46	19:00	207.3	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	9.7	9.4	11.9	2.4	21.3	15.5	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	26.2	15.5	29.1	17.5	34.0	11.7	12.7	123.3	110.7	103.1	R	14.0	R	30.9	1101.0	61.0	1040.0	0.02	22.0	16.0	3.0	3.0
19:01	19:15	207.3	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	9.7	9.4	11.9	2.4	21.3	15.5	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	26.2	15.5	29.1	17.5	34.0	11.7	12.5	123.3	110.7	103.1	R	14.0	R	30.9	1100.8	61.0	1039.8	0.02	22.0	16.0	3.0	3.0
19:16	19:30	207.3	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	9.7	9.4	11.9	2.4	21.3	15.5	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	26.2	15.5	29.1	17.5	34.0	11.7	11.3	123.3	110.7	103.1	R	14.0	R	30.9	1099.6	61.0	1038.6	0.02	22.0	16.0	3.0	3.0
19:31	19:45	210.0	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	9.7	9.4	11.9	2.4	21.3	15.5	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	26.2	15.5	29.1	17.5	34.0	11.7	5.7	123.3	110.7	103.1	R	14.0	R	30.9	1096.7	61.0	1035.7	0.02	21.9	15.9	3.0	3.0
19:46	20:00	208.0	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	9.7	9.4	11.9	2.4	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	26.2	15.5	29.1	17.5	34.0	11.7	R	122.7	110.7	103.1	R	14.0	R	20.6	1062.6	61.0	1001.6	0.02	21.3	15.3	3.0	3.0
20:01	20:15	208.1	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	9.7	9.4	11.9	2.4	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	26.2	15.5	27.2	17.5	34.0	11.7	R	120.8	110.7	103.1	R	14.0	R	20.6	1058.9	61.0	997.9	0.02	21.2	15.2	3.0	3.0
20:16	20:30	208.6	55.2	55.2	6.8	3.2	1.9	3.9	9.7	9.4	11.9	2.4	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	26.2	15.5	27.2	17.5	34.0	11.7	R	120.0	92.4	103.1	R	14.0	R	20.6	1033.5	61.0	972.5	0.02	20.7	14.7	3.0	3.0
20:31	20:45	209.2	55.2	55.2	6.8	3.2	1.9	3.9	9.7	9.4	11.9	2.4	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	R	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	26.2	15.5	27.2	17.5	34.0	11.7	R	120.0	63.7	103.1	R	14.0	R	20.6	1005.4	61.0	944.4	0.02	20.1	14.1	3.0	3.0
20:46	21:00	210.0	55.2	55.2	6.8	3.2	1.9	3.9	9.7	9.4	11.9	2.4	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	R	M	20.0	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.4	26.2	15.5	27.2	17.5	34.0	11.7	R	120.0	46.6	103.1	R	14.0	R	20.6	966.4	61.0	905.4	0.02	19.3	13.3	3.0	3.0
21:01	22:00	183.8	22.0	42.6	6.8	3.2	1.9	2.0	9.7	9.4	11.9	2.4	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	M	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	15.5	26.2	17.5	34.0	11.7	R	120.0	15.0	103.1	R	14.0	R	20.6	814.2	50.0	764.2	0.02	16.3	10.3	3.0	3.0
22:01	23:00	99.7	LL	LL	LL	3.2	1.9	2.0	9.7	9.4	1.5	2.4	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	26.2	15.5	26.2	17.5	23.3	5.0	R	120.0	15.0	103.1	R	14.0	R	10.3	620.6	28.0	592.6	0.04	24.8	24.8	0.0	0.0
23:01	24:00	83.7	LL	LL	LL	3.2	1.9	2.0	4.0	9.4	1.5	2.4	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	103.1	R	14.0	R	10.3	573.5	50.0	523.5	0.04	22.9	22.9	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD	0.0	A	3.0	HORAS	.	0.0	A	0.0	HORAS
QUIXAL 5	0.0	A	24.0	HORAS					

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4, 5B, 5A	0.0	A	24.0	HORAS
AGUACAPA 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA UN. 1	0.0	A	24.0	HORAS
POLIWATT 1	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 8:04

MANUEL MEDINA

OPERACIÓN EN TIEMPO REAL