



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
LUNES 18 DE FEBRERO DE 2002

MARINALA, ESCUINTLA GAS Y LAGUNA GAS: RESTRICCION SISTEMA PRINCIPAL TRANSMISION

SAN JOSE: PRUEBA DE POTENCIA MAXIMA DESDE LAS 8:01

QUIXAL: ENERGIA MAXIMA SEGUN PROGRAMA.

GENOR: OPERANDO EN ISLA DE 7:30 A 16:00 POR MANTENIMIENTO EN LINEA PANALUYA - LA RUIDOSA

SAN JOSE, L UNION, PANTALEÓN, MAGDALENA, M TIERRA, SANTA ANA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

POT. MAX.	POT. DISP.	ENERGIA	HIDRO												CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA				LAS PALMAS					TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA PERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)									
			CHX	AGU	JUR	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	15														127.5	114	124	80	18	18	42.4	1328.6	16918	1121
00:01	01:00	80.0	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.4	1.5	2.3	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	M	R	R	14.9	14.9	R	4.9	R	34.0	22.3	15.5	26.2	9.0	23.3	5.0	R	111.6	R	R	R	R	R	10.0	409.8	33.0	376.8	0.04	16.4	16.4	0.0	0.0	
01:01	02:00	80.0	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.4	1.5	2.3	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	M	R	R	14.9	14.9	R	4.9	R	34.0	22.3	15.5	26.2	9.0	23.3	5.0	R	99.7	R	R	R	R	R	10.0	397.9	26.0	371.9	0.04	15.9	15.9	0.0	0.0	
02:01	03:00	80.0	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.4	1.5	2.3	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	2.4	14.9	14.9	R	4.9	R	34.0	22.3	15.5	26.2	9.0	23.3	5.0	R	96.0	R	R	R	R	R	10.0	385.6	26.0	359.6	0.04	15.4	15.4	0.0	0.0
03:01	04:00	80.0	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.4	1.5	2.3	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	2.4	14.9	14.9	R	4.9	R	34.0	22.3	15.5	26.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	R	R	R	R	10.3	420.9	26.0	394.9	0.04	16.8	16.8	0.0	0.0
04:01	05:00	80.0	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.4	1.5	2.3	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	15.5	26.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	26.8	R	R	R	20.6	485.4	24.0	461.4	0.04	19.4	19.4	0.0	0.0
05:01	06:00	91.5	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.4	1.5	2.3	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	65.0	103.1	R	R	R	20.6	640.2	50.0	590.2	0.04	25.6	25.6	0.0	0.0
06:01	07:00	119.0	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	9.4	1.5	2.3	R	R	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	65.0	103.1	R	R	R	30.9	684.7	49.0	635.7	0.03	20.5	20.5	0.0	0.0
07:01	08:00	107.9	22.0	10.0	LL	3.2	1.6	2.0	4.0	9.4	1.5	2.4	16.0	R	RF	16.2	IN	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	65.0	103.1	R	R	R	12.3	705.1	9.0	696.1	0.03	21.2	21.2	0.0	0.0
08:01	09:00	163.5	22.0	10.0	LL	3.2	1.6	2.0	4.0	9.4	1.5	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	M	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	127.5	65.0	103.1	R	R	R	12.3	772.2	49.0	723.2	0.03	23.2	16.2	7.0	0.0
09:01	10:00	183.2	22.0	15.0	LL	3.2	1.6	2.0	6.5	9.4	1.5	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	M	16.5	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	127.5	65.0	103.1	R	R	R	12.3	815.9	59.0	756.9	0.03	24.5	13.1	7.0	4.4
10:01	11:00	161.1	22.0	25.0	6.8	3.2	1.6	2.0	6.5	9.4	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	M	16.5	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	127.5	60.0	103.1	R	R	R	12.3	806.5	60.0	746.5	0.03	24.2	12.2	7.0	5.0
11:01	12:00	165.5	35.0	25.0	6.8	3.2	1.6	2.0	6.5	9.4	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	M	16.5	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	127.5	55.0	103.1	R	R	R	12.3	818.9	60.0	758.9	0.03	24.6	14.6	5.0	5.0
12:01	13:00	190.0	35.0	15.0	LL	3.2	1.6	2.0	6.5	9.4	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	M	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	127.5	50.0	103.1	R	R	R	12.3	805.1	60.0	745.1	0.03	24.2	14.8	5.0	4.4
13:01	14:00	198.5	35.0	10.0	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.4	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	M	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	127.5	50.0	103.1	R	R	R	12.3	806.6	60.0	746.6	0.03	24.2	19.2	5.0	0.0
14:01	15:00	187.0	22.0	10.0	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.4	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	M	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	127.5	50.0	103.1	R	R	R	12.3	782.1	60.0	722.1	0.03	23.5	16.5	7.0	0.0
15:01	16:00	194.3	22.0	LL	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.4	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	M	16.5	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	127.5	50.0	103.1	R	R	R	12.3	795.9	60.0	735.9	0.03	23.9	16.9	7.0	0.0
16:01	17:00	199.7	22.0	LL	LL	3.2	1.6	LL	6.5	9.4	2.4	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	M	16.5	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	127.5	15.0	103.1	R	R	R	30.9	784.9	60.0	724.9	0.03	23.5	16.5	7.0	0.0
17:01	18:00	183.3	22.0	15.0	LL	3.2	1.9	LL	6.5	9.4	1.9	2.4	20.0	R	RF	16.2	IN	RF	M	16.5	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	127.5	15.0	103.1	R	R	R	30.9	793.3	20.0	773.3	0.03	23.8	12.4	7.0	4.4
18:01	18:15	210.8	55.2	55.2	6.8	3.2	1.9	LL	6.5	9.4	1.9	2.3	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	M	16.5	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	29.1	17.5	34.0	11.7	R	127.5	16.0	103.1	R	R	R	30.9	925.3	56.0	869.3	0.02	18.5	12.5	3.0	3.0
18:16	18:30	209.4	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	9.7	9.4	1.9	2.3	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	M	16.5	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	29.1	17.5	34.0	11.7	R	127.5	74.0	103.1	R	R	R	30.9	995.8	56.0	939.8	0.02	19.9	13.9	3.0	3.0
18:31	18:45	208.5	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	9.7	9.4	1.9	2.3	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	M	16.5	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	37.6	24.3	15.5	29.1	17.5	34.0	11.7	R	127.5	110.7	103.1	R	6.5	R	30.9	1041.7	56.0	985.7	0.02	20.8	14.8	3.0	3.0
18:46	19:00	208.3	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	9.7	9.4	1.9	2.3	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	M	16.5	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	15.5	29.1	17.5	34.0	11.7	R	127.5	110.7	103.1	R	14.0	R	31.9	1050.7	56.0	994.7	0.02	21.0	15.0	3.0	3.0
19:01	19:15	208.1	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	9.7	9.4	1.9	2.3	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	M	16.5	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	15.5	29.1	17.5	34.0	11.7	R	127.5	110.7	103.1	R	14.0	R	39.5	1058.1	56.0	1002.1	0.02	21.2	15.2	3.0	3.0
19:16	19:30	208.2	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	9.7	9.4	1.9	2.3	21.3	R	RF	16.2	IN	RF	M	16.5	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	15.5	29.1	17.5	34.0	11.7	R	127.5	110.7	103.1	R	14.0	R	34.4	105							