



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
LUNES 25 DE FEBRERO DE 2002
Redespacho No. 1 San José sale de línea 22:00. La Unión baja carga

ESCUINTLA GAS Y LAGUNA GAS: RESTRICCIÓN SISTEMA PRINCIPAL TRANSMISIÓN
QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA.

SAN JOSÉ, L UNIÓN, PANTALEÓN, MAGDALENA, M TIERRA, SANTA ANA, CONCEPCIÓN: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES

Intercambio

REGULACIÓN PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Main data table with columns for time intervals (DE, A), power (POT. MAX, POT. DISP, ENERGIA), and various generation units (HIDRO, CT ESCUINTLA, GEO, LAGUNA, LAS PALMAS, etc.)

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA
MANTENIMIENTO PROGRAMADO:
ESPERANZA UNA UNIDAD 0.0 A 3.0 HORAS
QUIXAL 5 0.0 A 24.0 HORAS
ESC GAS 3 7.0 A 16.0 HORAS

SOMBREADO: GENERACION FORZADA
INDISPONIBILIDAD FORZADA:
ESCUINTLA GAS 2.4, 5B, 5A 0.0 A 24.0 HORAS
AGUACAPA 1 0.0 A 24.0 HORAS
SIDEQUA UN. 1 0.0 A 24.0 HORAS
POLIWATT 1 0.0 A 24.0 HORAS
TULLULÁ 8.0 A 14.0 HORAS

Hora: 9:29
MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL