



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

REDESPACHO 1 POR INDISPONIBILIDAD DE SAN JOSE
MARTES 26 DE FEBRERO DE 2002
Redespacho No. 1 Indisponibilidad de la línea ESCII-SJO

MARINALA, ESCUINTLA GAS Y LAGUNA GAS: RESTRICCION SISTEMA PRINCIPAL TRANSMISION
QUIXAL: ENERGIA MAXIMA SEGUN PROGRAMA.

SAN JOSE, L UNION, PANTALEÓN, MAGDALENA, M TIERRA, SANTA ANA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Main data table with columns for time intervals (DE, A), energy sources (CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, PVE, CT ESCUINTLA, GEO, LAGUNA, LAS PALMAS, etc.), and various metrics like generation, reserves, and interchanges.

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA
MANTENIMIENTO PROGRAMADO:
ESPERANZA UNA UNIDAD 0.0 A 3.0 HORAS
QUIXAL 5 0.0 A 24.0 HORAS
ESC GAS 3 7.0 A 16.0 HORAS

SOMBREADO: GENERACION FORZADA
INDISPONIBILIDAD FORZADA:
ESCUINTLA GAS 2,4, 5B, 5A 0.0 A 24.0 HORAS
AGUACAPA 1 0.0 A 24.0 HORAS
SIDEQUA UN. 1 0.0 A 24.0 HORAS
POLIWATT 1 0.0 A 24.0 HORAS

Hora: 9:50
MANUEL MEDINA
OPERACION EN TIEMPO REAL