AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
JUEVES 28 DE FEBRERO DE 2002

MARINALA, ESCUINTLA GAS Y LAGUNA GAS: RESTRICCION SISTEMA PRINCIPAL TRANSMISION
QUIXAL: ENERGIA MAXIMA SEGÚN PROGRAMA.
SAN JOSE, L UNION, PANTALEÓN, MAGDALENA, M TIERRA, SANTA ANA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES .
REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		HIDRO										CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA				LAS PALMAS							960.0									GEN	DEM	DEM	%	TOTAL	Asignación de la reserva operativa (MW)		
		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	SNI	INT	SNI	RESERVA OPERATIVA	RESERVA OPERATIVA MW			
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	8	44	30	35	24	5	24	10	17	27	15.4	15.4	15.4	15.4	5	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	15	127.4	114	124	80	18	18	42.4	1506.3							
POT. DISP.		230	60	60	14	6	2	2.3	10	10.6	12	2.4	22	16	24	16.2	0	12	10	17	27	15.4	15.4	15.4	15.4	5	24	39.5	27	21	29	18	35	12	15	127.4	114	88.5	80	14.4	18	42.4	1325.3							
ENERGIA		3664	487	321	51	77	41	29	133	119	79	54	267	0	0	395	0	0	0	157	0	358	358	358	358	118	0	833	571	372	638	245	602	245	12	2884	1362	2235	0	22	3	551	17994	1228	16766					
DE	A																																													CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	80.3	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	3.0	8.5	2.0	2.3	R	R	RF	16.3	IN	RF	R	M	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	15.5	26.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	50.3	R	R	R	20.6	507.9	39.0	468.9	0.04	20.3	20.3	0.0	0.0
01:01	02:00	80.7	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	3.0	8.5	2.0	2.3	R	R	RF	16.3	IN	RF	R	M	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	15.5	26.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	60.0	R	R	R	20.6	518.0	39.0	479.0	0.04	20.7	20.7	0.0	0.0
02:01	03:00	80.6	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	3.0	8.5	2.0	2.3	R	R	RF	16.3	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	15.5	26.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	58.1	R	R	R	20.6	516.0	39.0	477.0	0.04	20.6	20.6	0.0	0.0
03:01	04:00	80.6	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	3.0	8.5	2.0	2.3	R	R	RF	16.3	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	15.5	26.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	56.4	R	R	R	20.6	514.3	39.0	475.3	0.04	20.6	20.6	0.0	0.0
04:01	05:00	82.7	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	3.0	8.5	2.0	2.3	R	R	RF	16.3	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	15.5	26.2	9.0	23.3	9.2	R	120.0	R	103.1	R	R	R	20.6	567.3	27.0	540.3	0.04	22.7	22.7	0.0	0.0
05:01	06:00	133.9	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	3.0	8.5	2.0	2.3	R	R	RF	16.3	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	110.7	103.1	R	R	R	20.6	733.7	39.0	694.7	0.04	29.3	29.3	0.0	0.0
06:01	07:00	177.9	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	3.0	8.5	2.0	2.3	16.0	R	RF	16.3	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	90.0	103.1	R	R	R	20.6	773.0	38.0	735.0	0.03	23.2	16.2	7.0	0.0
07:01	08:00	138.4	22.0	LL	LL	3.2	1.6	2.0	3.0	M	2.0	2.2	16.0	R	RF	16.3	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	90.0	103.1	R	R	R	20.6	748.9	0.0	748.9	0.03	22.5	15.5	7.0	0.0
08:01	09:00	163.2	22.0	10.0	LL	3.2	1.6	2.0	3.0	M	2.0	2.2	16.0	R	RF	16.3	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	90.0	103.1	R	R	R	20.6	783.7	40.0	743.7	0.03	23.5	16.5	7.0	0.0
09:01	10:00	166.1	22.0	15.0	LL	3.2	1.6	2.0	6.0	M	2.0	2.2	16.0	R	RF	16.3	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	90.0	103.1	R	R	R	20.6	811.1	77.0	734.1	0.03	24.3	12.9	7.0	4.4
10:01	11:00	186.7	22.0	25.0	5.0	3.2	1.6	2.0	6.0	M	2.0	2.2	21.3	R	RF	16.3	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	90.0	103.1	R	R	R	20.6	852.0	81.0	771.0	0.03	25.6	13.6	7.0	5.0
11:01	12:00	174.7	22.0	25.0	5.0	3.2	1.6	2.0	6.0	M	2.0	2.3	21.3	R	RF	16.3	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	90.0	103.1	R	R	R	20.6	840.1	73.0	767.1	0.03	25.2	13.2	7.0	5.0
12:01	13:00	167.6	22.0	15.0	LL	3.2	1.6	2.0	6.0	M	2.0	2.3	16.0	R	RF	16.3	IN	RF	R	10.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	90.0	103.1	R	R	R	20.6	806.2	76.0	730.2	0.03	24.2	12.8	7.0	4.4
13:01	14:00	200.6	22.0	10.0	LL	3.2	1.6	LL	6.0	M	2.0	2.3	16.0	R	RF	16.3	IN	RF	R	10.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	90.0	103.1	R	R	R	20.6	832.2	79.0	753.2	0.03	25.0	18.0	7.0	0.0
14:01	15:00	204.8	37.0	LL	LL	3.2	1.6	LL	6.0	M	3.2	2.3	16.0	R	RF	16.3	IN	RF	R	10.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	90.0	103.1	R	R	R	20.6	842.6	81.0	761.6	0.03	25.3	18.3	7.0	0.0
15:01	16:00	191.9	35.0	LL	LL	3.2	1.6	LL	6.0	M	3.2	2.3	16.0	R	RF	16.3	IN	RF	R	10.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	90.0	103.1	R	R	R	20.6	827.7	81.0	746.7	0.03	24.8	19.8	5.0	0.0
16:01	17:00	204.0	22.0	LL	LL	3.2	1.6	LL	6.0	M	2.4	2.3	16.0	R	RF	16.3	IN	RF	R	10.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	50.0	103.1	R	R	R	20.6	786.0	55.0	731.0	0.03	23.6	16.6	7.0	0.0
17:01	18:00	185.0	22.0	10.0	LL	3.2	1.9	LL	6.0	8.5	3.2	2.3	16.0	R	RF	16.3	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	10.0	103.1	R	R	R	20.6	753.1	15.0	738.1	0.03	22.6	15.6	7.0	0.0
18:01	18:15	181.2	40.0	55.2	6.8	3.2	1.9	LL	10.0	8.5	11.9	2.3	21.3	R	RF	16.9	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	15.5	29.1	19.4	34.0	11.7	R	120.0	10.0	103.1	R	R	R	30.9	876.5	51.0	825.5	0.02	17.5	11.5	3.0	3.0
18:16	18:30	209.2	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	10.0	8.5	11.9	2.3	21.3	R	RF	16.9	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	15.5	29.1	19.4	34.0	11.7	R	120.0	84.5	103.1	R	R	R	30.9	1004.9	51.0	953.9	0.02	20.1	14.1	3.0	3.0
18:31	18:45	208.2	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	10.0	8.5	11.9	2.3	21.3	R	RF	16.9	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	15.5	29.1	19.4	34.0	11.7	R	120.0	110.7	103.1	R	14.0	R	40.7	1053.9	51.0	1002.9	0.02	21.1	15.1	3.0	3.0
18:46	19:00	208.1	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	10.0	8.5	11.9	2.3	21.3	R	RF	16.9	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	15.5	29.1	19.4	34.0	11.7	3.3	124.3	110.7	103.1	R	14.0	R	41.2	1061.9	51.0	1010.9	0.02	21.2	15.2	3.0	3.0
19:01	19:15	207.7	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	10.0	8.5	11.9	2.3	21.3	R	RF	16.9	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	15.5	29.1	19.4	34.0	11.7	14.6	124.3	110.7	103.1	R	14.0	6.0	41.2	1078.8	59.0	1019.8	0.02	21.6	15.6	3.0	3.0
19:16	19:30	206.5	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	10.0	8.5	11.9	2.3	21.3	R	RF	16.9	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	15.5	29.1	19.4	34.0	11.7	14.6	124.3	110.7	103.1	R	14.0	2.5	41.2	1074.1	59.0	1015.1	0.02	21.5	15.5	3.0	3.0
19:31	19:45	205.5	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	10.0	8.5	11.9	2.3	21.3	R	RF	16.9	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	15.5	29.1	19.4	34.0	11.7	14.6	124.3	110.7	103.1	R	14.0	2.5	41.2	1073.1	59.0	1014.1	0.02	21.5	15.5	3.0	3.0
19:46	20:00	208.2	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	10.0	8.5	11.9	2.3	21.3	R	RF	16.9	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	15.5	29.1	19.4	34.0	11.7	R	120.3	110.7	103.1	R	14.0	R	41.2	1054.7	59.0	995.7	0.02	21.1	15.1	3.0	3.0
20:01	20:15	208.7	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	10.0	8.5	11.9	2.3	21.3	R	RF	16.9	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	15.5	29.1	17.5	34.0	11.7	R	120.0	110.7	103.1	R	2.5	R	30.9	1031.2	67.0	964.2	0.02	20.6	14.6	3.0	3.0
20:16	20:30	210.0	55.2	55.2	6.8	3.2	1.9	3.9	10.0	8.5	11.9	2.3	21.3	R	RF	16.9	IN	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	15.5	29.1	17.5	34.0	11.7	R	120.0	110.7	103.1	R	R	R	30.9	1023.2	67.0	956.2	0.02	20.5	14.5	3.0	3.0
20:31	20:45	209.5	55.2	55.2	6.8	3.2	1.9	3.9	10.0	8.5	11.9	2.3	21.3	R	RF	16.9	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	15.5	29.1	17.5	34.0	11.7	R	120.0	95.7	103.1	R	R	R	30.9	991.2	67.0	924.2	0.02	19.8	13.8	3.0	3.0
20:46	21:00	209.6	55.2	55.2	6.8	3.2	1.9	3.9	10.0	8.5	11.9	2.3	21.3	R	RF	16.9	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	15.5	29.1	17.5	34.0	11.7	R	120.0	88.6	103.1	R	R	R	30.9	984.2	67.0	917.2	0.02	19.7	13.7	3.0	3.0
21:01	22:00	159.9	55.2	45.0	6.8	3.2	1.9	2.0	10.0	8.5	1.1	2.3	R	R	RF	16.9	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	38.3	24.3	15.5	26.2	9.0	34.0	11.7	R	120.0	R	103.1	R	R	R	30.9	790.3	46.0	744.3	0.02	15.8	9.8	3.0	3.0
22:01	23:00	105.3	LL	LL	LL	3.2	1.9	2.0	6.0	8.5	1.1	2.3	R	R	RF	16.9	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.5	26.2	9.0	23.3	11.7	R	120.0	R	103.1	R	R	R	20.6	599.4	49.0	550.4	0.04	24.0	24.0	0.0	0.0
23:01	24:00	80.6	LL	LL	LL	3.2	1.9	2.0	6.0	8.5	1.1	2.3	R	R	RF	16.9	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	15.5	26.2	9.0	23.3	5.0	R	120.0	R	51.0	R	R	R	20.6	513.9	38.0	475.9	0.04	20.6	20.6	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD	0.0	A	3.0	HORAS	.
QUIXAL 5	0.0	A	24.0	HORAS	

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4, 5B, 5A	0.0	A	24.0	HORAS
AGUACAPA 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA UN. 1	0.0	A	24.0	HORAS
POLIWATT 1	0.0	A	24.0	HORAS
ESC GAS 3	7.0	A	16.0	HORAS

Hora: 8:05

MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL