



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE REDESPACHO # 1
MARTES 02 DE JULIO 2002

DISPONIBILIDAD DE SAN JOSÉ CON 125.1 MW

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

MATANZAS Y SAN ISIDRO: En período de pruebas

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

Main data table with columns for time slots (DE, A), power units (CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, MTZ, SIS, PVE, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS), status (PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL), and various reserves (TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN, DEM SNI, DEM INT, DEM SNI, % RESERVA OPERATIVA, TOTAL RESERVA OPERATIVA, Asignación de la reserva operativa (MW)).

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA
MANTENIMIENTO PROGRAMADO:
ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 0.0 A 1.0 HORAS
ENRON 3 0.0 A 24.0 HORAS
TEXTILES DEL LAGO U3 0.0 A 24.0 HORAS
PALMAS 3 0.0 A 24.0 HORAS
PALMAS 1 A LA 5 (LAV. TURBOS) 22.0 A 23.3 HORAS

SOMBREADO: GENERACION FORZADA
INDISPONIBILIDAD FORZADA:
ESCUINTLA GAS 2.4 0.0 A 24.0 HORAS
AGUACAPA 1 0.0 A 24.0 HORAS
TEXTILES DEL LAGO U1 0.0 A 24.0 HORAS
SIDEGUA UNIDAD 3 0.0 A 24.0 HORAS
LAGUNA GAS 4 0.0 A 24.0 HORAS
SAN JOSE 0.0 A 5.0 HORAS

Hora: 12:05
MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL