AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
VIERNES 05 DE JULIO 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

MATANZAS Y SAN ISIDRO: En período de pruebas

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
	POT. MAX.	275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	10.5	3.8	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1543							
	POT. DISP.	247	60	60	14	4	2	4	10	0	4	10.2	3.8	2.2	17	16	24	9.5	20.1	12	0	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	108.3	124	80	15.2	19	42.4	1311.9							
	POT. POR UNIDAD	55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	9.903	3.7	3.9	17	15.5	23.3		20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							12.6	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3								
	ENERGIA	5025	688	1096	303	139	36	36	87	264	85	251	21	98	0	0	0	348	186	0	6	12	0	355	355	0	355	123	14	0	0	0	0	0	0	0	154	3002	1326	2451	128	237	36	479	17697	1252	16445					
DE	A																																																CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	129.8	LL	10.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	1.7	10.5	LL	4.1	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	76.0	R	R	R	10.3	466.7	47.0	419.7	0.04	18.7	18.7	0.0	0.0
01:01	02:00	193.6	LL	23.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	1.8	10.5	LL	4.1	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	68.3	R	R	R	10.3	535.9	47.0	488.9	0.04	21.4	18.4	0.0	3.0
02:01	03:00	199.5	LL	23.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	1.8	10.5	LL	4.1	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	34.0	R	R	R	10.3	507.5	47.0	460.5	0.04	20.3	17.3	0.0	3.0
03:01	04:00	189.9	LL	35.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	1.8	10.5	LL	4.1	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	34.0	R	R	R	10.3	509.9	47.0	462.9	0.04	20.4	16.4	0.0	4.0
04:01	05:00	200.7	22.0	35.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	1.7	10.5	LL	4.1	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	52.0	R	R	R	10.3	560.6	47.0	513.6	0.04	22.4	18.4	0.0	4.0
05:01	06:00	214.8	22.0	55.2	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	1.7	10.5	LL	4.1	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.2	R	R	R	10.3	646.1	47.0	599.1	0.03	19.4	16.4	0.0	3.0
06:01	07:00	220.0	22.0	55.2	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	1.7	10.5	LL	4.1	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	8.5	125.1	R	120.4	R	14.8	R	20.6	702.1	54.0	648.1	0.03	21.1	18.1	0.0	3.0
07:01	08:00	218.9	22.0	55.2	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	1.8	10.5	LL	4.1	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	61.7	120.4	R	14.8	R	20.6	764.0	47.0	717.0	0.03	22.9	19.9	0.0	3.0
08:01	09:00	217.2	42.0	55.2	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	1.7	10.5	LL	4.1	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	97.4	120.4	R	14.8	R	20.6	820.4	55.0	765.4	0.03	24.6	21.6	0.0	3.0
09:01	10:00	214.0	58.2	55.2	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	1.7	10.5	1.6	4.1	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	105.2	120.4	R	14.8	R	20.6	842.8	55.0	787.8	0.03	25.3	22.3	0.0	3.0
10:01	11:00	216.2	58.2	55.2	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	2.4	10.5	2.4	4.1	R	R	RF	14.5	5.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	105.2	120.4	R	14.8	R	20.6	851.5	55.0	796.5	0.03	25.5	22.5	0.0	3.0
11:01	12:00	213.5	58.2	55.2	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	2.6	10.5	2.4	4.1	R	R	RF	14.5	5.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	105.2	120.4	R	14.8	R	20.6	849.0	55.0	794.0	0.03	25.5	22.5	0.0	3.0
12:01	13:00	208.4	15.0	55.2	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	2.5	10.5	2.4	4.1	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	95.0	120.4	R	14.8	R	20.6	804.9	55.0	749.9	0.03	24.1	21.1	0.0	3.0
13:01	14:00	215.5	22.0	55.2	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	2.4	10.5	3.5	4.1	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	95.0	120.4	R	14.8	R	20.6	798.0	54.0	744.0	0.03	23.9	20.9	0.0	3.0
14:01	15:00	215.8	37.0	55.2	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	2.8	10.5	3.5	4.1	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	95.0	120.4	R	14.8	R	20.6	813.7	54.0	759.7	0.03	24.4	21.4	0.0	3.0
15:01	16:00	212.1	22.0	55.2	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	2.8	10.5	1.6	4.1	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	98.0	120.4	R	14.8	R	20.6	815.6	54.0	761.6	0.03	24.5	21.5	0.0	3.0
16:01	17:00	213.8	LL	40.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	2.7	10.5	1.6	4.1	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	98.0	120.4	R	14.8	R	20.6	780.0	54.0	726.0	0.03	23.4	20.4	0.0	3.0
17:01	18:00	217.5	LL	40.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	8.9	10.5	1.6	4.1	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	81.0	120.4	R	14.8	R	20.6	772.9	54.0	718.9	0.03	23.2	20.2	0.0	3.0
18:01	18:15	179.1	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	1.5	11.0	11.9	10.0	LL	4.1	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	52.0	120.4	R	14.8	R	30.9	790.6	55.0	735.6	0.02	15.8	12.8	0.0	3.0
18:16	18:30	224.9	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	10.0	LL	4.1	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	52.0	120.4	R	14.8	R	30.9	844.6	55.0	789.6	0.02	16.9	13.9	0.0	3.0
18:31	18:45	222.9	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	10.0	LL	4.1	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	105.2	120.4	23.5	14.8	14.8	41.2	944.4	55.0	889.4	0.02	18.9	15.9	0.0	3.0
18:46	19:00	222.2	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	10.0	LL	4.1	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	105.2	120.4	59.1	14.8	14.8	41.2	979.3	55.0	924.3	0.02	19.6	16.6	0.0	3.0
19:01	19:15	222.1	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	10.0	LL	4.1	R	R	RF	14.5	19.5	RF	6.0	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	105.2	120.4	58.3	14.8	14.8	41.2	984.4	55.0	929.4	0.02	19.7	16.7	0.0	3.0
19:16	19:30	221.1	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	10.0	LL	4.1	R	R	RF	14.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	14.1	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	105.2	120.4	77.6	14.8	14.8	41.2	1037.0	55.0	982.0	0.02	20.7	17.7	0.0	3.0
19:31	19:45	220.9	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	10.0	LL	4.1	R	R	RF	14.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	21.3	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	105.2	120.4	77.6	14.8	14.8	41.2	1044.0	55.0	989.0	0.02	20.9	17.9	0.0	3.0
19:46	20:00	221.1	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	10.0	LL	4.1	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	16.3	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	22.0	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	105.2	120.4	77.6	14.8	14.8	41.2	1035.0	55.0	980.0	0.02	20.7	17.7	0.0	3.0
20:01	20:15	222.0	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	10.0	LL	4.1	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	105.2	120.4	71.0	14.8	14.8	41.2	991.0	55.0	936.0	0.02	19.8	16.8	0.0	3.0
20:16	20:30	222.6	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	10.0	LL	4.1	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	105.2	120.4	40.9	14.8	14.8	41.2	961.5	55.0	906.5	0.02	19.2	16.2	0.0	3.0
20:31	20:45	222.8	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	10.0	LL	4.1	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	105.2	120.4	26.9	14.8	14.8	41.2	947.7	55.0	892.7	0.02	19.0	16.0	0.0	3.0
20:46	21:00	223.4	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	10.0	LL	4.1	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	105.2	120.4	R	14.8	12.5	41.2	919.1	55.0	864.1	0.02	18.4	15.4	0.0	3.0
21:01	22:00	223.0	58.2	55.2	6.8	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	1.5	10.5	LL	4.1	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	R	120.4	R	14.8	R	30.9	774.0	55.0	719.0	0.02	15.5	12.5	0.0	3.0
22:01	23:00	219.3	55.0	42.0	6.8	5.8	1.4	1.5	9.7	11.0	1.6	10.5	LL	4.1	R	R	RF	14.5	10.0	RF	R	R	R	12.0	12.0	M	12.0	3.0	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	86.0	R	R	R	10.3	653.6	55.0	598.6	0.04	26.1	17.1	0.0	9.0
23:01	24:00	215.6	LL	20.0	4.0	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	1.6	10.5	LL	4.1	R	R	RF	14.5	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	M	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	71.0	R	R	R	10.3	557.8	49.0	508.8	0.04	22.3	22.3	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	0.0	A	1.0	HORAS
ENRON 3	0.0	A	24.0	HORAS
TEXTILES DEL LAGO U3	0.0	A	24.0	HORAS
PALMAS 3	0.0	A	24.0	HORAS
PLANTA PALMAS (LAV. TURBOS)	22.0	A	23.5	HORAS

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4	0.0	A	24.0	HORAS
AGUACAPA 1	0.0	A	24.0	HORAS
TEXTILES DEL LAGO U1	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 07:40

MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL