



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
MARTES 09 DE JULIO 2002
REDES PACHO PARA CUMPLIR CON ENERGIA DE CHIXOY 14:30 HORAS.

QUIXAL: ENERGIA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

SAN ISIDRO: en período de pruebas

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

Main data table with columns for POT. MAX., POT. DISP., POT. POR UNIDAD ENERGIA, DE, A, CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, MTZ, SIS, PVE, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS, PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL, TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN, DEM, DEM, %, TOTAL, Asignación de la reserva operativa (MW), CHX, AGU, JUR.

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA
MANTENIMIENTO PROGRAMADO:
ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 0.0 A 1.0 HORAS
ENRON 19 0.0 A 24.0 HORAS
TEXTILES DEL LAGO U3 0.0 A 24.0 HORAS
PALMAS 3 0.0 A 24.0 HORAS
PLANTA PALMAS (LAV. TURBOS) 22.0 A 23.5 HORAS

SOMBREADO: GENERACION FORZADA
INDISPONIBILIDAD FORZADA:
ESCUINTLA GAS 2.4 0.0 A 24.0 HORAS
AGUACAPA 1 0.0 A 24.0 HORAS
LAGUNA GAS 1 0.0 A 24.0 HORAS
SIDEGUA 3 0.0 A 24.0 HORAS
SIDEGUA 6 0.0 A 24.0 HORAS

Hora: 11:44
MANUEL MEDINA
OPERACION EN TIEMPO REAL