



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE REDESPACHO

MARTES 16 DE JULIO 2002

INDISPONIBILIDAD DE SAN JOSE

INTERCAMBIO MODIFICADO

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

SAN ISIDRO: En período de pruebas

REGULACIÓN PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

Table with columns for time intervals (DE, A), power (CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, MTZ, SIS, PVE, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS), status (PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL), and various reserves (TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN, DEM INT, DEM SNI, % RESERVA OPERATIVA, TOTAL RESERVA OPERATIVA, MW). It includes a summary row at the top and a detailed time-series table below.

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA. MANTENIMIENTO PROGRAMADO: ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 0.0 A 1.0 HORAS, ENRON 19 0.0 A 24.0 HORAS, TEXTILES DEL LAGO US 0.0 A 24.0 HORAS, PALMAS 3 6.0 A 24.0 HORAS.

SOMBREADO: GENERACION FORZADA. INDISPONIBILIDAD FORZADA: ESCUINTLA GAS 2.4 0.0 A 24.0 HORAS, AGUACAPA 1 0.0 A 24.0 HORAS.

Hora: 08:00

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA OPERACIÓN EN TIEMPO REAL