



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
SABADO 20 DE JULIO 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

SAN ISIDRO: En período de pruebas

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

Main data table with columns for time intervals (DE, A), power (POT. MAX., POT. DISP., POT. POR UNIDAD, ENERGIA), and various generator status indicators (CHX, AGU, JUR, LES, SMA, etc.).

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA. MANTENIMIENTO PROGRAMADO: ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS), Chixoy 5, TEXTILES DEL LAGO U3, JURUN MARINALA 3.

INDISPONIBILIDAD FORZADA: ESCUINTLA GAS 2.4, AGUACAPA 1.

Hora: 08:02

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA OPERACIÓN EN TIEMPO REAL