



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE REDES PACHO POR INDISPONIBILIDAD DE ESPERANZA U3 Y ENRON 20
MARTES 04 JUNIO DE 2002

QUIXAL: ENERGIA MÁXIMA SEGUN PROGRAMA

INGENIOS, VAPOR LAGUNA: RESTRICCIÓN ARRANQUE - PARADA

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Table with columns for POT. MAX., POT. DISP., ENERGIJA, DE, A, CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, PVE, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS, PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL, TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN, DEM, SNI, INT, DEM, SNI, % RESERVA OPERATIVA, TOTAL RESERVA PERATIVA, MW, Asignación de la reserva operativa (MW), CHX, AGU, JUR.

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA
MANTENIMIENTO PROGRAMADO:
ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 0.0 A 1.0 HORAS
LAS PALMAS 1 A LA 5 22.0 A 23.3 HORAS
CHIXOY 2 0.0 A 24.0 HORAS
ENRON 12 Y 1 22.0 A 24.0 HORAS
ENRON 5 0.0 A 6.0 HORAS
ESPERANZA 5 22.0 A 24.0 HORAS

SOMBREADO: GENERACION FORZADA
INDISPONIBILIDAD FORZADA:
ESQUINTLA GAS 24, 5B. 0.0 A 24.0 HORAS
AGUACAPA 1 0.0 A 24.0 HORAS
SIDEGUA UN. 3 0.0 A 24.0 HORAS
EL SALTO 2 0.0 A 24.0 HORAS

Hora: 14:01
MANUEL MEDINA
OPERACION EN TIEMPO REAL