



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

JUEVES 06 DE JUNIO DEL 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA

INGENIOS, VAPOR LAGUNA: RESTRICCIÓN ARRANQUE - PARADA

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Table with columns for POT. MAX., POT. DISP., ENERGIJA, DE, A, CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, PVE, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS, PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL, TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN, GEN SNI, DEM INT, DEM SNI, % RESERVA OPERATIVA, TOTAL RESERVA PERATIVA, MW, Asignación de la reserva operativa (MW), CHX, AGU, JUR.

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA. MANTENIMIENTO PROGRAMADO: SAN JOSE 22.0 A 0.0, ESPERANZA 7 22.0 A 0.0, ENRON 14 22.0 A 0.0.

SOMBREADO: GENERACION FORZADA. INDISPONIBILIDAD FORZADA: ESCUINTLA GAS 24, SB. 0.0 A 24.0 HORAS, AGUACAPA 1 0.0 A 24.0 HORAS, SIDEGUA UN. 3 0.0 A 24.0 HORAS.

Hora: 18:59. MANUEL MEDINA. OPERACIÓN EN TIEMPO REAL.