



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

REDESPACHO 1, 10:00 HORAS
MARTES 11 DE JUNIO

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA
INGENIOS: RESTRICCIÓN ARRANQUE - PARADA

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Table with columns for POT. MAX., POT. DISP., ENERGIJA, DE, A, CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, PVE, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS, PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL, TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN, GEN SNI, DEM INT, DEM SNI, % RESERVA OPERATIVA, TOTAL RESERVA PERATIVA, Asignación de la reserva operativa (MW), CHX, AGU, JUR.

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA
MANTENIMIENTO PROGRAMADO:
ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 0.0 A 1.0 HORAS
LA ESPERANZA 2 0.0 A 6.0 HORAS
CHIXOY 2 PRUEBAS 0.0 A 24.0 HORAS
ENRON U7 0.0 A 6.0 HORAS
ENRON U11 22.0 A 24.0 HORAS
LAS PALMAS (LAV. DE TURBOS) 22.0 A 23.3 HORAS

SOMBREADO: GENERACION FORZADA
INDISPONIBILIDAD FORZADA:
ESQUINTLA GAS 24 0.0 A 24.0 HORAS
AGUACAPA 1 0.0 A 24.0 HORAS
SIDEGUA UN. 3 0.0 A 24.0 HORAS
EL SALTO 2 0.0 A 24.0 HORAS

Hora: 10:33
MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL