



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
MIERCOLES 12 DE JUNIO

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA

INGENIOS: RESTRICCIÓN ARRANQUE - PARADA

PRUEBA DE POTENCIA MAXIMA DE LA ESPERANZA

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Main data table with columns for time intervals (DE, A), power (POT. MAX, POT. DISP), energy (ENERGIA), and various generator parameters (CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, PVE, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS, PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL, TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN). It also includes summary columns for GEN SNI, DEM INT, DEM SNI, % RESERVA, and Asignación de la reserva operativa (MW).

MANTENIMIENTO PROGRAMADO: ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 0.0 A 1.0 HORAS; ENRON 11 0.0 A 0.0 HORAS; ENRON 13 22.0 A 24.0 HORAS

INDISPONIBILIDAD FORZADA: ESCUINTLA GAS 24 0.0 A 24.0 HORAS; AGUACAPA 1 0.0 A 24.0 HORAS; SIDEGUA UN. 3 0.0 A 24.0 HORAS; EL SALTO 2 0.0 A 24.0 HORAS

Hora: 16:46
MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL