



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
JUEVES 13 DE JUNIO

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA
INGENIOS: RESTRICCIÓN ARRANQUE - PARADA

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Table with columns for time slots (DE, A), power (POT. MAX, POT. DISP), energy (ENERGIA), and various generator status indicators (CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, PVE, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS, PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL, TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN). It also includes summary statistics for GEN SNI, DEM INT, DEM SNI, and % RESERVA.

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA
MANTENIMIENTO PROGRAMADO:
ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 0.0 A 1.0 HORAS
ENRON 12 22.0 A 24.0 HORAS
ENRON 13 0.0 A 6.0 HORAS

SOMBREADO: GENERACION FORZADA
INDISPONIBILIDAD FORZADA:
ESCUINTLA GAS 24 0.0 A 24.0 HORAS
AGUACAPA 1 0.0 A 24.0 HORAS
SIDEGUA UN. 3 0.0 A 24.0 HORAS
EL SALTO 2 0.0 A 24.0 HORAS

Hora: 16:51
MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL