AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
LUNES 17 DE JUNIO

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1528.7							
POT. DISP.		275	60	60	14	4	2	4	10	8	12	6.5	17	16	24	9.5	20.1	12	0	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	114	106.2	80	15.2	11.4	42.4	1326.5							
POT. POR UNIDAD		55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	3.9	16.5	15.5	23.3		20.1	11.7	0	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							12.6	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3								
ENERGIA		4100	611	1013	152	67	36	36	87	192	78	156	0	0	0	348	272	0	0	0	0	268	358	358	283	125	0	0	0	0	0	0	0	0	261	3002	794	2870	78	444	30	466	16484	489	15995					
DE	A																																															CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	48.5	LL	10.0	4.0	2.0	1.4	1.5	1.5	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.2	R	18.5	R	10.3	406.4	4.0	402.4	0.04	16.3	14.3	0.0	2.0
01:01	02:00	46.5	LL	10.0	4.0	2.0	1.4	1.5	1.5	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	120.3	R	18.5	R	10.3	406.6	4.0	402.6	0.04	16.3	14.3	0.0	2.0
02:01	03:00	46.3	LL	10.0	4.0	2.0	1.4	1.5	1.5	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	120.3	R	18.5	R	10.3	406.4	4.0	402.4	0.04	16.3	14.3	0.0	2.0
03:01	04:00	52.1	LL	10.0	4.0	2.0	1.4	1.5	1.5	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	120.3	R	18.5	R	10.3	412.2	4.0	408.2	0.04	16.5	14.5	0.0	2.0
04:01	05:00	77.3	LL	10.0	4.0	2.0	1.4	1.5	1.5	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	120.3	R	18.5	R	10.3	467.2	-1.0	468.2	0.04	18.7	16.7	0.0	2.0
05:01	06:00	108.6	25.0	55.2	4.0	2.0	1.4	1.5	1.5	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	120.3	R	18.5	R	10.3	568.7	-1.0	569.7	0.03	17.1	10.1	4.0	3.0
06:01	07:00	157.9	25.0	55.2	5.0	2.0	1.4	1.5	1.5	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	120.3	R	18.5	R	20.6	629.3	13.0	616.3	0.03	18.9	11.9	4.0	3.0
07:01	08:00	204.3	25.0	55.2	8.0	2.8	1.4	1.5	1.5	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	8.4	125.1	R	120.3	R	18.5	R	20.6	687.9	-1.0	688.9	0.03	20.6	13.6	4.0	3.0
08:01	09:00	200.0	25.0	55.2	8.0	2.8	1.4	1.5	4.0	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	22.0	120.3	R	18.5	R	20.6	738.6	11.0	727.6	0.03	22.2	15.2	4.0	3.0
09:01	10:00	197.3	35.0	55.2	8.0	2.8	1.4	1.5	4.0	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	38.5	120.3	R	18.5	R	20.6	762.4	19.0	743.4	0.03	22.9	12.9	7.0	3.0
10:01	11:00	226.1	35.0	55.2	8.0	2.8	1.4	1.5	4.0	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	38.5	120.3	R	18.5	R	20.6	791.2	27.0	764.2	0.03	23.7	13.7	7.0	3.0
11:01	12:00	243.3	35.0	55.2	8.0	2.8	1.4	1.5	4.0	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	8.3	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	38.5	120.3	R	18.5	R	20.6	797.2	27.0	770.2	0.03	23.9	13.9	7.0	3.0
12:01	13:00	213.1	25.0	55.2	5.0	2.8	1.4	1.5	4.0	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	44.0	120.3	R	18.5	R	20.6	770.7	27.0	743.7	0.03	23.1	16.1	4.0	3.0
13:01	14:00	225.3	25.0	55.2	4.0	2.8	1.4	1.5	1.5	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	44.0	120.3	R	18.5	R	20.6	779.4	27.0	752.4	0.03	23.4	16.4	4.0	3.0
14:01	15:00	246.2	LL	45.0	4.0	2.8	1.4	1.5	1.5	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	63.8	120.3	R	18.5	R	20.6	784.9	31.0	753.9	0.03	23.5	18.5	0.0	5.0
15:01	16:00	248.8	LL	45.0	4.0	2.8	1.4	1.5	1.5	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	63.8	120.3	R	18.5	R	20.6	787.5	35.0	752.5	0.03	23.6	18.6	0.0	5.0
16:01	17:00	165.9	55.2	55.2	4.0	2.8	1.4	1.5	1.5	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	63.8	120.3	R	18.5	R	20.6	770.0	23.0	747.0	0.03	23.1	17.1	3.0	3.0
17:01	18:00	205.8	55.2	55.2	4.0	2.8	1.4	1.5	1.5	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	71.2	120.3	R	18.5	R	20.6	797.8	23.0	774.8	0.03	23.9	17.9	3.0	3.0
18:01	18:15	201.8	55.2	55.2	13.6	2.8	1.9	1.5	1.5	8.0	11.9	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	88.0	120.3	R	18.5	R	30.9	860.9	46.0	814.9	0.02	17.2	11.2	3.0	3.0
18:16	18:30	232.8	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	1.5	9.7	8.0	11.9	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	99.0	120.3	R	18.5	R	30.9	912.3	46.0	866.3	0.02	18.2	12.2	3.0	3.0
18:31	18:45	250.1	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	1.5	9.7	8.0	11.9	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.2	120.3	25.0	18.5	14.8	41.2	985.9	46.0	939.9	0.02	19.7	13.7	3.0	3.0
18:46	19:00	252.0	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	1.5	9.7	8.0	11.9	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.2	120.3	45.6	18.5	14.8	41.2	######	46.0	962.4	0.02	20.2	14.2	3.0	3.0
19:01	19:15	252.0	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	1.5	9.7	8.0	11.9	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.2	120.3	65.2	18.5	14.8	41.2	######	55.0	973.0	0.02	20.6	14.6	3.0	3.0
19:16	19:30	241.4	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	1.5	9.7	8.0	11.9	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.2	120.3	65.2	18.5	14.8	41.2	######	55.0	962.4	0.02	20.3	14.3	3.0	3.0
19:31	19:45	252.0	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	1.5	9.7	8.0	11.9	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.2	120.3	52.1	18.5	14.8	41.2	######	55.0	959.9	0.02	20.3	14.3	3.0	3.0
19:46	20:00	252.0	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	1.5	9.7	8.0	11.9	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.2	120.3	36.2	18.5	14.8	41.2	999.0	55.0	944.0	0.02	20.0	14.0	3.0	3.0
20:01	20:15	252.0	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	1.5	9.7	8.0	11.9	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.2	120.3	22.2	18.5	14.8	41.2	985.0	55.0	930.0	0.02	19.7	13.7	3.0	3.0
20:16	20:30	253.2	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	1.5	9.7	8.0	11.9	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.2	120.3	R	18.5	14.8	41.2	964.0	55.0	909.0	0.02	19.3	13.3	3.0	3.0
20:31	20:45	250.6	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	1.5	9.7	8.0	11.9	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.2	120.3	R	18.5	R	41.2	946.6	55.0	891.6	0.02	18.9	12.9	3.0	3.0
20:46	21:00	252.9	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	1.5	9.7	8.0	11.9	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	88.0	120.3	R	18.5	R	30.9	921.4	55.0	866.4	0.02	18.4	12.4	3.0	3.0
21:01	22:00	186.9	55.2	55.2	6.8	4.0	1.9	1.5	9.7	8.0	11.9	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	120.3	R	18.5	R	20.6	730.9	29.0	701.9	0.02	14.6	8.6	3.0	3.0
22:01	23:00	149.9	25.0	30.0	6.8	3.0	1.4	1.5	9.7	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	10.1	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	120.3	R	18.5	R	10.3	577.1	29.0	548.1	0.04	23.1	15.1	4.0	4.0
23:01	24:00	114.6	LL	15.0	4.0	3.0	1.4	1.5	1.5	8.0	1.5	6.5	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	120.3	R	18.5	R	10.3	500.2	-1.0	501.2	0.04	20.0	16.0	0.0	4.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	0.0	A	1.0	HORAS
ENRON 9	0.0	A	6.0	HORAS
ENRON 3	0.0	A	24.0	HORAS

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4	0.0	A	24.0	HORAS
AGUACAPA 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA UN. 3	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 10:06

MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL