



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
JUEVES 20 DE JUNIO

QUIXAL: ENERGIA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA PERIODO DE PRUEBAS DE LA HIDROELECTRICA MATANZAS
LAG. GAS 2: FORZADA PARA EVITAR SOBRE CARGA EN EL TRANSFORMADOR 230/69kV DE GUATE SUR.

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Table with columns for time slots (DE, A), power (POT. MAX, POT. DISP, POT. POR UNIDAD), generation units (CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, MTZ, PVE, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS), status (PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL), and various reserves (TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN, GEN SNI, DEM INT, DEM SNI, % RESERVA, TOTAL RESERVA OPERATIVA, ASIGNACION DE LA RESERVA OPERATIVA (MW), CHX, AGU, JUR).

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 0.0 A 1.0 HORAS
ENRON 3 0.0 A 24.0 HORAS
JURUN COMPLETA 22.0 A 24.0 HORAS

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2.4 0.0 A 24.0 HORAS
AGUACAPA 1 0.0 A 24.0 HORAS
SIDEGUA UN. 3 0.0 A 24.0 HORAS
EL SALTO 2 0.0 A 24.0 HORAS

Hora: 15:14

MANUEL MEDINA
OPERACION EN TIEMPO REAL