



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
SÁBADO 22 DE JUNIO

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA

MATANZAS: En período de pruebas

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

Main data table with columns for time slots (DE, A), power (POT. MAX., POT. DISP., POT. POR UNIDAD, ENERGIA), and various generator parameters (CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, MTZ, PVE, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS, PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL, TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN, DEM INT, DEM SNI, % RESERVA, TOTAL RESERVA OPERATIVA, MW, Asignación de la reserva operativa (MW), CHX, AGU, JUR).

MANTENIMIENTO PROGRAMADO: Table listing maintenance events for units like ENRON 7, JURUN 1, 2, 3, ESPERANZA 2, ESPERANZA 6, ENRON 3 with details on duration and location.

INDISPONIBILIDAD FORZADA: Table listing forced outages for units like ESCUINTLA GAS 2.4, AGUACAPA 1, SIDEGUA UN. 3, EL SALTO 2 with details on duration and location.

Hora: 08:19
MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL