AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
LUNES 24 DE JUNIO

LAGUNA Y ESCUINTLA GAS: RESTRICCION EN SISTEMA DE TRANSMISION PRINCIPAL
QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.
MATANZAS: En período de pruebas
REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERAT	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	10.5	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1539.2								
POT. DISP.		230	60	60	14	4	2	4	10	0	4	10.2	2.2	17	16	24	9.5	20.1	12	0	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	114	106.2	80	15.2	11.4	42.4	1271.4								
POT. POR UNIDAD		55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	10.2	3.9	17	15.5	23.3		20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							12.6	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3										
ENERGIA		5076	1083	0	303	139	36	36	87	264	119	60	190	47	43	0	348	340	0	29	62	0	253	358	358	240	125	21	0	0	0	0	0	0	0	252	3002	767	2457	48	296	28	443	16910	774	16136						
DE	A																																															CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	90.1	25.0	M	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	3.5	LL	7.9	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	85.9	R	R	R	10.3	432.1	21.0	411.1	0	17.3	17.3	0.0	0.0
01:01	02:00	92.7	25.0	M	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	3.5	LL	7.9	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	68.7	R	R	R	10.3	417.5	9.0	408.5	0	16.7	16.7	0.0	0.0
02:01	03:00	91.4	20.0	M	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	3.5	LL	7.9	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	68.7	R	R	R	10.3	411.2	9.0	402.2	0	16.4	16.4	0.0	0.0
03:01	04:00	89.2	20.0	M	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	3.5	LL	7.9	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	68.7	R	R	R	10.3	409.0	3.0	406.0	0	16.4	13.4	3.0	0.0
04:01	05:00	175.5	20.0	M	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	3.5	LL	7.9	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	68.7	R	R	R	10.3	495.3	9.0	486.3	0	19.8	16.8	3.0	0.0
05:01	06:00	250.7	45.0	M	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	3.5	LL	7.9	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	68.7	R	R	R	10.3	595.5	24.0	571.5	0	17.9	14.9	3.0	0.0
06:01	07:00	218.1	50.0	M	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	3.5	LL	7.9	R	R	RF	14.5	17.7	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	68.7	R	18.5	R	10.3	633.9	24.0	609.9	0	19.0	16.0	3.0	0.0
07:01	08:00	245.1	55.2	M	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	3.5	LL	7.9	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	120.3	R	18.5	R	10.3	719.5	24.0	695.5	0	21.6	18.6	3.0	0.0
08:01	09:00	246.9	55.2	M	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	3.5	LL	7.9	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	17.4	120.3	R	18.5	R	20.6	770.9	34.0	736.9	0	23.1	20.1	3.0	0.0
09:01	10:00	246.5	55.2	M	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	3.5	LL	7.9	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	31.8	120.3	R	18.5	R	20.6	784.9	34.0	750.9	0	23.5	20.5	3.0	0.0
10:01	11:00	245.7	55.2	M	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	3.5	10.0	7.9	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	47.0	120.3	R	18.5	R	20.6	809.3	37.0	772.3	0	24.3	21.3	3.0	0.0
11:01	12:00	244.8	55.2	M	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	3.5	10.0	7.9	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	79.2	120.3	R	18.5	R	20.6	840.6	55.0	785.6	0	25.2	22.2	3.0	0.0
12:01	13:00	246.2	55.2	M	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	3.5	10.0	7.9	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	31.1	120.3	R	18.5	R	20.6	793.9	45.0	748.9	0	23.8	20.8	3.0	0.0
13:01	14:00	246.2	55.2	M	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	3.5	10.0	7.9	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	32.6	120.3	R	18.5	R	20.6	792.9	38.0	754.9	0	23.8	20.8	3.0	0.0
14:01	15:00	245.2	55.2	M	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	3.5	10.0	7.9	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	65.8	120.3	R	18.5	R	20.6	825.1	54.0	771.1	0	24.8	21.8	3.0	0.0
15:01	16:00	245.4	55.2	M	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	3.5	10.0	7.9	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	60.1	120.3	R	18.5	R	20.6	819.6	55.0	764.6	0	24.6	21.6	3.0	0.0
16:01	17:00	246.8	55.2	M	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	3.5	LL	7.9	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	22.8	120.3	R	18.5	R	20.6	773.7	38.0	735.7	0	23.2	20.2	3.0	0.0
17:01	18:00	245.5	55.2	M	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	3.5	LL	7.9	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	67.6	120.3	R	18.5	R	20.6	817.2	34.0	783.2	0	24.5	21.5	3.0	0.0
18:01	18:15	252.9	55.2	M	13.6	5.8	1.9	1.5	1.5	11.0	11.9	LL	7.9	R	R	RF	14.5	19.5	RF	9.7	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	69.2	120.3	R	18.5	R	30.9	855.1	55.0	800.1	0	17.1	14.1	3.0	0.0
18:16	18:30	251.2	55.2	M	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	7.9	17.0	15.5	RF	14.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	98.7	120.3	R	18.5	R	30.9	940.1	55.0	885.1	0	18.8	15.8	3.0	0.0
18:31	18:45	247.0	55.2	M	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	7.9	17.0	15.5	RF	14.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.3	10.0	18.5	14.8	41.2	983.0	55.0	928.0	0	19.7	16.7	3.0	0.0
18:46	19:00	249.7	55.2	M	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	7.9	17.0	15.5	RF	14.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	5.8	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.3	32.5	18.5	14.8	41.2	1014.0	55.0	959.0	0	20.3	17.3	3.0	0.0
19:01	19:15	249.4	55.2	M	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	7.9	17.0	15.5	RF	14.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	20.2	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.3	32.8	18.5	14.8	41.2	1028.4	55.0	973.4	0	20.6	17.6	3.0	0.0
19:16	19:30	249.2	55.2	M	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	7.9	17.0	15.5	RF	14.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.3	40.5	18.5	14.8	41.2	1039.0	55.0	984.0	0	20.8	17.8	3.0	0.0
19:31	19:45	249.4	55.2	M	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	7.9	17.0	15.5	RF	14.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	20.8	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.3	32.8	18.5	14.8	41.2	1029.0	55.0	974.0	0	20.6	17.6	3.0	0.0
19:46	20:00	249.6	55.2	M	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	7.9	17.0	15.5	RF	14.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	14.2	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.3	32.6	18.5	14.8	41.2	1022.4	55.0	967.4	0	20.4	17.4	3.0	0.0
20:01	20:15	250.2	55.2	M	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	7.9	17.0	15.5	RF	14.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.3	12.2	18.5	14.8	41.2	988.4	55.0	933.4	0	19.8	16.8	3.0	0.0
20:16	20:30	250.6	55.2	M	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	7.9	17.0	15.5	RF	14.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.3	R	18.5	8.9	41.2	970.7	55.0	915.7	0	19.4	16.4	3.0	0.0
20:31	20:45	251.2	55.2	M	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	7.9	17.0	15.5	RF	14.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	98.7	120.3	R	18.5	R	30.9	940.1	55.0	885.1	0	18.8	15.8	3.0	0.0
20:46	21:00	251.3	55.2	M	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	7.9	17.0	15.5	RF	14.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	19.4	125.1	95.8	120.3	R	18.5	R	30.9	937.3	55.0	882.3	0	18.7	15.7	3.0	0.0
21:01	22:00	236.3	55.2	M	6.8	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	7.9	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.1	R	18.5	R	20.6	730.6	29.0	701.6	0	14.6	11.6	3.0	0.0
22:01	23:00	225.2	25.0	M	6.8	5.8	1.4	1.5	9.7	11.0	4.8	LL	7.9	R	R	RF	14.5	14.8	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	1.2	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	85.9	R	R	R	10.3	585.9	9.0	576.9	0	23.4	23.4	0.0	0.0
23:01	24:00	151.8	25.0	M	4.0	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	4.0	LL	7.9	R	R	RF	14.5	14.8	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	85.9	R	R	R	10.3	514.4	24.0	490.4	0	20.6	20.6	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	0.0	A	1.0	HORAS	X
ENRON 3	22.0	A	24.0	HORAS	
JURUN 1, 2, 3	0.0	A	24.0	HORAS	
ESPERANZA 6	0.0	A	6.0	HORAS	
		A		HORAS	
		A		HORAS	

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4	0.0	A	24.0	HORAS
AGUACAPA 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA UN. 3	0.0	A	24.0	HORAS
EL SALTO 2	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 08:39

MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL