AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
MARTES 25 DE JUNIO
Redespacho No. 1 Desviación de la demanda.

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.
MATANZAS: En período de pruebas
REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERV	TOTAL RESERVA OPERAT	Asignación de la reserva operativa (MW)		
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	10.5	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1539.2								
POT. DISP.		230	60	60	14	4	2	4	10	0	4	10.2	2.2	17	16	24	9.5	20.1	12	0	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	114	106.2	80	15.2	11.4	42.4	1271.4					MW			
POT. POR UNIDAD		55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	10.2	3.9	17	15.5	23.3		20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							12.6	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3								
ENERGIA		5324	871	936	303	139	36	36	87	264	100	24	96	0	0	0	348	254	0	6	11	0	238	355	355	238	122	0	0	0	0	0	0	0	0	204	3002	1013	2184	144	296	82	577	17647	809	16838					
DE	A																																																CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	228.3	LL	10.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	3.0	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	17.2	R	R	R	10.3	482.2	15.0	467.2	0	19.3	19.3	0.0	0.0
01:01	02:00	227.8	LL	10.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	3.1	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	R	R	R	R	10.3	464.6	9.0	455.6	0	18.6	18.6	0.0	0.0
02:01	03:00	204.4	39.4	10.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	3.5	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	R	R	R	R	10.3	481.0	19.0	462.0	0	19.2	13.2	6.0	0.0
03:01	04:00	179.8	39.4	35.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	3.1	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	R	R	R	R	10.3	481.0	9.0	472.0	0	19.2	9.7	6.0	3.5
04:01	05:00	228.3	39.4	40.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	2.9	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	R	R	R	R	10.3	534.3	5.0	529.3	0	21.4	10.4	6.0	5.0
05:01	06:00	226.5	39.4	40.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	2.7	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	86.0	R	R	R	10.3	618.3	8.0	610.3	0	18.5	7.5	6.0	5.0
06:01	07:00	218.6	39.4	45.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	2.6	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	86.0	R	18.5	R	10.3	673.6	19.0	654.6	0	20.2	9.2	6.0	5.0
07:01	08:00	229.8	50.0	45.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	2.5	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	86.0	R	18.5	R	10.3	704.8	24.0	680.8	0	21.1	10.1	6.0	5.0
08:01	09:00	223.1	55.2	55.2	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	2.6	1.0	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	R	120.4	R	18.5	R	20.6	776.4	45.0	731.4	0	23.3	17.3	3.0	3.0
09:01	10:00	229.3	55.2	55.2	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	2.7	1.0	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	25.0	120.4	R	18.5	R	20.6	807.7	55.0	752.7	0	24.2	18.2	3.0	3.0
10:01	11:00	227.6	55.2	55.2	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	2.8	1.0	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	22.0	120.4	R	18.5	R	20.6	803.1	34.0	769.1	0	24.1	18.1	3.0	3.0
11:01	12:00	220.2	55.2	55.0	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	2.7	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	20.0	120.4	R	18.5	R	20.6	792.4	34.0	758.4	0	23.8	17.8	3.0	3.0
12:01	13:00	203.4	25.0	35.0	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	2.6	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	105.1	120.4	R	18.5	R	40.2	830.0	55.0	775.0	0	24.9	18.4	3.0	3.5
13:01	14:00	227.3	25.0	35.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	2.5	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	105.1	120.4	R	18.5	R	40.2	851.3	55.0	796.3	0	25.5	19.0	3.0	3.5
14:01	15:00	227.1	25.0	35.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	2.4	10.5	4.0	R	IN	RF	14.5	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	105.1	120.4	R	18.5	10.0	40.2	852.0	37.0	815.0	0	25.6	19.1	3.0	3.5
15:01	16:00	228.1	35.0	35.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	2.5	10.5	4.0	R	IN	RF	14.5	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	105.1	120.4	R	18.5	10.0	40.2	863.1	37.0	826.1	0	25.9	19.4	3.0	3.5
16:01	17:00	228.1	25.0	35.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	2.5	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	IN	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	105.1	120.4	R	18.5	10.0	40.2	842.6	55.0	787.6	0	25.3	18.8	3.0	3.5
17:01	18:00	225.4	35.0	35.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	2.9	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	105.1	120.4	R	18.5	R	30.9	831.0	49.0	782.0	0	24.9	18.4	3.0	3.5
18:01	18:15	182.2	45.0	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	1.5	11.0	11.9	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	105.1	120.4	R	18.5	R	30.9	847.0	55.0	792.0	0	16.9	10.9	3.0	3.0
18:16	18:30	207.8	55.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	105.1	120.4	R	18.5	R	30.9	891.0	55.0	836.0	0	17.8	11.8	3.0	3.0
18:31	18:45	225.7	55.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	105.1	120.4	30.0	18.5	14.8	41.2	964.0	55.0	909.0	0	19.3	13.3	3.0	3.0
18:46	19:00	216.6	55.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	7.5	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	105.1	120.4	77.6	18.5	14.8	41.2	1010.0	55.0	955.0	0	20.2	14.2	3.0	3.0
19:01	19:15	227.9	55.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	105.1	120.4	77.6	18.5	14.8	41.2	1040.0	55.0	985.0	0	20.8	14.8	3.0	3.0
19:16	19:30	225.6	55.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	7.5	14.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	105.1	120.4	77.6	18.5	14.8	41.2	1033.0	55.0	978.0	0	20.7	14.7	3.0	3.0
19:31	19:45	228.2	55.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	R	14.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	105.1	120.4	77.6	18.5	14.8	41.2	1028.1	55.0	973.1	0	20.6	14.6	3.0	3.0
19:46	20:00	233.0	55.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	105.1	120.4	77.6	18.5	14.8	41.2	1018.9	55.0	963.9	0	20.4	14.4	3.0	3.0
20:01	20:15	229.7	55.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	105.1	120.4	60.0	18.5	14.8	41.2	998.0	53.0	945.0	0	20.0	14.0	3.0	3.0
20:16	20:30	229.7	55.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	105.1	120.4	50.0	18.5	14.8	41.2	988.0	53.0	935.0	0	19.8	13.8	3.0	3.0
20:31	20:45	230.9	55.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	105.1	120.4	38.8	18.5	14.8	41.2	978.0	53.0	925.0	0	19.6	13.6	3.0	3.0
20:46	21:00	230.7	55.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	11.9	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	105.1	120.4	10.0	18.5	14.8	41.2	949.0	53.0	896.0	0	19.0	13.0	3.0	3.0
21:01	22:00	227.1	55.2	55.2	6.8	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	5.4	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	14.6	125.1	R	120.4	R	18.5	14.8	41.2	817.0	49.0	768.0	0	16.3	10.3	3.0	3.0
22:01	23:00	218.1	15.0	35.0	6.8	5.8	1.4	1.5	9.7	11.0	4.6	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	14.8	RF	R	R	R	R	12.0	12.0	R	2.0	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	120.4	R	R	R	10.3	624.0	9.0	615.0	0	25.0	21.5	0.0	3.5
23:01	24:00	228.7	LL	15.0	4.0	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	4.8	LL	4.0	R	IN	RF	14.5	14.8	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	R	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.2	R	R	R	10.3	580.6	24.0	556.6	0	23.2	18.8	0.0	4.4

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	0.0	A	1.0	HORAS	X	A HORAS
ENRON 3	22.0	A	24.0	HORAS		
LAS PALMAS	22.0	A	23.5	HORAS		
TEXTILES DEL LAGO U3	22.0	A	24.0	HORAS		
		A		HORAS		
		A		HORAS		

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4,	0.0	A	24.0	HORAS
AGUACAPA 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA UN. 3	0.0	A	24.0	HORAS
EL SALTO 2	0.0	A	24.0	HORAS
TEXTILES DEL LAGO U1	0.0	A	24.0	HORAS
LAS VACAS 13:00 A 17:00	13.0	A	17.0	HORAS

Hora: 14:51

MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL