AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
DOMINGO 30 DE JUNIO 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

MATANZAS Y SAN ISIDRO: En período de pruebas

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	10.5	3.8	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1543							
POT. DISP.		255	60	60	14	4	2	4	10	0	4	10.2	3.8	2.2	17	16	24	9.5	20.1	12	0	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	114	106.2	0	15.2	11.4	42.4	1220.2							
POT. POR UNIDAD		55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	9.903	3.7	3.9	17	15.5	23.3		20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							12.6	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3								
ENERGIA		2829	650	628	303	139	36	36	87	264	79	253	10	187	0	0	0	348	248	0	0	0	0	358	358	358	358	125	0	0	0	0	0	0	0	0	39	3002	173	2309	0	296	0	324	13796	589	13207					
DE	A																																																	CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	101.2	LL	15.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	1.7	10.6	LL	7.8	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.2	M	R	R	10.3	489.0	16.0	473.0	0.04	19.6	16.6	0.0	3.0
01:01	02:00	76.1	LL	15.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	1.8	10.6	LL	7.8	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.2	M	R	R	10.3	464.0	16.0	448.0	0.04	18.6	15.6	0.0	3.0
02:01	03:00	77.2	LL	15.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	1.8	10.6	LL	7.8	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	86.0	M	R	R	10.3	447.9	16.0	431.9	0.04	17.9	14.9	0.0	3.0
03:01	04:00	78.9	LL	15.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	1.8	10.6	LL	7.8	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	86.0	M	R	R	10.3	449.6	16.0	433.6	0.04	18.0	15.0	0.0	3.0
04:01	05:00	97.8	LL	15.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	1.7	10.6	LL	7.8	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	86.0	M	R	R	10.3	468.4	16.0	452.4	0.04	18.7	15.7	0.0	3.0
05:01	06:00	80.4	25.0	20.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	1.7	10.6	LL	7.8	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	86.0	M	R	R	10.3	481.0	16.0	465.0	0.03	14.4	14.4	0.0	0.0
06:01	07:00	83.8	32.2	M	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	1.7	10.6	LL	7.8	R	R	RF	14.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	86.0	M	18.5	R	10.3	490.1	16.0	474.1	0.03	14.7	14.7	0.0	0.0
07:01	08:00	90.3	32.2	M	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	1.8	10.6	LL	7.8	R	R	RF	14.5	9.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.2	M	18.5	R	10.3	522.9	0.0	522.9	0.03	15.7	15.7	0.0	0.0
08:01	09:00	99.5	32.2	25.0	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	1.7	10.6	LL	7.8	R	R	RF	14.5	9.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.2	M	18.5	R	10.3	559.5	0.0	559.5	0.03	16.8	11.8	0.0	5.0
09:01	10:00	118.0	32.2	30.0	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	1.7	10.6	0.8	7.8	R	R	RF	14.5	9.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.2	M	18.5	R	10.3	583.8	17.0	566.8	0.03	17.5	12.5	0.0	5.0
10:01	11:00	130.8	32.2	35.0	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	2.4	10.6	1.2	7.8	R	R	RF	14.5	9.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.2	M	18.5	R	10.3	602.7	24.0	578.7	0.03	18.1	11.1	0.0	7.0
11:01	12:00	119.0	32.2	35.0	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	2.6	10.6	1.2	7.8	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.2	M	18.5	R	10.3	601.6	33.0	568.6	0.03	18.0	11.0	0.0	7.0
12:01	13:00	112.5	32.2	30.0	13.6	5.8	1.4	1.5	4.0	11.0	2.5	10.6	LL	7.8	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.2	M	18.5	R	10.3	588.8	31.0	557.8	0.03	17.7	12.7	0.0	5.0
13:01	14:00	111.5	32.2	25.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	2.4	10.6	LL	7.8	R	R	RF	14.5	15.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.2	M	18.5	R	10.3	575.7	33.0	542.7	0.03	17.3	12.3	0.0	5.0
14:01	15:00	103.4	32.2	25.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	2.8	10.6	LL	7.8	R	R	RF	14.5	15.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.2	M	18.5	R	10.3	568.0	32.0	536.0	0.03	17.0	12.0	0.0	5.0
15:01	16:00	93.4	32.2	25.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	2.8	10.6	1.7	7.8	R	R	RF	14.5	15.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.2	M	18.5	R	10.3	559.7	33.0	526.7	0.03	16.8	11.8	0.0	5.0
16:01	17:00	81.5	32.2	25.0	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	2.7	10.6	1.7	7.8	R	R	RF	14.5	15.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.2	M	18.5	R	10.3	547.7	15.0	532.7	0.03	16.4	11.4	0.0	5.0
17:01	18:00	121.1	32.2	19.4	13.6	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	8.9	10.6	1.7	7.8	R	R	RF	14.5	15.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	R	103.2	M	18.5	R	20.6	607.9	33.0	574.9	0.03	18.2	18.2	0.0	0.0
18:01	18:15	95.9	35.0	19.4	13.6	5.8	1.9	1.5	1.5	11.0	10.0	10.0	1.7	7.8	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	R	103.2	M	18.5	R	20.6	591.0	6.0	585.0	0.02	11.8	11.8	0.0	0.0
18:16	18:30	87.1	45.0	45.0	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	10.0	10.0	1.7	7.8	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	5.5	103.2	M	18.5	R	20.6	631.5	6.0	625.5	0.02	12.6	9.6	0.0	3.0
18:31	18:45	131.1	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	10.0	10.0	1.7	7.8	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	10.0	103.2	M	18.5	R	20.6	703.4	6.0	697.4	0.02	14.1	11.1	0.0	3.0
18:46	19:00	232.3	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	10.0	10.0	1.7	7.8	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	15.0	120.4	M	18.5	R	30.9	837.1	6.0	831.1	0.02	16.7	13.7	0.0	3.0
19:01	19:15	229.9	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	10.0	10.0	LL	7.8	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	80.0	120.4	M	18.5	R	30.9	898.0	46.0	852.0	0.02	18.0	15.0	0.0	3.0
19:16	19:30	231.7	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	10.0	10.0	LL	7.8	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	90.0	120.4	M	18.5	R	30.9	909.8	46.0	863.8	0.02	18.2	15.2	0.0	3.0
19:31	19:45	226.3	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	10.0	10.0	LL	7.8	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	105.1	120.4	M	18.5	R	41.2	929.8	46.0	883.8	0.02	18.6	15.6	0.0	3.0
19:46	20:00	228.5	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	10.0	10.0	LL	7.8	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	95.0	120.4	M	18.5	R	30.9	911.6	46.0	865.6	0.02	18.2	15.2	0.0	3.0
20:01	20:15	230.2	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	10.0	10.0	LL	7.8	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	95.0	120.4	M	18.5	R	30.9	913.3	55.0	858.3	0.02	18.3	15.3	0.0	3.0
20:16	20:30	229.3	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	10.0	10.0	LL	7.8	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	85.0	120.4	M	18.5	R	30.9	902.4	55.0	847.4	0.02	18.0	15.0	0.0	3.0
20:31	20:45	228.1	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	10.0	10.0	LL	7.8	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	65.0	120.4	M	18.5	R	30.9	881.2	55.0	826.2	0.02	17.6	14.6	0.0	3.0
20:46	21:00	229.1	58.2	55.2	13.6	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	10.0	10.0	LL	7.8	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	9.7	125.1	45.0	120.4	M	18.5	R	30.9	862.2	55.0	807.2	0.02	17.2	14.2	0.0	3.0
21:01	22:00	184.6	58.2	55.2	6.8	5.8	1.9	1.5	9.7	11.0	1.5	10.6	LL	7.8	R	R	RF	14.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	68.8	M	18.5	R	20.6	686.4	55.0	631.4	0.02	13.7	8.7	0.0	5.0
22:01	23:00	144.6	15.0	35.0	6.8	5.8	1.4	1.5	9.7	11.0	1.6	10.6	LL	7.8	R	R	RF	14.5	9.9	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	68.8	M	R	R	10.3	544.2	48.0	496.2	0.04	21.8	16.8	0.0	5.0
23:01	24:00	128.9	LL	14.0	4.0	5.8	1.4	1.5	1.5	11.0	1.6	10.6	LL	7.8	R	R	RF	14.5	9.9	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	R	125.1	R	51.6	M	R	R	10.3	464.3	16.0	448.3	0.04	18.6	18.6	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	0.0	A	1.0	HORAS
ENRON 3	0.0	A	24.0	HORAS
TEXTILES DEL LAGO U3	0.0	A	24.0	HORAS
JURUN MARINALA 1,2,3	6.0	A	8.0	HORAS
TAMPA 1,2	0.0	A	24.0	HORAS
ESPERANZA 4	0.0	A	18.0	HORAS

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4,5	0.0	A	24.0	HORAS
AGUACAPA 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA UN. 3	0.0	A	24.0	HORAS
EL SALTO 2	0.0	A	24.0	HORAS
TEXTILES DEL LAGO U1	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 10:44

MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL