



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
JUEVES 7 DE MARZO DE 2002

MARINALA, ESCUINTLA GAS Y LAGUNA GAS: RESTRICCION SISTEMA PRINCIPAL TRANSMISION
QUIXAL: ENERGIA MAXIMA SEGUN PROGRAMA.

SAN JOSE, L UNION, PANTALEÓN, MAGDALENA, M TIERRA, SANTA ANA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Main data table with columns for time (DE, A), power (POT. MAX, POT. DISP, ENERGIA), hydro (HIDRO), CT Escuintla, GEO, Laguna, Las Palmas, and various generation units (PNT, CON, MAG, LUN, etc.).

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA
MANTENIMIENTO PROGRAMADO:
ESPERANZA UNA UNIDAD 0.0 A 3.0 HORAS
QUIXAL 5 0.0 A 24.0 HORAS
SANTA MARIA (1,2,3) 0.0 A 18.0 HORAS
POLIWATT 1 6.0 A 16.0 HORAS
PALMAS 2 22.0 A 24.0 HORAS

SOMBREADO: GENERACION FORZADA
INDISPONIBILIDAD FORZADA:
ESCUINTLA GAS 2,3,4, 5B, 0.0 A 24.0 HORAS
AGUACAPA 1 0.0 A 24.0 HORAS
SIDEQUA UN. 1 0.0 A 24.0 HORAS
LAS PALMAS 1 0.0 A 24.0 HORAS

Hora: 9:05
MANUEL MEDINA
OPERACION EN TIEMPO REAL