ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

AMM
www.amm.org.gt

PROGRAMA DE DESPACHO
JUEVES 14 DE MARZO DE 2002

MARINALA, ESCUINTLA GAS Y LAGUNA GAS: RESTRICCION SISTEMA PRINCIPAL TRANSMISION
QUIXAL: ENERGIA MAXIMA SEGÚN PROGRAMA.
SAN JOSE, L UNION, PANTALEÓN, MAGDALENA, M TIERRA, SANTA ANA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES .
REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		HIDRO											CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA				LAS PALMAS																					GEN	DEM	DEM	%	TOTAL	Asignación de la reserva operativa (MW)		
		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	SNI	INT	SNI	RESERVA OPERATIVA	RESERVA OPERATIVA			
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	8	44	30	35	24	5	24	10	17	27	15.4	15.4	15.4	15.4	5	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	127.4	114	124	80	18	18	42.4	1511.3							
POT. DISP.		230	60	60	14	3.2	2	4	10	7.9	12	2.2	0	16	24	9	0	12	10	17	0	0	15.4	15.4	15.4	5	24	35	25	20	27.5	20	35	13	20	127.4	114	106.2	80	14.4	18	42.4	1266.4				MW			
ENERGIA		3642	469	325	41	77	41	29	136	190	77	54	0	264	0	216	0	0	65	225	0	0	358	358	358	118	0	828	573	443	610	373	602	198	33	2891	1675	2375	12	56	20	559	18286	1369	16917					
DE	A																																															CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	80.5	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	7.9	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	15.4	25.2	9.0	23.3	4.9	R	120.0	R	79.9	R	R	R	20.6	513.6	39.0	474.6	0.04	20.5	20.5	0.0	0.0
01:01	02:00	80.3	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	7.9	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	15.4	25.2	9.0	23.3	4.9	R	120.0	R	73.6	R	R	R	20.6	507.1	39.0	468.1	0.04	20.3	20.3	0.0	0.0
02:01	03:00	80.6	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	7.9	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	15.4	25.2	9.0	23.3	4.9	R	120.0	R	81.4	R	R	R	20.6	515.2	39.0	476.2	0.04	20.6	20.6	0.0	0.0
03:01	04:00	80.8	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	7.9	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	15.4	25.2	9.0	23.3	4.9	R	120.0	R	85.8	R	R	R	20.6	519.8	39.0	480.8	0.04	20.8	20.8	0.0	0.0
04:01	05:00	81.6	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	7.9	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	16.4	25.2	9.0	23.3	4.9	R	120.0	R	103.2	R	R	R	20.6	541.0	39.0	502.0	0.04	21.6	21.6	0.0	0.0
05:01	06:00	151.5	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	4.0	7.9	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	17.5	23.3	8.7	R	120.0	110.7	103.2	R	R	R	20.6	737.0	39.0	698.0	0.04	29.5	29.5	0.0	0.0
06:01	07:00	144.3	LL	LL	LL	3.2	1.6	LL	5.0	7.9	1.0	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	17.5	23.3	8.7	R	120.0	95.0	103.2	R	R	R	20.6	730.6	29.0	701.6	0.03	21.9	21.9	0.0	0.0
07:01	08:00	100.3	22.0	10.0	LL	3.2	1.6	2.0	5.0	7.9	1.0	2.3	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	R	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	17.5	23.3	8.7	R	120.0	95.0	103.2	R	R	R	20.6	737.1	21.0	716.1	0.03	22.1	15.1	7.0	0.0
08:01	09:00	158.4	22.0	10.0	LL	3.2	1.6	2.0	5.0	7.9	3.0	2.3	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	R	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	17.5	23.3	8.7	R	120.0	95.0	103.2	R	R	R	20.6	797.2	51.0	746.2	0.03	23.9	16.9	7.0	0.0
09:01	10:00	182.2	22.0	15.0	LL	3.2	1.6	2.0	5.0	7.9	3.0	2.3	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	R	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	17.5	23.3	8.7	R	120.0	110.7	103.2	R	R	R	20.6	841.7	82.0	759.7	0.03	25.3	13.9	7.0	4.4
10:01	11:00	197.2	22.0	25.0	LL	3.2	1.6	2.0	5.0	7.9	3.0	2.3	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	R	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	17.5	23.3	8.7	R	120.0	110.7	103.2	R	R	R	20.6	866.7	82.0	784.7	0.03	26.0	14.0	7.0	5.0
11:01	12:00	186.2	22.0	25.0	LL	3.2	1.6	2.0	5.0	7.9	3.0	2.3	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	R	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	17.5	23.3	8.7	R	120.0	110.7	103.2	R	R	R	20.6	855.7	82.0	773.7	0.03	25.7	13.7	7.0	5.0
12:01	13:00	175.7	22.0	15.0	LL	3.2	1.6	2.0	5.0	7.9	3.0	2.3	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	R	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	17.5	23.3	8.7	R	120.0	110.7	103.2	R	R	R	20.6	835.2	84.0	751.2	0.03	25.1	13.7	7.0	4.4
13:01	14:00	197.7	22.0	10.0	LL	3.2	1.6	LL	5.0	7.9	3.0	2.3	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	R	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	17.5	23.3	8.7	R	120.0	110.7	103.2	R	R	R	20.6	850.2	89.0	761.2	0.03	25.5	18.5	7.0	0.0
14:01	15:00	194.1	22.0	LL	LL	3.2	1.6	LL	5.0	7.9	3.0	2.3	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	17.5	23.3	8.7	R	120.0	110.7	103.2	R	R	R	20.6	846.3	88.0	758.3	0.03	25.4	18.4	7.0	0.0
15:01	16:00	186.9	22.0	LL	LL	3.2	1.6	LL	5.0	7.9	3.0	2.3	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	17.5	23.3	8.7	R	120.0	110.7	103.2	R	R	R	20.6	839.1	88.0	751.1	0.03	25.2	18.2	7.0	0.0
16:01	17:00	193.9	35.0	LL	LL	3.2	1.6	LL	5.0	7.9	3.0	2.3	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	17.5	23.3	8.7	R	120.0	110.7	103.2	R	R	R	20.6	859.1	87.0	772.1	0.03	25.8	18.8	7.0	0.0
17:01	18:00	190.3	35.0	10.0	LL	3.2	1.9	LL	5.0	7.9	3.0	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	10.0	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	26.7	17.5	23.3	12.6	R	120.0	30.0	103.2	R	R	R	20.6	783.9	52.0	731.9	0.03	23.5	16.5	7.0	0.0
18:01	18:15	138.3	35.0	35.0	6.8	3.2	1.9	LL	10.0	7.9	11.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	36.9	24.3	19.4	26.7	19.4	34.0	12.6	R	120.0	30.0	103.2	R	14.0	R	30.9	823.9	48.0	775.9	0.02	16.5	13.5	3.0	0.0
18:16	18:30	209.7	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	10.0	7.9	11.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	36.9	24.3	19.4	26.7	19.4	34.0	12.6	R	120.0	62.7	103.2	R	14.0	R	30.9	979.1	48.0	931.1	0.02	19.6	13.6	3.0	3.0
18:31	18:45	204.0	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	10.0	7.9	11.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	36.9	24.3	19.4	26.7	19.4	34.0	12.6	19.4	125.1	110.7	103.2	R	14.0	R	41.2	1056.2	48.0	1008.2	0.02	21.1	15.1	3.0	3.0
18:46	19:00	202.6	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	10.0	7.9	11.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	36.9	24.3	19.4	26.7	19.4	34.0	12.6	19.4	125.1	110.7	103.2	10.0	14.0	17.5	41.2	1082.3	48.0	1034.3	0.02	21.6	15.6	3.0	3.0
19:01	19:15	207.4	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	10.0	7.9	11.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	36.9	24.3	19.4	26.7	19.4	34.0	12.6	19.4	125.1	110.7	103.2	18.8	14.0	17.5	41.2	1095.9	62.0	1033.9	0.02	21.9	15.9	3.0	3.0
19:16	19:30	207.5	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	10.0	7.9	11.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	36.9	24.3	19.4	26.7	19.4	34.0	12.6	19.4	125.1	110.7	103.2	10.7	14.0	17.5	41.2	1087.9	62.0	1025.9	0.02	21.8	15.8	3.0	3.0
19:31	19:45	204.2	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	10.0	7.9	11.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	36.9	24.3	19.4	26.7	19.4	34.0	12.6	19.4	125.1	110.7	103.2	10.0	14.0	17.5	41.2	1083.9	62.0	1021.9	0.02	21.7	15.7	3.0	3.0
19:46	20:00	207.9	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	10.0	7.9	11.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	36.9	24.3	19.4	26.7	19.4	34.0	12.6	19.4	125.1	110.7	103.2	R	14.0	9.6	41.2	1069.7	62.0	1007.7	0.02	21.4	15.4	3.0	3.0
20:01	20:15	208.4	55.2	55.2	13.6	3.2	1.9	3.9	10.0	7.9	11.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	36.9	24.3	19.4	25.2	17.5	34.0	12.6	6.1	125.1	110.7	103.2	R	14.0	R	41.2	1044.0	56.0	988.0	0.02	20.9	14.9	3.0	3.0
20:16	20:30	203.9	55.2	55.2	6.8	3.2	1.9	3.9	10.0	7.9	11.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	36.9	24.3	19.4	25.2	17.5	34.0	12.6	4.7	125.1	110.7	103.2	R	14.0	R	41.2	1031.3	56.0	975.3	0.02	20.6	14.6	3.0	3.0
20:31	20:45	206.8	55.2	55.2	6.8	3.2	1.9	3.9	10.0	7.9	11.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	36.9	24.3	19.4	25.2	17.5	34.0	12.6	4.7	125.1	110.7	103.2	R	14.0	R	41.2	1034.2	56.0	978.2	0.02	20.7	14.7	3.0	3.0
20:46	21:00	191.5	55.2	55.2	6.8	3.2	1.9	3.9	10.0	7.9	11.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	R	16.5	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	36.9	24.3	19.4	25.2	17.5	34.0	12.6	R	120.0	86.8	103.2	R	14.0	R	30.9	965.2	56.0	909.2	0.02	19.3	13.3	3.0	3.0
21:01	22:00	188.2	40.0	44.0	6.8	3.2	1.9	2.0	10.0	7.9	1.0	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	36.9	24.3	19.4	25.2	17.5	34.0	8.7	R	120.0	35.0	103.2	R	14.0	R	30.9	850.5	76.0	774.5	0.02	17.0	11.0	3.0	3.0
22:01	23:00	112.8	LL	LL	LL	3.2	1.9	2.0	6.0	7.9	1.0	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	17.5	23.3	4.9	R	120.0	35.0	103.2	R	R	R	20.6	638.5	39.0	599.5	0.04	25.5	25.5	0.0	0.0
23:01	24:00	81.3	LL	LL	LL	3.2	1.9	2.0	6.0	7.9	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	IN	14.9	14.9	14.9	4.9	R	34.0	22.3	15.4	25.2	9.0	23.3	4.9	R	120.0	R	93.2	R	R	R	20.6	532.0	19.0	513.0	0.04	21.3	21.3	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD	0.0	A	1.0	HORAS
QUIXAL 4	0.0	A	24.0	HORAS
ESPERANZA 2	0.0	A	24.0	HORAS
LAGUNA GAS 4	0.0	A	24.0	HORAS

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,3,4, 5B,	0.0	A	24.0	HORAS
AGUACAPA 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA UN. 1	0.0	A	24.0	HORAS
LAS PALMAS 1	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 9:53

MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL