



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
SABADO 23 DE MARZO DE 2002

MARINALA, ESCUINTLA GAS Y LAGUNA GAS: RESTRICCION SISTEMA PRINCIPAL TRANSMISION

QUIXAL: ENERGIA MAXIMA SEGUN PROGRAMA.

SAN JOSE, L UNION, PANTALEÓN, MAGDALENA, M TIERRA, SANTA ANA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

POT. MAX.	POT. DISP.	ENERGIA	HIDRO										CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA				LAS PALMAS					TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA PERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)										
			CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4														W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	20	128.9
01:00	01:00	92.5	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	9.0	16.0	4.9	R	120.0	R	103.2	R	R	R	20.6	545.9	39.0	506.9	0.04	21.8	21.8	0.0	0.0
01:01	02:00	80.9	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	25.2	9.0	16.0	4.9	R	120.0	R	96.6	R	R	R	20.6	523.7	39.0	484.7	0.04	20.9	20.9	0.0	0.0
02:01	03:00	79.9	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	25.2	9.0	16.0	4.9	R	120.0	R	71.9	R	R	R	20.6	498.0	34.0	464.0	0.04	19.9	19.9	0.0	0.0
03:01	04:00	80.8	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	25.2	9.0	16.0	4.9	R	120.0	R	92.2	R	R	R	20.6	519.2	35.0	484.2	0.04	20.8	20.8	0.0	0.0
04:01	05:00	86.4	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	9.0	16.0	4.9	R	120.0	R	120.4	R	R	R	20.6	557.0	34.0	523.0	0.04	22.3	22.3	0.0	0.0
05:01	06:00	163.0	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	9.0	16.0	8.7	R	120.0	R	120.4	R	R	R	20.6	637.5	39.0	598.5	0.04	25.5	25.5	0.0	0.0
06:01	07:00	157.1	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	9.0	16.0	8.7	R	120.0	R	120.4	R	R	R	30.9	641.9	34.0	607.9	0.03	19.3	19.3	0.0	0.0
07:01	08:00	180.5	22.0	LL	LL	3.0	1.4	2.0	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	9.0	16.0	8.7	R	120.0	R	120.4	R	R	R	30.9	689.3	34.0	655.3	0.03	20.7	13.7	7.0	0.0
08:01	09:00	201.3	45.0	15.0	LL	3.0	1.4	2.0	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	9.0	16.0	8.7	R	120.0	R	120.4	R	R	R	30.9	748.1	34.0	714.1	0.03	22.4	15.4	7.0	0.0
09:01	10:00	192.8	37.0	25.0	LL	3.0	1.4	2.0	4.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	16.5	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	9.0	16.0	8.7	R	120.0	R	120.4	R	R	R	30.9	759.1	32.0	727.1	0.03	22.8	15.8	7.0	0.0
10:01	11:00	157.5	37.0	25.0	LL	3.0	1.4	2.0	5.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	16.5	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	9.0	16.0	8.7	R	120.0	R	120.4	R	R	R	30.9	724.8	0.0	724.8	0.03	21.7	14.7	7.0	0.0
11:01	12:00	152.7	22.0	25.0	LL	3.0	1.4	2.0	5.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	16.5	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	9.0	16.0	8.7	R	120.0	R	120.4	R	R	R	30.9	705.0	0.0	705.0	0.03	21.2	14.2	7.0	0.0
12:01	13:00	146.4	22.0	10.0	LL	3.0	1.4	2.0	2.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	16.5	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	9.0	16.0	8.7	R	120.0	R	120.4	R	R	R	30.9	680.7	0.0	680.7	0.03	20.4	13.4	7.0	0.0
13:01	14:00	154.0	22.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	2.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	9.0	16.0	8.7	R	120.0	R	120.4	R	R	R	30.9	659.8	0.0	659.8	0.03	19.8	12.8	7.0	0.0
14:01	15:00	158.2	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	9.0	16.0	8.7	R	120.0	R	120.4	R	R	R	30.9	643.0	0.0	643.0	0.03	19.3	19.3	0.0	0.0
15:01	16:00	153.3	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	9.0	16.0	8.7	R	120.0	R	120.4	R	R	R	30.9	638.1	0.0	638.1	0.03	19.1	19.1	0.0	0.0
16:01	17:00	141.1	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	9.0	16.0	8.7	R	120.0	R	120.4	R	R	R	30.9	625.9	0.0	625.9	0.03	18.8	18.8	0.0	0.0
17:01	18:00	171.0	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	9.0	16.0	12.6	R	120.0	R	120.4	R	R	R	30.9	659.7	0.0	659.7	0.03	19.8	19.8	0.0	0.0
18:01	18:15	110.1	LL	25.0	6.8	3.0	1.9	LL	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	R	16.5	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	9.0	16.0	12.6	R	120.0	10.0	120.4	R	R	R	30.9	684.0	14.0	670.0	0.02	13.7	10.7	0.0	3.0
18:16	18:30	162.9	LL	45.0	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	9.0	16.0	12.6	R	120.0	10.0	120.4	R	R	R	30.9	777.2	14.0	763.2	0.02	15.5	12.5	0.0	3.0
18:31	18:45	198.0	55.2	37.8	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	9.0	16.0	12.6	19.4	120.0	10.0	120.4	R	R	R	30.9	879.7	14.0	865.7	0.02	17.6	11.6	3.0	3.0
18:46	19:00	209.9	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	17.5	16.0	12.6	19.4	120.0	48.8	120.4	R	14.0	R	30.9	970.3	14.0	956.3	0.02	19.4	13.4	3.0	3.0
19:01	19:15	209.0	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	17.5	16.0	12.6	19.4	120.0	95.6	120.4	R	14.0	R	30.9	1016.2	52.0	964.2	0.02	20.3	14.3	3.0	3.0
19:16	19:30	208.7	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	17.5	16.0	12.6	19.4	120.0	107.7	120.4	R	14.0	R	30.9	1028.0	52.0	976.0	0.02	20.6	14.6	3.0	3.0
19:31	19:45	208.8	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	15.5	RF	9.0	IN	RF	9.7	16.5	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	19.4	25.2	17.5																		