



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
DOMINGO 24 DE MARZO DE 2002

QUIXAL: ENERGIA MAXIMA SEGUN PROGRAMA.

SAN JOSE, L UNION, PANTALEÓN, MAGDALENA, M TIERRA, SANTA ANA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

POT. MAX. POT. DISP. ENERGIA	CHX	AGU	JUR	LES	HIDRO								CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA				LAS PALMAS					PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA	Asignación de la reserva operativa (MW)			
					SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS																					20	20	128.9	114
00:01	01:00	80.0	LL	M	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	4.9	R	120.0	R	93.2	R	R	R	20.6	520.1	39.0	481.1	0.04	20.8	20.8	0.0	0.0
01:01	02:00	80.0	LL	M	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	4.9	R	120.0	R	84.4	R	R	R	20.6	511.2	39.0	472.2	0.04	20.4	20.4	0.0	0.0
02:01	03:00	80.0	LL	M	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	4.9	R	120.0	R	49.2	R	R	R	20.6	476.0	39.0	437.0	0.04	19.0	19.0	0.0	0.0
03:01	04:00	80.0	LL	M	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	4.9	R	120.0	R	102.9	R	R	R	20.6	529.8	39.0	490.8	0.04	21.2	21.2	0.0	0.0
04:01	05:00	80.0	LL	M	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	4.9	R	120.0	R	113.3	R	R	R	20.6	540.2	39.0	501.2	0.04	21.6	21.6	0.0	0.0
05:01	06:00	147.5	LL	M	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	4.9	R	120.0	R	120.4	R	R	R	20.6	614.7	39.0	575.7	0.04	24.6	24.6	0.0	0.0
06:01	07:00	147.5	LL	M	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	4.9	R	120.0	R	120.4	R	R	R	20.6	614.7	39.0	575.7	0.03	18.4	18.4	0.0	0.0
07:01	08:00	176.6	22.0	M	LL	3.0	1.4	2.0	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	4.9	R	120.0	R	120.4	R	R	R	20.6	667.8	34.0	633.8	0.03	20.0	13.0	7.0	0.0
08:01	09:00	199.2	22.0	M	LL	3.0	1.4	2.0	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	4.9	R	120.0	R	120.4	R	R	R	20.6	690.4	54.0	636.4	0.03	20.7	13.7	7.0	0.0
09:01	10:00	161.0	22.0	M	LL	3.0	1.4	2.0	4.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	4.9	R	120.0	R	120.4	R	R	R	20.6	653.2	35.0	618.2	0.03	19.6	12.6	7.0	0.0
10:01	11:00	134.9	22.0	M	LL	3.0	1.4	2.0	5.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	4.9	R	120.0	R	120.4	R	R	R	20.6	628.1	22.0	606.1	0.03	18.8	11.8	7.0	0.0
11:01	12:00	163.5	22.0	M	LL	3.0	1.4	2.0	5.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	4.9	R	120.0	R	85.9	R	R	R	20.6	622.2	21.0	601.2	0.03	18.7	11.7	7.0	0.0
12:01	13:00	186.5	22.0	M	LL	3.0	1.4	2.0	2.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	4.9	R	120.0	R	85.9	R	R	R	20.6	642.2	57.0	585.2	0.03	19.3	12.3	7.0	0.0
13:01	14:00	182.1	LL	M	LL	3.0	1.4	LL	2.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	4.9	R	120.0	R	85.9	R	R	R	20.6	613.8	57.0	556.8	0.03	18.4	11.4	7.0	0.0
14:01	15:00	152.4	LL	M	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	4.9	R	120.0	R	85.9	R	R	R	20.6	585.1	21.0	564.1	0.03	17.6	17.6	0.0	0.0
15:01	16:00	151.5	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	4.9	R	120.0	R	85.9	R	R	R	20.6	584.2	34.0	550.2	0.03	17.5	17.5	0.0	0.0
16:01	17:00	176.6	LL	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	4.9	R	120.0	R	85.9	R	R	R	20.6	609.3	46.0	563.3	0.03	18.3	18.3	0.0	0.0
17:01	18:00	206.8	37.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	4.9	R	120.0	R	34.4	R	R	R	20.6	625.0	34.0	591.0	0.03	18.8	11.8	7.0	0.0
18:01	18:15	181.5	30.0	LL	6.8	3.0	1.9	LL	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	15.4	17.5	9.0	24.3	12.6	R	120.0	R	34.4	R	R	R	20.6	618.6	0.0	618.6	0.02	12.4	9.4	0.0	3.0
18:16	18:30	189.7	30.0	LL	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	17.5	17.5	17.5	24.3	12.6	R	120.0	10.0	34.4	R	14.0	R	30.9	682.4	0.0	682.4	0.02	13.6	7.6	3.0	3.0
18:31	18:45	212.8	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	17.5	17.5	17.5	24.3	12.6	R	120.0	10.0	72.8	R	14.0	R	30.9	824.3	0.0	824.3	0.02	16.5	10.5	3.0	3.0
18:46	19:00	210.9	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	17.5	17.5	17.5	24.3	12.6	R	120.0	58.2	120.4	R	14.0	R	30.9	918.2	0.0	918.2	0.02	18.4	12.4	3.0	3.0
19:01	19:15	210.4	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	17.5	17.5	17.5	24.3	12.6	R	120.0	86.5	120.4	R	14.0	R	30.9	946.0	37.0	909.0	0.02	18.9	12.9	3.0	3.0
19:16	19:30	194.4	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	17.5	17.5	17.5	24.3	12.6	R	120.0	74.3	120.4	R	14.0	R	30.9	917.8	37.0	880.8	0.02	18.4	12.4	3.0	3.0
19:31	19:45	203.5	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	M	14.9	4.9	R	34.0	24.3	17.5	17.5	17.5	24.3	12.6	R	120.0	74.3	120.4	R	14.0	R	30.9	926.9	37.0	889.9	0.02	18.5	12.5		