



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE REDESPACHO # 3
 JUEVES SANTO 28 DE MARZO DE 2002
 FORZAMIENTO DE AGUACAPA PARA REG. DE VOLTAJE

MARINALA: EVITAR VERTIMIENTO

QUIXAL: ENERGIA MAXIMA SEGUN PROGRAMA.

SAN JOSE, L UNION, PANTALEÓN, MAGDALENA, M TIERRA, SANTA ANA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

POT. MAX.	POT. DISP.	ENERGIA	HIDRO										CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA				LAS PALMAS					TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA PERATIVA	Asignación de la reserva operativa (MW)											
			CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4															W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	20	128.9
01:00	01:00	187.5	M	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	17.5	15.5	RF	R	M	M	M	M	M	M	M	30.9	415.0	14.0	401.0	0.04	16.6	16.6	0.0	0.0
01:01	02:00	168.5	M	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	17.5	15.5	RF	R	M	M	M	M	M	M	M	30.9	396.0	14.0	382.0	0.04	15.8	15.8	0.0	0.0
02:01	03:00	161.5	M	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	17.5	15.5	RF	R	M	M	M	M	M	M	M	30.9	389.0	14.0	375.0	0.04	15.6	15.6	0.0	0.0
03:01	04:00	166.5	M	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	17.5	15.5	RF	R	M	M	M	M	M	M	M	30.9	394.0	14.0	380.0	0.04	15.8	15.8	0.0	0.0
04:01	05:00	206.5	M	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	17.5	15.5	RF	R	M	M	M	M	M	M	M	30.9	434.0	14.0	420.0	0.04	17.4	17.4	0.0	0.0
05:01	06:00	190.5	M	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	17.5	15.5	RF	R	M	M	M	M	M	M	30.9	457.0	14.0	443.0	0.04	18.3	18.3	0.0	0.0	
06:01	07:00	171.5	M	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	IN	17.5	14.6	17.5	15.5	RF	R	M	M	85.0	M	M	M	M	30.9	461.7	14.0	447.7	0.03	13.9	13.9	0.0	0.0
07:01	08:00	148.0	LL	LL	LL	3.0	1.4	2.0	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	IN	17.5	14.6	17.5	15.5	RF	R	M	35.0	103.0	R	IN	IN	30.9	493.2	14.0	479.2	0.03	14.8	14.8	0.0	0.0	
08:01	09:00	146.8	LL	LL	LL	3.0	1.4	2.0	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	IN	17.5	14.6	RF	15.5	RF	R	M	105.0	103.0	R	IN	IN	20.6	534.2	54.0	480.2	0.03	16.0	16.0	0.0	0.0	
09:01	10:00	135.1	LL	LL	LL	3.0	1.4	2.0	4.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	IN	17.5	14.6	RF	15.5	RF	R	M	105.0	103.0	25.0	IN	IN	41.2	569.1	63.0	506.1	0.03	17.1	17.1	0.0	0.0	
10:01	11:00	83.4	LL	LL	LL	3.0	1.4	2.0	5.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	RF	15.5	RF	R	M	105.0	120.4	49.0	IN	IN	30.9	571.8	63.0	508.8	0.03	17.2	17.2	0.0	0.0	
11:01	12:00	82.8	22.0	15.0	LL	3.0	1.4	2.0	5.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	RF	15.5	RF	R	M	6.0	105.0	120.4	R	IN	IN	30.9	565.2	63.0	502.2	0.03	17.0	5.0	7.0	5.0
12:01	13:00	82.0	22.0	10.0	LL	3.0	1.4	2.0	2.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	RF	15.5	RF	R	M	30.0	75.0	120.4	R	IN	IN	20.6	540.1	63.0	477.1	0.03	16.2	9.2	7.0	0.0
13:01	14:00	83.4	22.0	10.0	LL	3.0	1.4	LL	2.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	RF	15.5	RF	R	M	60.0	20.0	120.4	R	IN	IN	20.6	514.5	63.0	451.5	0.03	15.4	8.4	7.0	0.0
14:01	15:00	83.8	15.0	10.0	LL	3.0	1.4	LL	2.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	RF	15.5	RF	R	M	90.0	15.0	120.4	R	IN	IN	20.6	532.9	63.0	469.9	0.03	16.0	16.0	0.0	0.0
15:01	16:00	84.7	15.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	2.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	RF	15.5	RF	R	M	96.0	30.0	120.4	R	IN	IN	20.6	544.8	63.0	481.8	0.03	16.3	16.3	0.0	0.0
16:01	17:00	83.2	15.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	RF	15.5	RF	R	M	96.0	35.0	120.4	R	IN	IN	20.6	549.3	63.0	486.3	0.03	16.5	16.5	0.0	0.0
17:01	18:00	131.7	33.0	30.0	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	RF	15.5	RF	R	M	96.0	35.0	120.4	R	IN	IN	20.6	645.8	63.0	582.8	0.03	19.4	13.4	3.0	3.0
18:01	18:15	111.2	33.0	30.0	6.8	3.0	1.9	LL	11.0	7.6	10.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	RF	15.5	RF	R	M	96.0	35.0	120.4	R	IN	IN	30.9	659.9	72.0	587.9	0.02	13.2	7.2	3.0	3.0
18:16	18:30	113.1	33.0	52.8	13.6	3.0	1.9	3.9	11.0	7.6	10.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	RF	15.5	RF	R	M	96.0	35.0	120.4	R	IN	IN	30.9	695.3	72.0	623.3	0.02	13.9	7.9	3.0	3.0
18:31	18:45	108.3	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	11.0	7.6	10.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	RF	15.5	RF	R	M	125.1	110.7	120.4	R	IN	IN	30.9	819.9	72.0	747.9	0.02	16.4	10.4	3.0	3.0
18:46	19:00	170.3	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	11.0	7.6	10.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	RF	15.5	RF	R	M	125.1	110.7	120.4	R	IN	IN	30.9	881.9	72.0	809.9	0.02	17.6	11.6	3.0	3.0
19:01	19:15	180.6	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	11.0	7.6	10.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	RF	15.5	RF	R	M	125.1	110.7	120.4	R	IN	IN	30.9	892.2	72.0	820.2	0.02	17.8	11.8	3.0	3.0
19:16	19:30	182.3	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	11.0	7.6	8.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	RF	15.5	RF	R	M	125.1	110.7	120.4	R	IN	IN	30.9	891.9	72.0	819.9	0.02	17.8	11.8	3.0	3.0
19:31	19:45	176.0	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	11.0	7.6	8.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	17.5	22.3	17.5	14.6	RF																			