www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO

VIERNES SANTO 29 DE MARZO DE 2002

MARINALA: EVITAR VERTIMIENTO.
QUIXAL: ENERGIA MAXIMA SEGÚN PROGRAMA.
SAN JOSE, L UNION, MAGDALENA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

		HIDRO											CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA				LAS PALMAS					
		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	8	44	30	35	24	5	24	10	17	27	15.4	15.4	15.4	15.4	5	24
POT. DISP.		230	60	60	14	0	2	4	10	7.6	5	2.2	0	16	24	9	0	12	10	17	0	15.4	15.4	15.4	15.4	5	24
ENERGIA		2993	376	261	41	72	36	29	104	182	36	53	0	0	0	216	0	0	0	0	0	355	355	358	355	116	0
DE	A																										
00:01	01:00	77.6	15.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
01:01	02:00	83.4	15.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
02:01	03:00	81.6	15.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
03:01	04:00	92.1	15.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
04:01	05:00	78.5	15.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
05:01	06:00	88.3	15.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
06:01	07:00	74.3	15.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
07:01	08:00	94.2	15.0	LL	LL	3.0	1.4	2.0	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
08:01	09:00	118.3	LL	10.0	LL	3.0	1.4	2.0	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
09:01	10:00	147.3	LL	10.0	LL	3.0	1.4	2.0	4.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
10:01	11:00	165.4	LL	10.0	LL	3.0	1.4	2.0	5.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
11:01	12:00	155.6	LL	10.0	LL	3.0	1.4	2.0	5.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
12:01	13:00	141.5	LL	10.0	LL	3.0	1.4	2.0	2.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
13:01	14:00	132.0	LL	10.0	LL	3.0	1.4	LL	2.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
14:01	15:00	113.4	LL	10.0	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
15:01	16:00	86.2	22.0	10.0	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
16:01	17:00	91.8	22.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
17:01	18:00	107.7	22.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
18:01	18:15	160.3	22.0	55.2	6.8	3.0	1.9	LL	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
18:16	18:30	216.0	35.0	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
18:31	18:45	206.5	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
18:46	19:00	210.0	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
19:01	19:15	210.5	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
19:16	19:30	209.3	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
19:31	19:45	211.2	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
19:46	20:00	207.5	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
20:01	20:15	201.2	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
20:16	20:30	211.5	45.0	55.2	6.8	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
20:31	20:45	211.3	45.0	55.2	6.8	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
20:46	21:00	212.8	45.0	55.2	6.8	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
21:01	22:00	184.0	15.0	15.0	6.8	3.0	1.9	2.0	10.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R
22:01	23:00	171.5	15.0	LL	LL	3.0	1.4	2.0	4.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	12.0	12.0	14.9	12.0	3.0	R
23:01	24:00	91.3	15.0	LL	LL	3.0	1.4	2.0	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R

		PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW) CHX	AGU	JUR
POT. MAX.		39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	18	18	42.4	1512.8							
POT. DISP.		35	25	20	26	20	16.5	13	20	128.9	114	106.2	80	14.4	18	42.4	1252.8							
ENERGIA		0	535	380	350	0	0	0	0	2450	182	2348	0	0	0	536	12716	1091	11625					
DE	A																							
00:01	01:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	68.7	R	IN	IN	20.6	421.9	14.0	407.9	0.04	16.9	16.9	0.0	0.0
01:01	02:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	51.6	R	IN	IN	20.6	410.6	14.0	396.6	0.04	16.4	16.4	0.0	0.0
02:01	03:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	34.4	R	IN	IN	20.6	391.6	14.0	377.6	0.04	15.7	15.7	0.0	0.0
03:01	04:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	34.4	R	IN	IN	20.6	402.1	14.0	388.1	0.04	16.1	16.1	0.0	0.0
04:01	05:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	68.7	R	IN	IN	20.6	422.8	14.0	408.8	0.04	16.9	16.9	0.0	0.0
05:01	06:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	68.7	R	IN	IN	20.6	432.6	14.0	418.6	0.04	17.3	17.3	0.0	0.0
06:01	07:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	68.7	R	IN	IN	20.6	418.6	14.0	404.6	0.03	12.6	12.6	0.0	0.0
07:01	08:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	68.7	R	IN	IN	20.6	440.5	14.0	426.5	0.03	13.2	13.2	0.0	0.0
08:01	09:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	120.4	R	IN	IN	20.6	511.3	55.0	456.3	0.03	15.3	15.3	0.0	0.0
09:01	10:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	120.4	R	IN	IN	20.6	541.3	63.0	478.3	0.03	16.2	16.2	0.0	0.0
10:01	11:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	120.4	R	IN	IN	20.6	560.4	63.0	497.4	0.03	16.8	16.8	0.0	0.0
11:01	12:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	120.4	R	IN	IN	20.6	550.6	63.0	487.6	0.03	16.5	16.5	0.0	0.0
12:01	13:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	120.4	R	IN	IN	20.6	533.5	63.0	470.5	0.03	16.0	16.0	0.0	0.0
13:01	14:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	120.4	R	IN	IN	20.6	522.0	63.0	459.0	0.03	15.7	15.7	0.0	0.0
14:01	15:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	120.4	R	IN	IN	20.6	504.4	63.0	441.4	0.03	15.1	15.1	0.0	0.0
15:01	16:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	120.4	R	IN	IN	20.6	499.2	63.0	436.2	0.03	15.0	8.0	7.0	0.0
16:01	17:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	120.4	R	IN	IN	20.6	494.8	63.0	431.8	0.03	14.8	7.8	7.0	0.0
17:01	18:00	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	R	120.4	R	IN	IN	20.6	541.9	63.0	478.9	0.03	16.3	9.3	7.0	0.0
18:01	18:15	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	R	70.0	R	IN	IN	30.9	627.8	72.0	555.8	0.02	12.6	9.6	3.0	0.0
18:16	18:30	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	R	70.0	R	IN	IN	30.9	707.2	72.0	635.2	0.02	14.1	8.1	3.0	3.0
18:31	18:45	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	10.0	120.4	R	IN	IN	30.9	778.3	72.0	706.3	0.02	15.6	9.6	3.0	3.0
18:46	19:00	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	75.0	120.4	R	IN	IN	30.9	846.8	72.0	774.8	0.02	16.9	10.9	3.0	3.0
19:01	19:15	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	90.0	120.4	R	IN	IN	30.9	862.3	72.0	790.3	0.02	17.2	11.2	3.0	3.0
19:16	19:30	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	90.0	120.4	R	IN	IN	30.9	861.1	72.0	789.1	0.02	17.2	11.2	3.0	3.0
19:31	19:45	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	80.0	120.4	R	IN	IN	30.9	853.0	72.0	781.0	0.02	17.1	11.1	3.0	3.0
19:46	20:00	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	75.0	120.4	R	IN	IN	30.9	844.3	72.0	772.3	0.02	16.9	10.9	3.0	3.0
20:01	20:15	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	75.0	120.4	R	IN	IN	30.9	838.0	72.0	766.0	0.02	16.8	10.8	3.0	3.0
20:16	20:30	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	75.0	120.4	R	IN	IN	30.9	831.3	72.0	759.3	0.02	16.6	10.6	3.0	3.0
20:31	20:45	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	50.0	120.4	R	IN	IN	30.9	806.1	72.0	734.1	0.02	16.1	10.1	3.0	3.0
20:46	21:00	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	37.0	120.4	R	IN	IN	30.9	794.6	72.0	722.6	0.02	15.9	9.9	3.0	3.0
21:01	22:00	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	18.0	120.4	R	IN	IN	30.9	670.8	63.0	607.8	0.02	13.4	10.4	0.0	3.0
22:01	23:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	120.4	R	IN	IN	20.6	559.9	49.0	510.9	0.04	22.4	22.4	0.0	0.0
23:01	24:00	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	103.2	R	IN	IN	20.6	472.1	29.0	443.1	0.04	18.9	18.9	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD	0.0	A	1.0	HORAS	A
LAGUNA GAS 4	0.0	A	24.0	HORAS	A
LAS PALMAS	22.0	A	24.0	HORAS	

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,3,4, 5B,	0.0	A	24.0	HORAS
AGUACAPA 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA PLANTA	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 10:55

MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL